

澄清说明

致：各供应商

丹凤县第八幼儿园建设项目电梯采购项目招标文件第五章 采购清单需要
作以下变更：

序号	招标文件要求	变更为	备注
1	三、其他要求 （一）原厂原品牌包含内容 1. 轿厢限速器；2. 缓冲器；3. 控制柜主板；4. 轿门门锁； 5. 门机；6. 轿厢安全钳；7. 控制柜；8. 曳引机。	三、其他要求 （一）客梯原厂原品牌包含内容 1. 轿厢限速器；2. 缓冲器；3. 控制柜主板；4. 轿门门锁； 5. 门机；6. 轿厢安全钳；7. 控制柜；8. 曳引机。	
2	（三）、电梯系统要求 5、轿厢：轿厢内部净高≥2800mm。采用发纹不锈钢材质，豪华型吊顶，轿厢内LED照明；地板：大理石；	（三）、电梯系统要求 5、客梯轿厢：轿厢内部净高≥2400mm。采用发纹不锈钢材质，吊顶，轿厢内LED照明；地板：大理石；	
3	（三）、电梯系统要求 7、电梯主要核心部件配置要求：开门机（原厂原品牌进口）。	（三）、电梯系统要求 7、电梯主要核心部件配置要求：开门机（原厂原品牌）。	
4	2. 无机房送餐电梯技术规格表： 电梯型号 QDWTJ-300	2. 无机房送餐电梯技术规格表： 电梯型号：厂家提供	

开标时间顺延一天，开标时间为 2026 年 02 月 03 日 14:30，其余内容不变。

