

一、采购内容

规格为电缆（50*4）铝线/150 安培/87 千瓦，392 米。更换为电缆（180*4）铜线/720 安培/273.6 千瓦（国标），392 米。（含施工）

三、技术要求

符合国家、行业相关法律法规及采购需求

四、商务要求

1. 交货完工期：自合同签订之日起 30 日历日
2. 付款方式：①合同签订后，支付暂定总价的 50%作为预付款。
②项目验收合格后，据实计算剩余价款。