

## 关于北校区1-4号公寓楼电缆更换及配电柜改造项目磋商文件的疑问答复

针对供应商提出的疑问，磋商文件答疑具体内容如下：

问题一、招标清单中土建工程清单项：请明确广场透水砖是利旧还是新做？

答复：可利旧，可参照工程量清单；审计时，利旧按照利旧价格计算。

问题二、招标清单中园林绿化工程清单项：请明确草皮恢复是利旧还是新做？

答复：可利旧，可参照工程量清单；审计时，利旧按照利旧价格计算。

问题三、招标清单中电气工程清单项：请问直埋电缆沟槽挖填是否包含铺砂及盖砖等工序？

答复：直埋电缆过程及要求按照国标规定，自然包括铺砂盖砖环节。

西北国际（陕西）造价管理集团有限公司

