

关于“白水县 2025 年度第一批乡村振兴补助资金供水工程改造提升项目”的采购需求

一、项目概况及预算情况:

1. 白水县 2025 年度第一批乡村振兴补助资金供水工程改造提升项目, 主要建设内容如下:

合同包 1 (2025 年白水县尧禾镇安乐村、满义村人饮设施提升改造项目): (一) 2025 年白水县尧禾镇安乐村人饮设施提升改造项目位于白水县尧禾镇安乐村, 本工程主要建设内容为: (1) 机井工程: 维修机井 1 眼, 维修内容为水井钻孔打眼 260m, 安装 $\Phi 217$ 钢制井壁管 260m; 更换水泵 1 台, 装机功率 75kW, 配备泵用软启动柜 1 面, 功率 75kW。(2) 供水站排水工程: 铺设 $\Phi 400$ PE 排水管道 100m, 其中采用水平定向钻施工工艺铺设管道 20m, 其余 80m 管道铺设采用管沟敷设。设置钢筋砼阀井 1 座。(二) 2025 年白水县尧禾镇满义村人饮设施提升改造项目位于白水县尧禾镇满义村, 本工程主要建设内容为: (1) 水源工程: 维修水塔 1 座, 维修内容为水塔水箱内壁防水处理面积 69.08 m^2 , 浇筑 C20 砼散水 10.80 m^2 。(2) 配水工程: 铺设 PE 管道 10523m, 其中铺设 $\Phi 110$ 管道 2442m, 铺设 $\Phi 90$ 管道 215m, 铺设 $\Phi 75$ 管道 502m, 铺设 $\Phi 63$ 管道 1268m, 铺设 $\Phi 50$ 管道 3853m, 铺设 $\Phi 40$ 管道 2185m, 铺设 $\Phi 25$ 管道 58m。新建砖砌阀井 29 座, 其中闸阀井 24 座, 排气阀井 1 座, 总阀水表井 4 座。(3) 入户工程: 铺设 $\Phi 25$ PE 入户管道 2285m, 设置入户管阀井 300 个。

合同包 2 (2025 年白水县林皋镇中塬村人饮设施提升改造项目): 2025 年白水县林皋镇中塬村人饮设施提升改造项目位于白水县林皋镇中塬村, 本工程主要建设内容为: (1) 水源工程: 改造泵站 1 座, 改造内容为集水池架设 DN300 钢管 4m, 泵站前池增设阀门井 1 座, 液位变送器 1 个, 设置控制前池钢筋砼矩形阀井 1 座; 泵站内改造泵前闸阀, 更新配置带可远传数据的泵用智能软启动柜, 功率 55kW; 改造机井 1 眼, 改造内容为更换 0.4kV 三相低压动力电缆 530m, 更新配置带可远传数据的泵

用智能软启动柜，功率 45kW；改造供水站 1 座，改造内容为改造 200m³ 原水池及 100m³清水池外墙砖砌保温及池顶防水，增设 1 座原水池及 2 座清水池内液位变送器共 3 个，增设反渗透净水设备 1 套（包含石英砂过滤器、活性炭过滤器及反渗透过滤系统，电气设备等），智能水厂控制系统 1 套。（2）配水工程：中源自然村铺设 PE 管道 5637m，其中铺设 Φ 110 管道 203m，铺设 Φ 90 管道 728m，铺设 Φ 75 管道 249m，铺设 Φ 63 管道 180m，铺设 Φ 50 管道 715m，铺设 Φ 40 管道 2895m，铺设 Φ 32 管道 667m，新建砖砌阀井 12 座；凉泉自然村铺设 PE 管道 3405m，其中铺设 Φ 90 管道 228m，铺设 Φ 75 管道 583m，铺设 Φ 50 管道 1090m，铺设 Φ 40 管道 1504m，新建砖砌阀井 9 座；凉泉坡自然村铺设 Φ 50 管道 1336m，新建砖砌阀井 1 座。（3）入户工程：中源村铺设 Φ 25PE 入户管道 1340m，新建入户水表井 268 座；凉泉村铺设 Φ 25PE 入户管道 880m，新建入户水表井 176 座；凉泉坡村铺设 Φ 25PE 入户管道 45m，新建入户水表井 9 座。

2. 采购项目分包情况 2 个包，预算金额：4876594.19 元，其中合同包 1 预算金额为 2614264.13 元，合同包 2 预算金额为 2262330.06 元。

二、采购标的具体情况：

1. 项目名称：白水县 2025 年度第一批乡村振兴补助资金供水工程改造提升项目。

2. 采购方式：公开招标

3. 采购内容、数量：白水县 2025 年度第一批乡村振兴补助资金供水工程改造提升项目共划分为 2 个合同包分别是：

合同包 1（2025 年白水县尧禾镇安乐村、满义村人饮设施提升改造项目）：（一）2025 年白水县尧禾镇安乐村人饮设施提升改造项目位于白水县尧禾镇安乐村，本工程主要建设内容为：（1）机井工程：维修机井 1 眼，维修内容为水井钻孔打眼 260m，安装 Φ 217 钢制井壁管 260m；更换水泵 1 台，装机功率 75kW，配备泵用软启动柜 1 面，功率 75kW。（2）供水站排水工程：铺设 Φ 400PE 排水管道 100m，其中采用水平定向钻施

工工艺铺设管道 20m, 其余 80m 管道铺设采用管沟敷设。设置钢筋砼阀井 1 座。(二) 2025 年白水县尧禾镇满义村人饮设施提升改造项目位于白水县尧禾镇满义村, 本工程主要建设内容为: (1) 水源工程: 维修水塔 1 座, 维修内容为水塔水箱内壁防水处理面积 69.08 m^2 , 浇筑 C20 砼散水 10.80 m^2 。(2) 配水工程: 铺设 PE 管道 10523m, 其中铺设 $\Phi 110$ 管道 2442m, 铺设 $\Phi 90$ 管道 215m, 铺设 $\Phi 75$ 管道 502m, 铺设 $\Phi 63$ 管道 1268m, 铺设 $\Phi 50$ 管道 3853m, 铺设 $\Phi 40$ 管道 2185m, 铺设 $\Phi 25$ 管道 58m。新建砖砌阀井 29 座, 其中闸阀井 24 座, 排气阀井 1 座, 总阀水表井 4 座。(3) 入户工程: 铺设 $\Phi 25$ PE 入户管道 2285m, 设置入户管阀井 300 个。

合同包 2 (2025 年白水县林皋镇中塬村人饮设施提升改造项目): 2025 年白水县林皋镇中塬村人饮设施提升改造项目位于白水县林皋镇中塬村, 本工程主要建设内容为: (1) 水源工程: 改造泵站 1 座, 改造内容为集水池架设 DN300 钢管 4m, 泵站前池增设阀门井 1 座, 液位变送器 1 个, 设置控制前池钢筋砼矩形阀井 1 座; 泵站内改造泵前闸阀, 更新配置带可远传数据的泵用智能软启动柜, 功率 55kW; 改造机井 1 眼, 改造内容为更换 0.4kV 三相低压动力电缆 530m, 更新配置带可远传数据的泵用智能软启动柜, 功率 45kW; 改造供水站 1 座, 改造内容为改造 200m^3 原水池及 100m^3 清水池外墙砖砌保温及池顶防水, 增设 1 座原水池及 2 座清水池内液位变送器共 3 个, 增设反渗透净水设备 1 套 (包含石英砂过滤器、活性炭过滤器及反渗过滤系统, 电气设备等), 智能水厂控制系统 1 套。(2) 配水工程: 中塬自然村铺设 PE 管道 5637m, 其中铺设 $\Phi 110$ 管道 203m, 铺设 $\Phi 90$ 管道 728m, 铺设 $\Phi 75$ 管道 249m, 铺设 $\Phi 63$ 管道 180m, 铺设 $\Phi 50$ 管道 715m, 铺设 $\Phi 40$ 管道 2895m, 铺设 $\Phi 32$ 管道 667m, 新建砖砌阀井 12 座; 凉泉自然村铺设 PE 管道 3405m, 其中铺设 $\Phi 90$ 管道 228m, 铺设 $\Phi 75$ 管道 583m, 铺设 $\Phi 50$ 管道 1090m, 铺设 $\Phi 40$ 管道 1504m, 新建砖砌阀井 9 座; 凉泉坡自然村铺设 $\Phi 50$ 管道 1336m, 新建砖砌阀井 1 座。(3) 入户工程: 中塬村铺设 $\Phi 25$ PE 入户管道 1340m, 新建入户水表井 268 座; 凉泉村铺设 $\Phi 25$ PE 入户管道 880m, 新建入户水表井 176 座;

凉泉坡村铺设Φ25PE 入户管道 45m，新建入户水表井 9 座。

4. 需实现的功能或者目标：进一步提升项目区群众用水保障水平，改善群众饮水水质条件，切实提升 32327 人的用水满意度。

5. 需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

6. 需满足的采购政策：

①《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）；②《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；③《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；④《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；⑤《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；⑥《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；⑦《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；⑧《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；⑨《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；⑩《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；⑪《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；⑫《财政部农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20 号）；⑬《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29 号；⑭《财政部关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；⑮《陕西省财政厅关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5 号）；⑯《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10 号）；⑰财政部 生态环境部 工业和信息化部关于

印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）；⑯投标截止时间前最新颁布且生效的政府采购相关政策文件。⑰本项目专门面向中小企业。

7. 项目交付或者实施的时间和地点：具体时间安排详见采购文件；地点：合同包1：白水县尧禾镇安乐村、满义村；合同包2：白水县林皋镇中源村。

8. 需满足的服务标准、期限、效率等要求：

（1）服务标准要求：按照国家、行业及地方现行有效的相关标准、规范和规程执行，确保工程质量合格，符合采购文件及合同约定的要求。

（2）服务期限要求：自合同签订之日起60日历天内完成全部工程施工并达到验收条件。

9. 项目售后服务及验收标准：国家、省市相关规范，满足《采购合同》中的标准要求及其他相关专业现行规范。

10. 其他技术、服务等要求：投标人应遵守安全生产、环境保护、农民工工资支付等相关法律法规及政策要求，具体详见采购文件。

11. 本项目不接受联合体。

三、付款方式：

以最终签订合同为准。

四、验收标准：

（1）本工程应按要求完成工程全部内容。

（2）本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准以及图纸要求。

