

	1	一、工程名称 D段消防工程 二、工程概况 本工程是陕西历史博物馆D段消防工程，包含西地下消防设备拆除及西地下、外宾部一层、二层新设备设施采购及安装。具体详见图纸及清单。 三、工期：45日历天 四、施工范围 按照消防设计图纸及其工程量清单完成消防整改工程施工。 五、设计标准和施工标准 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022） 《消防设施通用规范》（GB55036-2022） 《建筑设计防火规范》（GB 50016 - 2014, 2018 年版） 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974 - 2014） 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251 - 2017） 《自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017》 六、核心系统参数： 现陕西历史博物馆使用的消防设备型号为：火灾自动报警系统（NFS2-3030火灾自动报警控制器（联动型）霍尼韦尔（诺蒂菲尔）），气体灭火-火灾报警控制器联动型（海湾 JB-QB-GST1500）、应急照明控制器（敏华M-C-2）。此项目消防设备设施必须与馆内原有消防系统兼容、并接入原有消防系统，调试联动。 七、投标人专项方案要求 投标文件需包含：高处作业规程、夜间施工方案、空调交叉施工方案、吊装方案、文物现场保护方案，施工防火方案，各类事故应急处置预案等。
--	---	---

7、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料。	关于财务会计制度的证明材料{注：①可提供XXXX或XXXX年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②可提供XXXX或XXXX年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注），③可提供截至资格预审申请文件提交截止日一年内银行出具的资信证明，④供应商注册时间截至资格预审申请文件提交截止日不足一年的，也可提供在工商管理部门备案的公司章程。不得要求供应商提供证明财务报告中签字签章人或者第三方机构的身份证明、财务报告中数据信息真实性有效性的证明材料。} 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。