

三、投标分项报价表

项目名称： 泾阳县 2025 年农村供水工程水质提升项目

项目编号：XYZJ-JYSL-2025017

序号	产品名称	品牌	型号	制造商	单位	数量	单价	总价	备注
1	无电源缓释消毒设备	科卫	KWHS-800	陕西科卫水工业设备有限公司	套	4	38,300.00	153,200.00	参数： 1. 接管材质：UPVC。 2. 接管口径：DN20。 3. 药剂原料：氯片。 4. 处理能力：≤800 吨/天。 5. 处理后的水质符合《生活饮用水标准》GB5749-2022 要求。出厂水余氯量控制 0.3-4mg/L, 末梢水余氯量≥0.05mg/L。
2	除氟过滤器（已有）	丰泽环保	活性氧化铝 1-3mm	濮阳市丰泽环保材料有限公司	套	4	34,500.00	138,000.00	参数： 1. 规格：25kg/袋。 2. 直径：1-3mm。 3. 静态吸附率 90%。 4. 处理后水质符合 GB5749-2022 氟化物的限值。
3	消毒剂	丰泽环保	次氯酸钠粉	濮阳市丰泽环保材料有限公司	kg	1833	20.00	36,660.00	参数： 1. 规格：25kg/袋。 2. 成分：次氯酸钠粉。 3. 外观：白色粉末。 4. 储存：阴凉，干燥，通风，清洁。

4	电解质 次氯酸钠发生器	科卫	KW- NaC OL- 200	陕西科 卫水工 业设备 有限公 司	套	1	150, 000. 00	150, 000. 00	参数： 1. 次氯酸钠发生器主机：组合式结构，集成化生产单台有效氯产量：200g/h； 产药有效氯浓度：6000-10000ppm； 整机功率：小于等于 1500W； 2. 电解槽：耐腐蚀槽体，阳极技术，TA1 纯钛基材；钎钛贵金属氧化物颗粒涂层，阳极强化寿命>200hr 3. 整流电源：高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源：220VAC 输出额定电压：20V 输出额定电流：50A 额定功率：≥1000W。 4. 电解槽保护系统：温升检测系统（自带温度变送器） 5. 控制系统：次氯酸钠发生器 PLC 控制中心，包含 PLC、电气元器件等。 人机界面：彩色液晶触摸屏 7 寸。 投加控制方式：余氯流量控制投加，支持以太网（TCP/IP）通讯协议。 6. 盐水配制系统：实现原料盐的溶解及稀盐水的配置 1 套； 7. 软水系统：盐水配制用水自动制备，降低硬度，延长酸洗周期， 处理水量：0.5m³/h。 工作方式：自动 8. 溶盐箱：材质 PVC，容积 100L。含液位控制阀、及低液位传感器。 9. 稀盐水在线配比系统：一体化浓盐水泵、稀盐水泵、混合器、流量计、及配套阀门管路，系统通过浓盐水泵将饱和食盐水和软化水在混合器内混合，配置成 3%-5%浓度的稀盐水。 流量：≥35L/H 配套附件：PE 材质，25L 软水箱、自动进水单元 饱和盐水泵：流量 6L/h，压力 0.5Mpa，配套背压阀国产； 稀释水单元：电动阀 DN15。 10. 次氯酸钠储存投加系统 次氯酸钠药液的储存，及定量投加。 11. 储药罐 PVC 材质，120L
---	----------------	----	--------------------------	-------------------------------	---	---	--------------	--------------	---

									含高、中、低三液位。 12. 加药计量泵定量将次氯酸钠溶液输送至加药点。 泵头材质：PP；隔膜材质：PTFE 供电电压：220VAC 功率：80W 投加点压力≤0.2Mpa 使用 1 台 加药计量泵流量：15-40L/h 排水口：Φ20PVC 辅助系统：盐水过滤，氢气排放，余氯监测模块 符合行业标准《电解法次氯酸钠发生器》HJ/T258-2006 的要求。 13. 电解槽酸洗单元：实现定期手动切换阀门完成酸洗。 酸洗循环酸洗阀：PVC 材质，DN15，PVC 手动阀。 出药口阀：PVC 材质，DN25，PVC 手动阀，酸洗时手动操作。 酸洗罐：PVC 材质，容积 25L。 酸洗泵：1 台 酸洗罐材质：PVC 箱体。
合计金额（元）： 477,860.00 元 大写：人民币肆拾柒万柒仟捌佰陆拾元									

- 注：1、供应商结合行业实际情况并自行考虑服务过程中可能会发生的一切收
费费用。供应商不得要求采购人在收费内容之外支付其它任何费用，否则费
用由供应商自行承担。
- 2、表格不够，各投标单位可按此表复制。
- 3、单位：元，保留小数点后两位。

陕西科卫水工业设备有限公司
0100000560691

树曹梅

供应商单位名称： 陕西科卫水工业设备有限公司 （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期： 2025 年 10 月 13 日