

采购清单

采购单位		吴堡县水利局			备案函号	ZCSP-吴堡县-2025-00524	
项目名称		吴堡县水利局黑家沟、刘家湾、苜蓿梁等48座新建淤地坝工程质量检测服务项目					
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 687,000.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他工程管理服务	标1：吴堡县水利局枫叶沟、王家沟等11座新建淤地坝工程质量检测服务项目	170,000.00	1	批	170,000.00	5.1 坝体土方填筑回填土密实度 根据 SL/T 631.1-2025 标准要求，坝体填筑密实度施工方按每 200m3填筑土检测 1 点，考虑到回填层数及单元工程划分，且施工单位自检未委托检测机构进行控制，质量难以把控，第三方检测按施工总检测量的10~20%进行抽检。土壤回填密实度检测以现场灌水法、灌砂法、环刀法为主，在施工单位自检合格的基础上进行随机抽检。 5.2 坝体反滤料 根据 SL/T 631.1-2025标准要求，反滤料按类别 200m3-400m3 填筑料检测1组。 5.3 混凝土用钢筋 根据 GB 1499.1-2024、GB 1499.2-2024 标准要求，同一级别、同一直径、同批次 60t 为一个取样单位检测 1 组，根据本项目建设内容，按照同一生产厂家、同一进场批次不低于 1 组进行检测。 5.4 橡胶止水带 根据 GB 18173.2-2014 标准要求，同一批次每 1000m 检测 1 组，根据本项目建设内容，按照同一生产厂家、同一进场批次不低于 1 组进行检测。 5.5 岩石 根据 GB /T14685-2024 标准要求，同一种类同批次的岩石且不大于500m3 为一个取样单位检测1组。 5.6 实体混凝土强度 根据 SL/T 352-2020 标准要求，实体混凝土回弹强度按每个单体不少于 10 个测区进行检测。 5.7 实体混凝土钢筋保护层 根据 JGJ/T 152-2019 标

							准要求，实体混凝土钢筋保护层厚度按每个单体 1-3 个测区进行检测。 5.8 工程外观质量 根据 SL734-2016 标准要求，外观质量按每各单体工程不少于 2 个测区进行检测，主要对道路、溢洪道、排水体及坝坡防护等工程的外观几何尺寸采用钢尺量测；坝体坡度采用坡度尺量测。
2	其他工程管理服务	标2：吴堡县水利局饮牛峁、黑家沟等14座新建淤地坝工程质量检测服务项目	169,000.00	1	批	169,000.00	5.1 坝体土方填筑回填土密实度 根据 SL/T 631.1-2025 标准要求，坝体填筑密实度施工方按每 200m3填筑土检测 1 点，考虑到回填层数及单元工程划分，且施工单位自检未委托检测机构进行控制，质量难以把控，第三方检测按施工总检测量的10~20%进行抽检。土壤回填密实度检测以现场灌水法、灌砂法、环刀法为主，在施工单位自检合格的基础上进行随机抽检。 5.2 坝体反滤料 根据 SL/T 631.1-2025标准要求，反滤料按类别 200m3-400m3 填筑料检测1组。 5.3 混凝土用钢筋 根据 GB 1499.1-2024、GB 1499.2-2024 标准要求，同一级别、同一直径、同批次 60t 为一个取样单位检测 1 组，根据本项目建设内容，按照同一生产厂家、同一进场批次不低于 1 组进行检测。 5.4 橡胶止水带 根据 GB 18173.2-2014 标准要求，同一批次每 1000m 检测 1 组，根据本项目建设内容，按照同一生产厂家、同一进场批次不低于 1 组进行检测。 5.5 岩石 根据 GB /T14685-2024 标准要求，同一种类同批次的岩石且不大于500m3 为一个取样单位检测1组。 5.6 实体混凝土强度 根据 SL/T 352-2020 标准要求，实体混凝土回弹强度按每个单体不少于 10 个测区进行检测。 5.7 实体混凝土钢筋保护层 根据 JGJ/T 152-2019 标准要求，实体混凝土钢

							筋保护层厚度按每个单体 1-3 个测区进行检测。 5.8 工程外观质量 根据 SL734-2016 标准要求，外观质量按每各单体工程不少于 2 个测区进行检测，主要对道路、溢洪道、排水体及坝坡防护等工程的外观几何尺寸采用钢尺量测；坝体坡度采用坡度尺量测。
3	其他工程管理服务	标3：吴堡县水利局塬底沟、盘龙坝等13座新建淤地坝工程质量检测服务项目	177,000.00	1	批	177,000.00	5.1 坝体土方填筑回填土密实度 根据 SL/T 631.1-2025 标准要求，坝体填筑密实度施工方按每 200m3填筑土检测 1 点，考虑到回填层数及单元工程划分，且施工单位自检未委托检测机构进行控制，质量难以把控，第三方检测按施工总检测量的10~20%进行抽检。土壤回填密实度检测以现场灌水法、灌砂法、环刀法为主，在施工单位自检合格的基础上进行随机抽检。 5.2 坝体反滤料 根据 SL/T 631.1-2025标准要求，反滤料按类别 200m3-400m3 填筑料检测1组。 5.3 混凝土用钢筋 根据 GB 1499.1-2024、GB 1499.2-2024 标准要求，同一级别、同一直径、同批次 60t 为一个取样单位检测 1 组，根据本项目建设内容，按照同一生产厂家、同一进场批次不低于 1 组进行检测。 5.4 橡胶止水带 根据 GB 18173.2-2014 标准要求，同一批次每 1000m 检测 1 组，根据本项目建设内容，按照同一生产厂家、同一进场批次不低于 1 组进行检测。 5.5 岩石 根据 GB /T14685-2024 标准要求，同一种类同批次的岩石且不大于500m3 为一个取样单位检测1组。 5.6 实体混凝土强度 根据 SL/T 352-2020 标准要求，实体混凝土回弹强度按每个单体不少于 10 个测区进行检测。 5.7 实体混凝土钢筋保护层 根据 JGJ/T 152-2019 标准要求，实体混凝土钢筋保护层厚度按每个单

							体 1-3 个测区进行检测。 5.8 工程外观质量 根据 SL734-2016 标准要求，外观质量按每各单体工程不少于 2 个测区进行检测，主要对道路、溢洪道、排水体及坝坡防护等工程的外观几何尺寸采用钢尺量测；坝体坡度采用坡度尺量测。
4	其他工程管理服务	标4：吴堡县水利局对面沟、寨则上等10座新建淤地坝工程质量检测服务项目	171,000.00	1	批	171,000.00	5.1 坝体土方填筑回填土密实度 根据 SL/T 631.1-2025 标准要求，坝体填筑密实度施工方按每 200m3填筑土检测 1 点，考虑到回填层数及单元工程划分，且施工单位自检未委托检测机构进行控制，质量难以把控，第三方检测按施工总检测量的10~20%进行抽检。土壤回填密实度检测以现场灌水法、灌砂法、环刀法为主，在施工单位自检合格的基础上进行随机抽检。 5.2 坝体反滤料 根据 SL/T 631.1-2025标准要求，反滤料按类别 200m3-400m3 填筑料检测1组。 5.3 混凝土用钢筋 根据 GB 1499.1-2024、GB 1499.2-2024 标准要求，同一级别、同一直径、同批次 60t 为一个取样单位检测 1 组，根据本项目建设内容，按照同一生产厂家、同一进场批次不低于 1 组进行检测。 5.4 橡胶止水带 根据 GB 18173.2-2014 标准要求，同一批次每 1000m 检测 1 组，根据本项目建设内容，按照同一生产厂家、同一进场批次不低于 1 组进行检测。 5.5 岩石 根据 GB /T14685-2024 标准要求，同一种类同批次的岩石且不大于500m3 为一个取样单位检测1组。 5.6 实体混凝土强度 根据 SL/T 352-2020 标准要求，实体混凝土回弹强度按每个单体不少于 10 个测区进行检测。 5.7 实体混凝土钢筋保护层 根据 JGJ/T 152-2019 标准要求，实体混凝土钢筋保护层厚度按每个单体 1-3 个测区进行检

							测。 5.8 工程外观质量 根据 SL734-2016 标准要求，外观质量按每各单体工程不少于 2 个测区进行检测，主要对道路、溢洪道、排水体及坝坡防护等工程的外观几何尺寸采用钢尺量测；坝体坡度采用坡度尺量测。
5							