

渭南高新区社会事业局

渭南高新区白杨医院建设项目 10KV 外线工程 采购需求

一、基本要求

1. 功能要求：土建部分、红线内土建、电力电缆、开闭所设计 KYN28-12 型高压柜 14 面，65AH 直流电源屏 2 台。

2. 采购项目需要落实的政府采购政策：

(1) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

(2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

(3) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

(4) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；

(5) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

(6) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

(7) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》

（财库〔2021〕19号）；

（8）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（财库〔2021〕29号）；

（9）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；

（10）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（11）其他需要落实的政府采购政策。

3. 项目工期：90日历天。

4. 项目地点：渭南高新区白杨医院建设项目。

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

采购人根据采购项目特点执行国家、行业、地方最新相关标准和规范。

三、工程指标的具体要求

1. 质量标准：严格执行强制性标准、施工图设计、精准把控关键施工工艺，确保工程材料设备合格。

2. 工期：90日历天。

3. 工程建设相关要求：（1）投标人须具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上，且同时具备《承装（修、试）电力设施许可证》（承装三级、承修三级、承试三级及以上资质）；具有有效的安全生产许可证，并在人员、设

备、资金等方面具备相应的施工能力；（2）项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具有合法有效的安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在建项目的项目经理。（3）投标人须按设计要求提供合理的项目整体施工组织方案。

4. 招标范围：施工图纸及招标文件内要求的全部内容（详见工程量清单）。

四、拟投入本项目的费用测算

本工程采购预算 9290000.00 元，最高限价 8885597.76 元，包括本工程所需的人工费、材料费、机械费、设备费、规费、利润、税金等所有费用。

五、工程质量标准、期限、效率、设备部分质量等要求

1. 工期：90 日历天

2. 质量标准：严格执行强制性标准、施工图设计、精准把控关键施工工艺，确保工程材料设备合格。

3. 质保期限：1 年。

六、付款方式

1. 付款方式：整个项目竣工完成支付合同总金额的 50%，经验收合格并出具验收报告后支付合同总金额的 50%。

2. 支付方式：银行转账。

七、验收标准

1. 本工程应按施工图设计文件及招标文件（含工程量清单）

全部内容完成。

2. 本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准。

3. 依据招标文件及中标人投标文件及签证单等文件内容进行验收。

渭南高新技术产业开发区社会事业局

2025年9月24日

