

询问回复函

各投标人：

我方收到关于“西安医学院科研与实验实训大楼第三方工程质量检测服务项目（项目编号：ZHQB-2026-CS-04022）”的疑问文件，现回复如下：

疑问事项 1:请明确本项目桩基类型(如:钻孔灌注桩、预制桩、CFG 桩等)

疑问回复：试桩及工程桩均为长螺旋钻孔压灌桩。

疑问事项 2:请明确本项目桩基承载力等相关设计参数以及是否设置锚桩，最好能提供桩基图纸。

疑问回复：工程桩单桩竖向抗压承载力特征值 2600KN, 极限值 5200KN。三根试桩单桩竖向抗压承载力特征值、极限值分别为：试桩一:2900KN, 5800KN；试桩二:2920KN, 5840KN；试桩三:2960KN, 5920KN。

采购代理机构：陕西正鸿项目管理有限公司

时 间：2026 年 05 月 14 日

