

答疑澄清回复函

各投标人：

我方收到关于“未央校区高压电力扩容采购项目(二次)”(项目编号:【HDZB】2026DL-128.1B1)的疑问文件,现澄清回复如下:

询问 1: 招标文件未提及变压器、高低压柜内元件的品牌要求,是否所有品牌为自选,不做具体要求?请具体明确

回复: 无具体品牌要求,需采用稳定性较高产品。

询问 2: 招标清单教学区-电源工程-输配电装置系统(箱式变内低压电容器)试验数量是0,是否施工单位根据图纸及现场情况自行考虑?

回复: 无此项调试。

询问 3: 招标清单教学区-生活区-电源工程-事故照明切换装置-(箱式变内UPS)中试验数量是0,是否施工单位根据图纸及现场情况自行考虑?

回复: 无此项调试。

询问 4: 招标清单教学区-电气工程-接地跨接试验中数量是0,是否施工单位根据图纸及现场情况自行考虑?

回复: 无此项调试。

询问 5: 招标清单输配电装置系统中数量是0,是否施工单位根据图纸及现场情况自行考虑?

回复: 无此项调试。

询问 6: 招标清单生活区-低压线路部分电力电缆 WDZC-YJY-4*150+1*70mm² 属于国标,WDZC-YJY-4*150+1*95mm² 属于国标加大,是否更具根据清单中国标加大报价?

回复: 按照图纸及工程量清单要求配置相应电缆。

询问 7: 招标清单生活区-低压线路部分,电力电缆 ZC-YJV22-4*300mm² 型号是否有误,是否变更为市场型号 ZC-YJV22-3*400mm² 的电缆?

回复: 型号无误。

询问 8: 《西安医学院(教学区)电气工程》图纸中心配电室平面布置图,图号 DQ-YXY-01 描述:图中框选部分为本次改造范围,原高压进线柜、原高压计量柜、原 PT 柜停用,请问,新建高压柜进线电源是否利用中心配电室原进线电



源引入？

回复：是

询问 9：本工程共 5 台箱变，工程提供图纸中 10 千伏电缆全部采用 YJV22-8.7/15kV-3X70 的电缆，请问，电缆规格是否需要更改？

回复：否



华地众信工程项目管理有限公司

2026年4月9日