

关于“白水县公共体育场项目（一体化消防泵站工程二次深化、卫生间工程）”的采购需求

一、项目概况及预算情况：

1. 白水县公共体育场项目（一体化消防泵站工程二次深化、卫生间工程），建设规模及内容：白水县公共体育场项目（一体化消防泵站工程二次深化）：包含内容有消防泵房及消防水池管道、设备、管件安装等以及土建工程。白水县公共体育场项目（卫生间工程）包含 1#卫生间、2#卫生间。建筑面积均为：48.16 m²，地上一层，功能为公共卫生间。女儿墙顶点高度 4.35 米，防火分类为单层公共建筑，建筑工程耐火等级二级，设计使用年限 50 年。抗震设防烈度 7 度，框架结构。1#卫生间、2#卫生间工程均包含：土建、电气、通风、给排水等。

2. 采购项目分包情况 1 个包，预算金额 3588820.84 元。

二、采购标的具体情况：

1. 项目名称：白水县公共体育场项目（一体化消防泵站工程二次深化、卫生间工程）。

2. 采购方式：竞争性磋商

3. 采购内容、数量：白水县公共体育场项目（一体化消防泵站工程二次深化、卫生间工程）共划分为 1 个合同包，建设规模及内容：白水县公共体育场项目（一体化消防泵站工程二次深化）：包含内容有消防泵房及消防水池管道、设备、管件安装等以及土建工程。白水县公共体育场项目（卫生间工程）包含 1#卫生间、2#卫生间。建筑面积均为：48.16 m²，地上一层，功能为公共卫生间。女儿墙顶点高度 4.35 米，防火分类为单层公共建筑，建筑工程耐火等级二级，设计使用年限 50 年。抗震设防烈度 7 度，框架结构。1#卫生间、2#卫生间工程均包含：土建、电气、通风、给排水等。

4. 需实现的功能或者目标：为体育场提供安全可靠的消防水源和消防动力支持，保障体育场内人员生命和财产安全，满足公共体育场馆消

防安全的基本要求;为体育场内的观众、运动员、工作人员等提供卫生、舒适、便捷的如厕环境。

5. 需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

6. 需满足的采购政策:

①《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号);②《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号);③《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号);④《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号);⑤《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号);⑥《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号);⑦《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号);⑧《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号);⑨《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号);⑩《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号);⑪《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号);⑫《财政部农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》(财库〔2021〕20号);⑬《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》(陕财办采〔2021〕29号);⑭《财政部关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号);⑮《陕西省财政厅关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财办采〔2022〕5号);⑯《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》(陕财办采函〔2022〕10号);⑰财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库〔2023〕

7号)；⑮如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。⑯本项目专门面向中小企业。

6. 项目交付或者实施的时间和地点：具体时间安排详见采购文件；
地点：白水县果香大道北侧。

7. 需满足的服务标准、期限、效率等要求：

(1) 服务标准要求：执行采购要求。

(2) 服务期限要求：自合同签订之日起 180 日历天完成。

8. 项目售后服务及验收标准：国家、省市相关规范，满足《采购合同》中的标准要求及其他相关专业现行规范。

9. 其他技术、服务等要求：执行采购要求。

10. 本项目不接受联合体。

三、付款方式：

以最终签订合同为准。

四、验收标准：

(1) 本工程应按要求完成工程全部内容。

(2) 本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准以及图纸要求。

