

采购清单

采购单位		千阳县张家塬镇中心卫生院			备案函号		ZCBN-千阳县-2025-00114	
项目名称		千阳县张家塬镇中心卫生院采购空气能热泵采暖系统						
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 360,000.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	空调机组	采购空气能热泵采暖系统	360,000.00	1	套	360,000.00	1、单机额定制热量（额定制热工况：环温7℃，出水温度45℃）需≥160KW台，名义制热功率需≤44kw 2、名义工沉室外干球-12℃室内干球-13℃出水温度≥41℃，额定制热量≥102kw，制热消耗功率≤40kw；3、-12℃名义制热量≥102kw；4.最大输入功率≤70；5.噪音≤75dB；6.机组在环境温度-30℃时无电辅热正常启动 7、压缩机为喷气增焓压缩机或旋涡式压缩机 8、低温环境出水温度≥50℃：	
2								
3								
4								
5								