

采购清单

采购单位	陕西省人民医院			备案函号	ZCBN-省本级-2025-15122		
项目名称	陕西省人民医院西咸院区消防设备故障维修项目						
财政拨款	¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00		
其他财政资金	¥ 700,000.00			保障性资金	¥ 0.00		
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	消防设备维修和保养服务	消防设备故障维修	700,000.00	1	项	700,000.00	本次采购内容为西咸院区消防系统维修，包含消防系统全部组成部分。 一、技术指标 1、维修依据标准： 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263、《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166、 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309、《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877，本建筑设计时所依据的规范版本。 2、维修内容以《西咸院区消防检测问题汇总清单》为准。 3、设备材料 1) 更换的设备为全新产品，且须符合相应设备国家规范。 2) 所使用设备均应为原设备厂商或第三方兼容设备，第三方设备请附带兼容性测试报告。 4、维修方案 以国家相关规范为依据，对故障维修处理，达到国家相关功能要求等。具体详见磋商文件。
2							
3							
4							
5							