

采购清单

采购单位		洛川县农业农村局			备案函号		ZCSP-洛川县-2026-00126	
项目名称		洛川县农业农村局2026年财政衔接资金基础设施项目						
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
单位资金		¥ 22,165,926.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	公路工程 施工	巷道硬化	552,802.75	1	项	552,802.75	一、农村巷道硬化工程（1.019km）实施地点：旧县镇安东村巷道硬化 1、主要材料：面层采用C30水泥混凝土，基层为配合比为3:7的灰土体积比，配合比为12:88的灰土质量比。 2、施工标准：混凝土面层宽度≥3.5米；混凝土面层厚度≥15cm，机械振捣、拉毛防滑；每4-6m设置横向伸缩缝，完工后保湿养护不少于7天。 二、通用验收标准 1、工程用材、施工工序全部符合国家行业标准，各项技术指标抽检合格率100%； 2、工程完工后无开裂、起砂、沉降、积水、渗漏等问题，外观规整、功能完好； 3、施工台账、材料报告、隐蔽工程验收、影像资料齐全完备，符合财政衔接资金项目验收、审计及归档要求。 4、交通部有关技术标准、技术规范、勘察设计规范、规程及编制办法。 5、建设单位现场踏勘的指导意见、外业资料。 6、《陕西省农村公路技术标准》陕交发[2005]143号	
							一、农村巷道硬化工程（1.21km）实施地点：旧县镇桐堤村巷道硬化 1、主要材料：面层采用C30水泥混凝土，基层为配合比为3:7的灰土体积比，配合比为12:88的灰土质量比。 2、施工标准：混凝土面层宽度≥3.5米；混凝土面层厚度≥15cm，机械振捣、拉毛防滑；每4-6m设置横向伸缩缝，完工后保湿养护不少于7天。 二、通用验收标准 1、工程用材、	

2	公路工程 施工	巷道硬化	711,840.92	1	项	711,840.92	施工工序全部符合国家行业标准，各项技术指标抽检合格率100%； 2、工程完工后无开裂、起砂、沉降、积水、渗漏等问题，外观规整、功能完好； 3、施工台账、材料报告、隐蔽工程验收、影像资料齐全完备，符合财政衔接资金项目验收、审计及归档要求。 4、交通部有关技术标准、技术规范、勘察设计规范、规程及编制办法。 5、建设单位现场踏勘的指导意见、外业资料。 6、《陕西省农村公路技术标准》陕交发[2005]143号
3	公路工程 施工	巷道硬化	1,411,713.65	1	项	1,411,713.65	一、农村巷道硬化工程（2.66km）实施地点：黄章太平村康元组巷道硬化 1、主要材料：面层采用C30水泥混凝土，基层为配合比为3:7的灰土体积比，配合比为12:88的灰土质量比。 2、施工标准：混凝土面层宽度≥3.5米；混凝土面层厚度≥15cm，机械振捣、拉毛防滑；每4-6m设置横向伸缩缝，完工后保湿养护不少于7天。 二、通用验收标准 1、工程用材、施工工序全部符合国家行业标准，各项技术指标抽检合格率100%； 2、工程完工后无开裂、起砂、沉降、积水、渗漏等问题，外观规整、功能完好； 3、施工台账、材料报告、隐蔽工程验收、影像资料齐全完备，符合财政衔接资金项目验收、审计及归档要求。 4、交通部有关技术标准、技术规范、勘察设计规范、规程及编制办法。 5、建设单位现场踏勘的指导意见、外业资料。 6、《陕西省农村公路技术标准》陕交发[2005]143号
							一、农村巷道硬化工程（2.543km）实施地点：永乡镇永乡街村巷道硬化 1、主要材料：面层采用C30水泥混凝土，基层为配合比为3:7的灰土体积比，配合比为12:88的灰土质量比。 2、施工标准：混凝土面层宽度≥3.5

4	公路工程施工	巷道硬化	1,366,622.93	1	项	1,366,622.93	米；混凝土面层厚度≥15cm，机械振捣、拉毛防滑；每4-6m设置横向伸缩缝，完工后保湿养护不少于7天。二、通用验收标准 1、工程用材、施工工序全部符合国家行业标准，各项技术指标抽检合格率100%； 2、工程完工后无开裂、起砂、沉降、积水、渗漏等问题，外观规整、功能完好； 3、施工台账、材料报告、隐蔽工程验收、影像资料齐全完备，符合财政衔接资金项目验收、审计及归档要求。 4、交通部有关技术标准、技术规范、勘察设计规范、规程及编制办法。 5、建设单位现场踏勘的指导意见、外业资料。 6、《陕西省农村公路技术标准》陕交发[2005]143号
5	公路工程施工	生产路硬化	806,706.32	1	项	806,706.32	一、农村生产路硬化工程（1.72km）实施地点：交口河镇活乐村生产路硬化 1、主要材料：面层采用C30水泥混凝土，基层为配合比为3:7的灰土体积比，配合比为12:88的灰土质量比。 2、施工标准：混凝土面层宽度≥3米；混凝土面层厚度≥15cm，机械振捣、拉毛防滑；每4-6m设置横向伸缩缝，完工后保湿养护不少于7天。二、通用验收标准 1、工程用材、施工工序全部符合国家行业标准，各项技术指标抽检合格率100%； 2、工程完工后无开裂、起砂、沉降、积水、渗漏等问题，外观规整、功能完好； 3、施工台账、材料报告、隐蔽工程验收、影像资料齐全完备，符合财政衔接资金项目验收、审计及归档要求。 4、交通部有关技术标准、技术规范、勘察设计规范、规程及编制办法。 5、建设单位现场踏勘的指导意见、外业资料。 6、《陕西省农村公路技术标准》陕交发[2005]143号
							一、农村生产路硬化工程（0.8km）实施地点：凤栖街道办黑木村

6	公路工程施工	生产路硬化	449,419.00	1	项	449,419.00	生产路硬化 1、主要材料：面层采用C30水泥混凝土，基层为配合比为3:7的灰土体积比，配合比为12:88的灰土质量比。 2、施工标准：混凝土面层宽度≥3米；混凝土面层厚度≥15cm，机械振捣、拉毛防滑；每4-6m设置横向伸缩缝，完工后保湿养护不少于7天。 二、通用验收标准 1、工程用材、施工工序全部符合国家行业标准，各项技术指标抽检合格率100%； 2、工程完工后无开裂、起砂、沉降、积水、渗漏等问题，外观规整、功能完好； 3、施工台账、材料报告、隐蔽工程验收、影像资料齐全完备，符合财政衔接资金项目验收、审计及归档要求。 4、交通部有关技术标准、技术规范、勘察设计规范、规程及编制办法。 5、建设单位现场踏勘的指导意见、外业资料。 6、《陕西省农村公路技术标准》陕交发[2005]143号
7	公路工程施工	巷道硬化	2,257,929.65	1	项	2,257,929.65	一、农村巷道硬化工程（4.227km）实施地点：杨舒便民服务中心姚村巷道硬化 1、主要材料：面层采用C30水泥混凝土，基层为配合比为3:7的灰土体积比，配合比为12:88的灰土质量比。 2、施工标准：混凝土面层宽度≥3.5米；混凝土面层厚度≥15cm，机械振捣、拉毛防滑；每4-6m设置横向伸缩缝，完工后保湿养护不少于7天。 二、通用验收标准 1、工程用材、施工工序全部符合国家行业标准，各项技术指标抽检合格率100%； 2、工程完工后无开裂、起砂、沉降、积水、渗漏等问题，外观规整、功能完好； 3、施工台账、材料报告、隐蔽工程验收、影像资料齐全完备，符合财政衔接资金项目验收、审计及归档要求。 4、交通部有关技术标准、技术规范、勘察设计规范、规程及编制办法。 5、建

							设单位现场踏勘的指导 意见、外业资料。 6、 《陕西省农村公路技术 标准》陕交发[2005] 143号
8	公路工程 施工	巷道硬化	1,499,662 .52	1	项	1,499,662 .52	一、农村巷道硬化工程 (2.767km)实施地 点：老庙镇北韩村巷道 硬化 1、主要材料：面 层采用C30水泥混凝 土，基层为配合比为3： 7的灰土体积比，配合 比为12:88的灰土质量 比。 2、施工标准：混 凝土面层宽度≥3.5 米；混凝土面层厚度 ≥15cm，机械振捣、拉 毛防滑；每4-6m设置横 向伸缩缝，完工后保湿 养护不少于7天。 二、 通用验收标准 1、工程 用材、施工工序全部符 合国家行业标准，各项 技术指标抽检合格率 100%； 2、工程完工后 无开裂、起砂、沉降、 积水、渗漏等问题，外 观规整、功能完好； 3、施工台账、材料报 告、隐蔽工程验收、影 像资料齐全完备，符合 财政衔接资金项目验 收、审计及归档要 求。 4、交通部有关技 术标准、技术规范、勘 察设计规范、规程及编 制办法。 5、建设单位 现场踏勘的指导意见、 外业资料。 6、《陕西 省农村公路技术标准》 陕交发[2005]143号
9	公路工程 施工	巷道硬化	2,157,832 .00	1	项	2,157,832 .00	一、农村巷道硬化工程 (4.011km)实施地 点：老庙镇路村巷道硬 化项目 1、主要材料： 面层采用C30水泥混凝 土，基层为配合比为3： 7的灰土体积比，配合 比为12:88的灰土质量 比。 2、施工标准：混 凝土面层宽度≥3.5 米；混凝土面层厚度 ≥15cm，机械振捣、拉 毛防滑；每4-6m设置横 向伸缩缝，完工后保湿 养护不少于7天。 二、 通用验收标准 1、工程 用材、施工工序全部符 合国家行业标准，各项 技术指标抽检合格率 100%； 2、工程完工后 无开裂、起砂、沉降、 积水、渗漏等问题，外 观规整、功能完好； 3、施工台账、材料报 告、隐蔽工程验收、影

							像资料齐全完备，符合财政衔接资金项目验收、审计及归档要求。 4. 交通部有关技术标准、技术规范、勘察设计规范、规程及编制办法。 5. 建设单位现场踏勘的指导意见、外业资料。 6. 《陕西省农村公路技术标准》陕交发[2005]143号
10	公路工程施工	社会化服务场地硬化	247, 507. 92	1	项	247, 507. 92	一、社会化服务场地硬化工程（1781.2m²），实施地点：老庙镇太夫塬村金刚寺社会化服务场地硬化 1、主要材料：面层采用C30水泥混凝土，基层为配合比为3:7的灰土体积比，配合比为12:88的灰土质量比。 2、施工标准：场地基底清理换填、碾压夯实，压实度≥95%，预留自然排水坡度；混凝土面层厚度≥15cm，分块浇筑、精细收光拉毛；合理设置分格伸缩缝并防渗密封，养护周期不少于7天，场地平整无质量缺陷，满足公共集散服务需求。 二、通用验收标准 1、工程用材、施工工序全部符合国家行业标准，各项技术指标抽检合格率100%； 2、工程完工后无开裂、起砂、沉降、积水、渗漏等问题，外观规整、功能完好； 3、施工台账、材料报告、隐蔽工程验收、影像资料齐全完备，符合财政衔接资金项目验收、审计及归档要求。 4、交通部有关技术标准、技术规范、勘察设计规范、规程及编制办法。 5、建设单位现场踏勘的指导意见、外业资料。 6、《陕西省农村公路技术标准》陕交发[2005]143号
							一、农村巷道硬化工程（1.517km）实施地点：槐柏镇安宿村南安宿组巷道硬化 1、主要材料：面层采用C30水泥混凝土，基层为配合比为3:7的灰土体积比，配合比为12:88的灰土质量比。 2、施工标准：混凝土面层宽度≥3.5米；混凝土面层厚度≥15cm，机械振捣、拉毛防滑；每4-6m

11	公路工程 施工	巷道硬化	817,228.09	1	项	817,228.09	设置横向伸缩缝，完工后保湿养护不少于7天。二、通用验收标准 1、工程用材、施工工序全部符合国家行业标准，各项技术指标抽检合格率100%； 2、工程完工后无开裂、起砂、沉降、积水、渗漏等问题，外观规整、功能完好； 3、施工台账、材料报告、隐蔽工程验收、影像资料齐全完备，符合财政衔接资金项目验收、审计及归档要求。 4.交通部有关技术标准、技术规范、勘察设计规范、规程及编制办法。 5.建设单位现场踏勘的指导意见、外业资料。 6.《陕西省农村公路技术标准》陕交发[2005]143号
12	公路工程 施工	巷道硬化	1,494,485.24	1	项	1,494,485.24	一、农村巷道硬化工程（2.76km）实施地点：槐柏镇甘石村巷道硬化 1、主要材料：面层采用C30水泥混凝土，基层为配合比为3:7的灰土体积比，配合比为12:88的灰土质量比。 2、施工标准：混凝土面层宽度≥3.5米；混凝土面层厚度≥15cm，机械振捣、拉毛防滑；每4-6m设置横向伸缩缝，完工后保湿养护不少于7天。二、通用验收标准 1、工程用材、施工工序全部符合国家行业标准，各项技术指标抽检合格率100%； 2、工程完工后无开裂、起砂、沉降、积水、渗漏等问题，外观规整、功能完好； 3、施工台账、材料报告、隐蔽工程验收、影像资料齐全完备，符合财政衔接资金项目验收、审计及归档要求。 4.交通部有关技术标准、技术规范、勘察设计规范、规程及编制办法。 5.建设单位现场踏勘的指导意见、外业资料。 6.《陕西省农村公路技术标准》陕交发[2005]143号
							一、农村巷道硬化工程（4.347km）实施地点：槐柏镇张家村巷道硬化 1、主要材料：面层采用C30水泥混凝土，基层为配合比为3:

13	公路工程施工	巷道硬化	2,357,116.54	1	项	2,357,116.54	7的灰土体积比，配合比为12:88的灰土质量比。 2、施工标准：混凝土面层宽度≥3.5米；混凝土面层厚度≥15cm，机械振捣、拉毛防滑；每4-6m设置横向伸缩缝，完工后保湿养护不少于7天。 二、通用验收标准 1、工程用材、施工工序全部符合国家行业标准，各项技术指标抽检合格率100%； 2、工程完工后无开裂、起砂、沉降、积水、渗漏等问题，外观规整、功能完好； 3、施工台账、材料报告、隐蔽工程验收、影像资料齐全完备，符合财政衔接资金项目验收、审计及归档要求。 4. 交通部有关技术标准、技术规范、勘察设计规范、规程及编制办法。 5. 建设单位现场踏勘的指导意见、外业资料。 6.《陕西省农村公路技术标准》陕交发[2005]143号
14	公路工程施工	巷道硬化	803,654.31	1	项	803,654.31	一、农村巷道硬化工程（1.53km）实施地点：土基镇桥章村巷道硬化 1、主要材料：面层采用C30水泥混凝土，基层为配合比为3:7的灰土体积比，配合比为12:88的灰土质量比。 2、施工标准：混凝土面层宽度≥3.5米；混凝土面层厚度≥15cm，机械振捣、拉毛防滑；每4-6m设置横向伸缩缝，完工后保湿养护不少于7天。 二、通用验收标准 1、工程用材、施工工序全部符合国家行业标准，各项技术指标抽检合格率100%； 2、工程完工后无开裂、起砂、沉降、积水、渗漏等问题，外观规整、功能完好； 3、施工台账、材料报告、隐蔽工程验收、影像资料齐全完备，符合财政衔接资金项目验收、审计及归档要求。 4、交通部有关技术标准、技术规范、勘察设计规范、规程及编制办法。 5、建设单位现场踏勘的指导意见、外业资料。 6、《陕西省农村公路技术标准》陕交发[2005]143号

15	公路工程施工	巷道硬化	2,076,869.91	1	项	2,076,869.91	一、农村巷道硬化工程（3.742km）实施地点：土基镇太留村巷道硬化 1、主要材料：面层采用C30水泥混凝土，基层为配合比为3:7的灰土体积比，配合比为12:88的灰土质量比。 2、施工标准：混凝土面层宽度≥3.5米；混凝土面层厚度≥15cm，机械振捣、拉毛防滑；每4-6m设置横向伸缩缝，完工后保湿养护不少于7天。 二、通用验收标准 1、工程用材、施工工序全部符合国家行业标准，各项技术指标抽检合格率100%； 2、工程完工后无开裂、起砂、沉降、积水、渗漏等问题，外观规整、功能完好； 3、施工台账、材料报告、隐蔽工程验收、影像资料齐全完备，符合财政衔接资金项目验收、审计及归档要求。 4、交通部有关技术标准、技术规范、勘察设计规范、规程及编制办法。 5、建设单位现场踏勘的指导意见、外业资料。 6、《陕西省农村公路技术标准》陕交发[2005]143号
16	公路工程施工	巷道硬化	481,396.35	1	项	481,396.35	一、农村巷道硬化工程（0.781km）实施地点：石头镇百益村角家庄组巷道硬化 1、主要材料：面层采用C30水泥混凝土，基层为配合比为3:7的灰土体积比，配合比为12:88的灰土质量比。 2、施工标准：混凝土面层宽度≥3.5米；混凝土面层厚度≥15cm，机械振捣、拉毛防滑；每4-6m设置横向伸缩缝，完工后保湿养护不少于7天。 二、通用验收标准 1、工程用材、施工工序全部符合国家行业标准，各项技术指标抽检合格率100%； 2、工程完工后无开裂、起砂、沉降、积水、渗漏等问题，外观规整、功能完好； 3、施工台账、材料报告、隐蔽工程验收、影像资料齐全完备，符合财政衔接资金项目验收、审计及归档要求。 4、交通部有关技术标准、技术规

							范、勘察设计规范、规程及编制办法。 5. 建设单位现场踏勘的指导意见、外业资料。 6. 《陕西省农村公路技术标准》陕交发[2005]143号
17	公路工程 施工	巷道硬化	1,897,100 .60	1	项	1,897,100 .60	一、农村巷道硬化工程（3.545km）实施地点：石头镇牛天咀村巷道硬化 1、主要材料：面层采用C30水泥混凝土，基层为配合比为3:7的灰土体积比，配合比为12:88的灰土质量比。 2、施工标准：混凝土面层宽度≥3.5米；混凝土面层厚度≥15cm，机械振捣、拉毛防滑；每4-6m设置横向伸缩缝，完工后保湿养护不少于7天。 二、通用验收标准 1、工程用材、施工工序全部符合国家行业标准，各项技术指标抽检合格率100%； 2、工程完工后无开裂、起砂、沉降、积水、渗漏等问题，外观规整、功能完好； 3、施工台账、材料报告、隐蔽工程验收、影像资料齐全完备，符合财政衔接资金项目验收、审计及归档要求。 4、交通部有关技术标准、技术规范、勘察设计规范、规程及编制办法。 5、建设单位现场踏勘的指导意见、外业资料。 6、《陕西省农村公路技术标准》陕交发[2005]143号
18	公路工程 施工	排水建设	776,037.30	1	项	776,037.30	一、乡村排水渠道建设工程（2.58km）实施地点：朱牛便民服务中心贡家塬村排水建设 1、主要材料：采用C30钢筋混凝土现浇结构。 2、施工标准：精准开挖沟槽，基底压实度≥95%，水渠结构:内净宽0.4m，内净高0.4m。 二、通用验收标准 1、工程用材、施工工序全部符合国家行业标准，各项技术指标抽检合格率100%； 2、工程完工后无开裂、起砂、沉降、积水、渗漏等问题，外观规整、功能完好； 3、施工台账、材料报告、隐蔽工程验收、影像资料齐全完备，符合财政衔接资金项目验收、审计及归

							档要求。 4、交通部有关技术标准、技术规范、勘察设计规范、规程及编制办法。 5、建设单位现场踏勘的指导意见、外业资料。 6、《陕西省农村公路技术标准》陕交发[2005]143号
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							