

商洛市全民健身社区中央空调项
目

工程

工程量清单

招 标 人：




(盖 章)

2026 年 05 月 10 日

工程名称： 商洛市全民健身社区中央空调项目

工程量清单

编制人：



(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：



(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：



(盖章)

法定代表人或其授权人：

徐正印

(签字或盖章)

编制时间：

招标人：



(盖章)

法定代表人或其授权人：

刘丹利

(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/部位: 通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	030701007001	风机盘管检查维修	1. 规格: 制冷量12.6KW, 制热量20KW, 风量2380m³/h, 风压50Pa, 电压220V, 功率253W 2. 风机盘管水系统试压查漏, 电机及线路阻值绝缘检测, 更换电容, 电机及涡轮风叶动平衡调试, 表冷器清洗除垢除尘	台	42		
2	030701004001	吊柜机组检查维修	1. 规格: 制冷量28.9KW, 制热量54.8KW, 风量5000m³/h, 风压352Pa, 电压380V, 功率1.55KW 2. 风柜这水系统试压查漏: 电机及线路阻值绝缘检测, 更换电容, 更换风机皮带, 电机及涡轮风叶动平衡调试, 表冷器清洗除垢除尘	台	14		
3	030702001001	风管拆除	1. 内装修布局发生变化需要拆除 2. 建筑垃圾外运	m²	73		
4	03B001	拆除风冷热泵模块机组	1. 因装修布局发生变化需要拆除, 拆除后加装风机盘管 2. 建筑垃圾外运	台	1		
5	030701007002	拆除风机盘管	1. 此风机盘管位于洗浴区域, 需要拆除 2. 建筑垃圾外运	台	4		
6	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质: Φ100以内钢管 2. 建筑垃圾外运	m	19		
7	011712001002	管道拆除	1. 管道种类、材质: Φ50以内钢管 2. 建筑垃圾外运	m	71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
8	031207003001	拆除保温	1. 因保温破损和空鼓造成保温功能缺失和脱落, 所以需要拆除 2. 建筑垃圾外运	m3	27.6		
9	031207003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 保温材料 2. 绝热厚度: 40mm	m3	28.3		
10	03B002	更换帆布软连接	1. 帆布软接破损, 吊项标高降低, 需全部更换	处	210		
11	011713001001	拆除风盘三速开关	1. 达不到功能性需要拆除后更换带遥控功能的液晶温控器 2. 建筑垃圾外运	件	42		
		通风工程					
12	030702001002	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌薄钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 边长600以内 4. 板材厚度: δ 0.75	m2	31		
13	030703009001	消声静压箱	1. 名称: 静压箱 2. 规格: 1600*250*500mm, L=500	个	17		
14	030702008001	柔性软风管	1. 名称: 保温通风软管 2. 规格: φ 200	m	753		
15	030703003001	风口	1. 名称: 可开式带滤网回风口 2. 规格: 3000*60mm 3. 材质: 铝合金喷塑	个	14		
16	030703003002	风口	1. 名称: 可开式带滤网回风口 2. 规格: 1000*400mm 3. 材质: 铝合金喷塑	个	61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
17	030703003003	风口	1. 名称: 双层百叶出风口 2. 规格: 2000*150mm 3. 材质: 铝合金喷塑	个	84		
18	030703003004	风口	1. 名称: 双层百叶出风口 2. 规格: 400*400mm 3. 材质: 铝合金喷塑	个	171		
		空调					
19	030701004002	空调器	1. 名称: 风冷热泵模块机组 2. 规格: 制冷量130KW, 输入功率40.8KW, 运行电流82.8A, 制热量132KW, 输入功率: 40.4KW, 运行电流82.8A	台	6		
20	030405004001	控制器	1. 名称: 主机线控器	台	2		
21	030701007003	风机盘管	1. 型号: FP-238 2. 规格: 卧式安装, 制冷量12.6KW, 制热量20KW, 风量2380m³/h, 风压50Pa, 电压220V. 功率253W.	台	17		
22	030701007004	风机盘管	1. 型号: FP102 2. 规格: 卧式安装, 制冷量7.25KW, 制热量12.5KW, 风量1360m³/h, 风压50Pa, 电压220V. 功率156W	台	2		
23	010608001001	钢构件制作	1. 钢材品种、规格: 16号槽钢基础	t	4.4		
24	030211003001	循环水泵	1. 规格: 流量: 80立方米, 扬程: 30米 2. 功率: 15KW, 转速1450转	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/部位：通风安装工程

第十页 共 6 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
25	031005023001	成品水箱	1. 类型: 膨胀水箱 2. 材质: 不锈钢 3. 容量: 800L	个	1		
26	030901017001	阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 沟槽法兰连接	个	14		
27	030901017002	阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 沟槽法兰连接	个	14		
28	030901017003	阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 沟槽法兰连接	个	14		
29	030901017004	阀门	1. 类型: 电动旁通阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 沟槽法兰连接	个	2		
30	030901017005	阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 沟槽法兰连接	个	4		
31	030901017006	阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 沟槽法兰连接	个	6		
32	031002001001	阀门	1. 类型: 过滤器 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	4		
33	031002001002	阀门	1. 类型: 过滤器 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/系统：通风空调工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
34	031002008001	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	8		
35	031002008002	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	12		
36	031002001003	阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	4		
37	031002001004	阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	28		
38	031002001005	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	8		
39	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:1.6MPa	套	20		
40	031001002001	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:焊接连接	m	126		
41	031001002002	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:焊接连接	m	48		
42	031001002003	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:焊接连接	m	74		
		室内水系统					
43	031002001006	阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	144		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
44	031002001007	阀门	1. 类型: 过滤器 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	61		
45	031002001008	阀门	1. 类型: 电动二通阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	61		
46	031002001009	阀门	1. 类型: 电动比例积分调节阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	14		
47	031002001010	阀门	1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	28		
48	031002001011	阀门	1. 类型: 过滤器 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	14		
49	030901017007	阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 沟槽法兰连接	个	6		
50	030901017008	阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN125 3. 连接形式: 沟槽法兰连接	个	4		
51	030901017009	阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 沟槽法兰连接	个	12		
52	030901017010	阀门	1. 类型: 平衡阀 2. 规格、压力等级: DN125 3. 连接形式: 沟槽法兰连接	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段: 通病安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
53	030901017011	阀门	1. 类型: 平衡阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 沟槽法兰连接	个	4		
54	030901017012	阀门	1. 类型: 不锈钢编织软管 2. 规格、压力等级: DN150, L=1500 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
55	030901017013	阀门	1. 类型: 不锈钢编织软管 2. 规格、压力等级: DN125, L=1500 3. 连接形式: 法兰连接	个	4		
56	030901017014	阀门	1. 类型: 不锈钢编织软管 2. 规格、压力等级: DN100, L=1500 3. 连接形式: 法兰连接	个	6		
57	031002001012	阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	8		
58	031001002004	钢管	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 焊接连接	m	110		
59	031001002005	钢管	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN125 3. 连接形式: 焊接连接	m	300		
60	031001002006	钢管	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 焊接连接	m	350		
61	031001002007	钢管	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 焊接连接	m	24		

