

西安市三民村垃圾处理中转站渗滤液处理运行服务项目中标（成交）明细

陕西华璟项目管理有限公司受西安市三民村垃圾处理中转站委托，采用竞争性磋商进行采购渗滤液处理运行服务项目（项目编号：SXHJZB-2026-10）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（渗滤液处理运行服务项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：西安汇泉环保科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：788,800.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-1	其他水污染治理服务	<p>1.设备运行管理 负责渗滤液处理设备的日常启动、停止、运行监控及操作，确保设备按照工艺要求和运行参数稳定运行。对设备运行数据进行实时记录和分析，包括但不限于流量、水质指标（如COD、氨氮、总氮、总磷等）、处理效率、设备运行时间等，每日形成运行报表，并定期（每周、每月）提交运行总结报告。根据设备运行情况，建立运行台账，做好各项记录，及时调整运行参数，优化处理工艺，确保渗滤液处理效果达到设计标准和环保要求。</p> <p>2.设备维护保养 制定详细的设备维护保养计划，包括日常巡检、定期维护、预防性维护和故障维修等内容，确保设备处于良好运行状态，减少设备故障发生率。每日对设备进行巡检，检查设备外观、运行声音、仪表显示、管道阀门等是否正常，及时发现并处理设备运行中的异常情况。巡检记录应详细、准确，包括巡检时间、巡检人员、设备运行状况、发现的问题及处理措施等。按照设备维护保养手册和相关标准规范，定期对设备进行维护保养，包括但不限于设备清洁、润滑、紧固、防腐、更换易损件等工作。维护保养工作应提前通知甲方，并在规定时间内完成，不得影响设备正常运行。</p> <p>建立设备维修档案，详细记录设备故障时间、故障现象、故障原因、维修过程、更换零部件情况及维修后设备运行状况等信息，以便对设备运行状态进行跟踪分析和评估。</p> <p>3.水质监测与达标排放 负责渗滤液处理过程中的水质监测工作，按照国家相关标准和规范要求，定期对进水、出水水质进行采样分析，监测项目包括但不限于COD、BOD₅、氨氮、总氮、总磷、SS、pH值等。采样频率应满足环保部门及中转站排污许可证要求，且每月不少于1次。根据水质监测结果，及时调整处理工艺和运行参数，确保出水水质达到国家和地方规定的排放标准。若出水水质不达标，乙方应立即采取有效措施进行处理，并及时通知甲方，同时提交超标原因分析报告和整改方案。甲方随时抽检，若出水水质不达标，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。配合环保部门对渗滤液处理设备的监督检查和水质抽检工作，及时提供相关资料和数据，确保监督检查顺利进行。</p> <p>4.二次污染预防：设置二次污染应急控制点，如污泥存储、废气排放及废水突增处理措施，确保安全可控。负责渗滤液处理过程中产生的污泥的收集等工作，确保污泥含水率达到设计要求，便于后续处置。按照环保部门要求，对污泥进行规范处置，选择合法、合规的污泥处置单位，并签订污泥处置合同。污泥处置过程应符合国家相关法律法规和标准规范要求，不得对环境造成二次污染。建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、处置量、处置去向、处置方式等信息，定期向甲方报告污泥处置情况。</p> <p>5.设备运行安全管理 建立健全设备运行安全管理制度，制定设备操作规程、安全检查制度、应急预案等，确保设备运行过程中的人员安全和设备安全。对运行服务人员进行安全教育培训，使其熟悉设备运行安全知识和应急处置措施，持证上岗率达到100%。定期对设备运行场所进行安全检查，排查安全隐患，及时整改发现的问题。对可能发生的设备故障、火灾、爆炸、泄漏等安全事故制定应急预案，并定期组织演练，提高应急处置能力。在设备运行过程中，严格遵守安全操作规程，确保人员和设备安全。若因乙方违反安全操作规程导致的安全事故，由乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。</p>	满足磋商文件及甲方所有要求	合同之日起至2026年12月31日	满足磋商文件及甲方所有要求	788,800.00	1.00	项	788,800.00