

序号	配电箱编号	系 统 图	控制要求	安装方式	备 注
	根据现状电源接入电源 (利用现有的配电箱, 本系统仅供参考)				
	Pe = 45kW Kx = 0.80 cosφ = 0.85 Pjs = 35kW Ijs = 80.5A			距地1600mm 挂墙安装	

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1		照明配电箱		台	1	利旧
2		照明配电箱		台	1	利旧
3		照明配电箱		台	1	利旧
4		照明配电箱		台	1	利旧
5		平板灯		盏	18	
6		双联五孔暗装插座		个	6	
7		安全型三孔暗装插座		个	2	
8		三相插座		个	2	
9		带开关双联五孔暗装插座		个	2	
10		空调插座		个	3	
11		开关		个	3	
12		双控开关		个	2	
13		YJV电力电缆	YJV,5x6	米	63	(结果不含垂直长度)
14		BV导线	BV-3x2.5	米	131.8	(结果不含垂直长度)
15		BYJ导线	BYJ-3x4	米	233.1	(结果不含垂直长度)
16		穿硬塑料导管敷设	PC50	米	126.3	(结果不含垂直长度)
17		穿硬塑料导管敷设	PC25	米	121.6	(结果不含垂直长度)

