

采购清单

采购单位		吴堡县水利局			备案函号		ZCSP-吴堡县-2026-00281	
项目名称		吴堡县水利局2026年岔上镇木家沟村供水工程						
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
单位资金		¥ 405,056.91			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他水利工程施工	吴堡县2026年岔上镇木家沟村供水工程	405,056.91	1	项	405,056.91	吴堡县2026年岔上镇木家沟村供水工程主要建设内容为：新建水源井1座、输配水管2800m及其他配套设施。 施工技术要求：1、管道说明：（1）设计管位经过现场勘察，结合管道沿线规划确定；（2）管道埋深满足冻土深度及附属设施安装要求；（3）管道与阀门间采用热熔连接，施工时可根据现场施工条件进行相应调整；弯头、三通等均为成品管件；（4）管道基础、埋深：实际施工过程中可根据开挖情况进行调整。管道敷设时，管顶覆土不宜小于1.5m，开挖边坡为1：0.3，管沟底部采用素土夯实，夯实密度应大于90%，尽可能避免管道表面划伤（5）管道施工完毕并经试压合格后，沟槽应及时回填，沟槽回填材料及密实度应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 新建水源井：人工沉井：井深30m,直径3m，利用C30砼井壁，圆形衬砌木模板曲面，浇筑C30砼顶板及圈梁，配备Φ14钢爬梯，1.8m钢丝高围栏。	
2								
3								
4								
5								