

电缆敷设平面图

电缆敷设断面

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1		铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装电力电缆	WDZ-YJV-4x95+1x50	米	124.35	(结果不含垂直长度)
2		穿低压流体输送用焊接钢管(钢导管)敷设	SC125	米	124.35	(结果不含垂直长度)

项目名称 Project

沙峁镇李家塔村神盘路二改一宅基地整理项目

业主 Client

神木市沙峁镇人民政府

例图索引 Legend & Key

出图记录 Issue Notes

版次 Rev.	日期 Date	设计 Designed by

比例 Scale 1：100

WAY SURVEY&DESIGN
陕西大道工程勘察设计有限公司
中国 西安市 朱宏路立交东北角 西安农资大厦8楼
8F, Agricultural materials building, Xi'an, China

所有施工图蓝图须加盖本公司施工图用图章后为有效施工图

审定 Authorized	任刚毅	任刚毅	
审核 Approved by	任刚毅	任刚毅	
设计总负责 Project director	杨慧敏	杨慧敏	
专业负责人 Discipline Responsible	任刚毅	任刚毅	
校对 Checked by	房永康	房永康	
设计 Designed by	刘文俊	刘文俊	
制图 Drawn by	张飞	张飞	
会签 Confirmed by			
建筑 Architecture	任刚毅	强电 Electricity	康建斌
结构 Structure		弱电 Telecom	康建斌
给排水 WS&D	李昊	暖通 HVAC	于文斌
燃气 Gas		动力 Dynamics	
室内 Interior		景观 Landscape	

项目编号 Porject No.	DDKC-2026-008	设计类别 Category	土建
专业 Discipline	建筑	设计阶段 Status	施工图
设计子项 Project Subdivision	二改一宅基地整理项目		
图纸名称 Drawing Title	室外电缆		
日期 Date	2026.05		
图纸编号 Drawing No.	DS-01		