

四川国际招标有限责任公司文件

询问答复

项目名称: 改善办学基本条件项目 - 长安校区体育馆中央空调电力增容改造工程

项目编号: SCIT-ZC-SX2026050005

一、询问事项 (详见询问函)

1. 低压进线柜 AA1 图纸上柜型为 GGD(800*600*2200), 基础图尺寸也是 800*600, 但是工程量清单上柜型为 GCS(800*800*2200), 如下截图, 两个冲突, 请问以哪个为准?

2. 低压出线柜 AA2, AA3, AA4 图纸上柜型为 GGD(800*600*2200), 基础图尺寸也是 800*600 但是工程量清单上柜型没有写, 请问按什么柜型和尺寸报价?

二、询问答复

我单位接收询问函后, 就询问事项向采购人等进行了了解, 现回复如下:

经向采购人确认, 询问事项 1、2 所涉低压出线柜尺寸均以**图纸示意尺寸为准**, 同时确保和配电室原有配电柜(GGD, 800*600*2200)保持一致!

感谢询问人对本次采购活动的积极关注。

四川国际招标有限责任公司

2026年5月26日

