

采购清单

采购单位		吴堡县农业农村局			备案函号	ZCSP-吴堡县-2026-00340	
项目名称		吴堡县农业农村局2026年吴堡县前庙山村光伏扶贫电站升级改造项目					
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 259,550.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他电力工业设备	吴堡县农业农村局2026年吴堡县前庙山村光伏扶贫电站升级改造项目	259,550.00	1	批	259,550.00	一、无线纵向加密装置 1.增强型装置密文数据包吞吐量：大于60Mbps； 2.普通型装置密文数据包吞吐量：大于32Mbps。 3.性能指标要求： 最大并发加密隧道数：大于1024条；100M LAN环境下，加密隧道协商建立延迟：小于1s；明文数据包吞吐量：大于40Mbps（在50条安全策略，1024字节报文长度的情况下）；密文数据包吞吐量：大于20Mbps（50条安全策略，1024字节报文长度）*数据包转发延迟：小于2ms（50%密文数据包吞吐量）；满负荷数据包丢弃率：0% 二、远动装置升级服务 对远动装置进行升级传输调试服务，完成调度数据、安防设备与综自后台的交互工作，保证电站顺利完成四遥信号上传国网榆林地调D5000系统。 三：电量采集终端升级服务 对电量采集终端进行升级传输调试采集转发服务，完成调度数据、安防设备与综自后台的交互工作，保证电站顺利完成四遥信号上传国网榆林地调D5000系统 四：监控系统升级服务 对电站现有监控系统进行升级传输调试转发服务，完成调度数据、安防设备与综自后台的交互工作，保证电站顺利完成四遥信号上传国网榆林地调D5000系统。 五：户内高压真空断路器 额定电压：12kV； 额定频率：50Hz 额定电流：1250A 额定短路开断电

							流：25kA 操作回路电 压：DC220V/110V 机械 寿命：10000 次
2							
3							
4							
5							