

采购清单

采购单位	安康市人民医院		备案函号	ZCSP-安康市-2026-00683			
项目名称	安康市人民医院2026-2027年度感控受控科室净化系统维保服务项目						
政府预算资金	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 0.00		保障性资金	¥ 200,000.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他维修和保养服务	感控受控科室空气净化系统维保	200,000.00	1	年	200,000.00	<p>1. 日产巡检：（1）维保人员每天应对设备运行情况进行巡查记录，每月按照感控要求完成清洗工作；（2）检查设备系统运行状态；（3）监控并记录关键参数：送、回风温湿度、压差、洁净度风机电流；（4）检查初、中效过滤器是否堵塞；（5）检查自控系统显示屏状态、报警信息；（6）检查各阀门（风阀、水阀）开度是否正常；（7）检查机房环境是否整洁</p> <p>2. 定期清洗及保养：（1）重点科室：血透室、新生儿科、ICU、消毒供应室、手麻科、内镜中心、导管室、产房、皮肤整形科、口腔科、烧伤门诊，空气消毒机过滤网每月5-10、20-30日清洗2次，清洗完毕后科室人员、清洗人员双签字，资料交感控科留存；（2）除上述重点科室外其他临床、医技、社区及门诊科室，空气消毒机过滤网每月20-30日清洗1次，门诊部清洗前需由门诊部工作人员带领，清洗完毕后科室人员、清洗人员双签字，资料交感控科留存；（3）每周清洁风机叶轮积尘，检查紧固风机电机、皮带、轴承；（4）每月检查冷凝水盘清洁度及排水畅通性，清洁消毒接水盘；（5）每季度检查风道清洁度，尤其是静压箱、高效送风口内表面；（6）根据感控要求，每年一次对通风系统进行空气质量检测，出具检测报告。1. 总配电箱、新风机组配电箱、加湿器配电箱，机</p>

							<p>房照明灯具、开关。</p> <p>(7) 手术室内新风过滤网和回风过滤网清洗。(8) 洁净屏回风网清洗及保养。(9) 冷凝器物理清洗, 控制器紧固螺丝、电路板插排检查紧固, 交流接触器检查, 热继电器调节等进行检查, 制冷系统阀门检查泄漏情况。交换季时模块机组高压、低压、压力, 缺氟及时补充, 对压缩机、换热器、电路板、四通阀、膨胀阀等检查维修。(10) 新风空气处理机组仓及各手术循环机组系统维修与清洁。(11) 空气消毒机 226 台, 定期按要求清洗滤网, 镇流器、紫外线灯管、滤网损坏, 进行更换。</p> <p>3. 应急维修及故障排除</p> <p>(1) 提供7*24小时紧急响应服务; (2) 设备出现故障, 维保人员应快速并修复系统故障(如风机停转、传感器失效、阀门卡死等); (3) 故障修复后, 进行必要的测试实验, 确保系统恢复后符合要求。</p> <p>4. 日常记录</p> <p>(1) 详细、规范地记录所有巡检、保养、维修、测试、更换零部件内容、时间、操作人员、结果数据; (2) 按时提交维保清洗记录; (3) 按时提交过滤器更换记录;</p>
2							
3							
4							
5							