

N

图　例

新铺设地埋线	
新铺设地埋管道	
新打机井	⊙
高压杆	▯
架空线	
变压器	

说明：

1、翠峰镇陈家村：新打机井1眼，单井深220m，配套水泵1套，井房1座，低压架空线路400m，埋设φ110UPVC地埋管道50m及配套设施。

陕西金瀚水利水电工程勘测设计有限公司

批准			翠峰镇陈家村等7镇（街）7村小型农田水利建设项目	实施方案	阶段
核定				水工	部分
审查			陈家村工程平面布置图		
校核					
设计					
制图			比例	示意	日期 2026.08
设计证号	A161013896		图号	01	



N

图　例

新铺设地埋线	▬ ▬ ▬
新铺设地埋管道	▬▬▬
新打机井	⊙
高压杆	▯
架空线	⟷
变压器	◎

说明：

1、马召镇仁烟村：新打机井1眼，单井深120m，配套水泵1套，井房1座，低压架空线路180m，埋设φ110UPVC地埋管道1000m及配套设施。

陕西金瀚水利水电工程勘测设计有限公司

批准			翠峰镇陈家村等7镇（街）7村小型农田水利建设项目	实施方案	阶段
核定				水工	部分
审查			仁烟村工程平面布置图		
校核					
设计					
制图					
设计证号	A161013896		比例	示意	日期 2026.08
			图号	02	



说明：

1、四屯镇渭永村：新打机井4眼，单井深60m，配套水泵4套，井台4座，埋设地埋线110m，低压架空线路149m，埋设φ110UPVC地埋管道2600m(其中1000m给老井配套，1600m为新建机井配套）及配套设施。

陕西金瀚水利水电工程勘测设计有限公司						
批 准			翠峰镇陈家村等7镇（街）7村小型农田水利建设项目		实施方案	阶段
核 定					水 工	部分
审 查			渭永村工程平面布置图			
校 核						
设 计						
制 图			比 例	示 意	日 期	2026.08
设计证号	A161013896		图 号	03		



N

图　例

新铺设地埋线	
新铺设地埋管道	
新打机井	⊙
高压杆	▯
架空线	
变压器	

说明：

1、二曲街道镇丰村：新打机井1眼，单井深60m，配套水泵1套，井台1座，埋设地埋线188m，埋设Φ110UPVC地埋管道130m及配套设施。

陕西金瀚水利水电工程勘测设计有限公司

批准			翠峰镇陈家村等7镇（街）7村小型农田水利建设项目		实施方案	阶段
核定					水　工	部分
审查			镇丰村工程平面布置图			
校核						
设计						
制图			比例	示意	日期	2026.08
设计证号	A161013896		图号	04		



N

图　例

新铺设地埋线	▬ ▬ ▬
新铺设地埋管道	▬▬▬
新打机井	⊙
高压杆	▯
架空线	⟷
变压器	⊚

说明：

1、司竹镇王唐村：新打机井3眼，单井深60m，配套水泵3套，井台3座，埋设地埋线390m，埋设Φ110UPVC地埋管道30m及配套设施。

陕西金瀚水利水电工程勘测设计有限公司

批准			翠峰镇陈家村等7镇（街）7村小型农田水利建设项目	实施方案	阶段
核定				水工	部分
审查			王唐村工程平面布置图		
校核					
设计					
制图			比例	示意	日期 2026.08
设计证号	A161013896		图号	05	



说明：

1、楼观镇东楼村：新打机井1眼，单井深200m，配套水泵1套，井房1座，埋设地埋线240m，埋设Φ110UPVC地埋管道10m及配套设施。

陕西金瀚水利水电工程勘测设计有限公司							
批 准			翠峰镇陈家村等7镇（街）7村小型农田水利建设项目		实施方案 阶段		
核 定					水 工 部分		
审 查			东楼村工程平面布置图				
校 核							
设 计							
制 图			比 例	示 意	日 期	2026.08	
设计证号	A161013896		图 号	06			



图　例

新铺设地埋线	
新铺设地埋管道	
新打机井	⊙
高压杆	▯
架空线	
变压器	

说明：

1、终南镇甘沟村：新打机井5眼，单井深80m，配套水泵5套，井台5座，埋设地埋线560m，埋设φ110UPVC地埋管道250m及配套设施。

陕西金瀚水利水电工程勘测设计有限公司

批准			翠峰镇陈家村等7镇（街）7村小型农田水利建设项目	实施方案	阶段
核定				水　工	部分
审查			甘沟村工程平面布置图		
校核					
设计					
制图			比例	示意	日期	2026.08
设计证号	A161013896		图号	07		