

四、投标分项报价表

项目编号：SCZB2026-ZB-2759-001.2B1

项目名称：2026 年西安市体育助力乡村振兴项目（二次）-长安区子午街道张村提升改造

序号	产品名称	规格 型号	制造厂家	数量	单价	小计	备注
1.	地面	一、地面（578 平米） 1、我方提供的硅 PU 产品厚度 8mm，具有体现“CMA”标志，符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求的有害物质释放量、有害物质含量、物理性能的检测合格报告； 2、为达到绿色环保的要求，硅 PU 产品获得 CEC 低 VOCs 涂料产品认证证书； 3，我方提供的硅 PU 球场材料符合 GB/T24021-2024 idt ISO14021:2016 要求，通过中国环境标志 II 型产品认证证书； 4、提供的硅 PU 球场产品依据 T/CECS 10040-2019《绿色建材评价 防水涂料》、CNCA-CGP-13:2023《绿色建材产品分级认证实施通则》符合绿色建材产品三星级的要	 广东杰锐新材料 有限公司	578 平 米	296.60	171434.80	/

		求，通过中国绿色建材产品认证证书； 5、硅 PU 球场具有“CMA”标识，于 80℃高温箱老化 1000h 后、-40℃低温箱冷冻 1000h 后分别按照 GB 36246-2018 检测拉断伸长率 300%、拉伸强度 2Mpa 的检测合格报告； 6、硅 PU 球场面层成品冻融循环性测试具有“CMA”标志，在-25℃冷冻及恒温（25±2℃）水浴放置 24h，并循环 20 次，依据 GB36246-2018、GB/T22517.4-2017、GB/T14833-2020 标准检测拉伸强度、拉断伸长率，依据 GB/T14833-2020 标准检测撕裂强度 5KN/m 要求，漆膜表面无气泡、剥落、变色等现象的检测合格报告；					
2.	灯具	二、灯具（数量≥8 个） 1. 灯具额定功率 300W，输入功率 300W±5%； 2. 灯具效能 120lm/W，功率因数 0.97； 3. 色温 5000K~6000K，色容差 SDCM5； 4. 显色指数 Ra80，R90， 5. 输入电压：AC220V±5%；频率：50HZ±2%； 6. 灯具光源采用 SMD 封装方式，产品采用偏光防眩设计； 7. 产品采用一体散热非模组式结构设计，灯具散热体采	 广东北斗星体育 设备有限公司	8 个	5900.00	47200.00	/

	用铝压铸一体成形； 8. 灯具采用强耐腐蚀材料，灯具通过中性盐雾测试，测试时间不低于 500 小时；（提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。） 9. 灯具具备耐高温高湿性能，通过恒定湿热试验；（提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。） 10. 灯具防护等级不低于 IP66, 防腐等级不低于 WF2, I K 等级不低于 IK08;（提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。） 11. 灯具设备运行稳定，平均无故障时间（MTBF）不低于 35000 小时；（提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。） 12. 灯具产品的可靠性及稳定性好，灯具通过 LED 灯具的光通维持率寿命验证法，检验结果灯具样品光通维持率 95%，电源输入功率变化 3%，灯具内 LED 焊点温度变化值 5℃；（提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。） 13. 灯具或灯具透镜采用耐紫外老化材料，可通过不低					
--	--	--	--	--	--	--



		于 900 小时紫外老化试验，试验后样品外观应无明显变色、开裂、粉化、变形等异常；（提供第三方机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章。） 14. 所投 LED 灯具产品获得中国环境标志产品认证证书；（提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn 查询截图加盖公章。） 15. 所投 LED 灯具产品获得产品碳足迹认证证书；（提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn 查询截图加盖公章。）					
3.	座椅（核心产品）	三、座椅（核心产品）（数量≥260 个） 1. 看台的支撑主桁架材料应为 Q235 钢材的角钢型材，构件尺寸应 50mm*5mm，表面处理工艺为热镀锌处理。 2. 每个主桁架之间通过交叉的斜拉杆形成稳定的看台系统，斜拉杆材料应为 Q235 钢材的角钢型材，构件尺寸应 40mm*5mm，表面处理工艺为热镀锌处理。 3. 通道每一阶配备一个踏步，踏步高度满足《体育建筑设计规范》，踏步宽度 300mm，踏步的表面处理工艺为阳极氧化，保证踏板的防腐防锈的同时，具有较好防滑效果，使用更安全。	 深圳市领先康体实业有限公司	294 个	1628.30	478720.20	/

	4. 看台的护栏载荷水平承载应 3KN/m，负载 20 分钟看台应无变形和功能故障。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）。 5. 看台整体均匀分布载荷 5KN/m²，载荷应当垂直于承重面。负载 20 分钟看台应无变形和功能故障。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）。 6、座椅塑料件抗菌性能的大肠杆菌，金黄色葡萄球菌要求通过 GB/T 31402-2023 测试 24 小时的抗菌性能值 5、抗菌率 99%。（提供投标产品符合测试要求且具有 CNAS 或 CMA 认证的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章） 7、座椅耐候性能要求：座椅在+100℃高温下 120 小时，在-60℃低温下 160 小时，无明显颜色变色、无明显变形、不开裂。（提供投标产品符合测试要求的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章） 8、座椅塑胶件的防火等级须依照 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到阻燃 B1 级水平以上，烟密度 50%。（提供投标产品符合测试要求且具有 CNAS 或 C					
--	--	--	--	--	--	--

		MA 认证的检测报告扫描件或复印件,并加盖投标人公章) 9、座椅环保性能要求:符合 GB 18584-2024《家具中有 害物质限量》,3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、 DEHP)总和未检出;18 种多环芳烃(PAH)未检出;苯并 [a]芘未检出。(提供投标产品符合测试要求且具有 CNA S 或 CMA 认证的检测报告扫描件或复印件,并加盖投标 人公章) 10. 座椅根据人体工程学设计,线条流畅简洁,材料采用 高密度聚乙烯和优质的色母颗粒,中空吹塑工艺制作而 成。10 年以内不退色。 11. 看台座椅尺寸:椅宽 415mm±5mm,座高 430-450mm, 椅深 418mm±5mm,中心距 457-500mm。					
4.	可移动 式篮球 架	1. 产品特点:手动液压篮球架,底座尺寸应 2.0m x 1.3 m,总高度 4.1m,折叠收合总高应 2.1m ,总重量 1300 KG 2. 产品需符合 GB/T 23176-2008 《篮球架》标准的检验 合格,(提供国家认证认可的第三方检测机构出具的检 测报告复印件) 3. 利用手动液压装置驱动球架升降,仅一个成人就能轻	 深圳市领先康体 实业有限公司	1 副	66037.60	66037.60	/

	松升降篮球架。 4. 篮板高度可调，规格：1800×1050（mm），厚度不低于 12mm，背贴防爆膜，篮板防护胶条应采用采用耐候性重型聚氨酯发泡成型。 5. 篮筐采用 ϕ 20mm 圆钢制作，在篮圈最远点圈顶处施加静载荷 105kg 时，篮圈向下转动角度不小于 10 度也不大于 30 度，可确保运动员投篮时篮圈的稳定性和扣篮时的安全性。 6. 篮球架整体结构应采用稳定的伸缩管结构，与支撑架和底座构成稳定的三角形，通过伸缩可以预设三种篮筐高度 2.44m，2.74m，3.05m，并能正常使用。 7. 带可升降走轮设计来实现篮球架的移动和位置固定。 8. 底座为 5mm 钢板焊接而成，前、后立臂均为壁厚 3mm 矩管焊接而成，伸臂采用 140X140mm 矩管，壁厚不小于 5mm 焊接而成。 9. 表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂，涂层厚度 70um，按 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂层无变化。产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。					
--	--	---	--	--	--	--

		10. 防护软包均为易拆装设计，方便自行安装与拆卸，底座护垫软包采用高密度海绵，厚度应 80mm ，悬臂处防护软包厚度 45mm 。					
5.	顶棚	(一) 球馆篷结构 1. 球场面积：28m*15m 看台区域面积 32.2m*4.5m。 球馆采用框架钢结构材质，主梁为桁架梁，钢结构材质：Q235B，桁架梁型材规格：上弦 114mm*5mm 、下弦 89mm*4mm、立柱 273mm*10mm；钢部件喷砂除锈处理；底漆采用环氧富锌底漆，面漆氟碳漆，整体框架寿命为 30 年以上。 2. 篷顶膜材采用 1250PVDF 双表膜材，完全隔离紫外线，防雨防晒防腐蚀。膜布厚度 0.82 mm±0.05，克重：1250 克/m²；拉伸强度（经/纬）：5000/5500 N/5cm；撕裂强度（经/纬）：550/500 N；剥离强度（经/纬）：118/116 N/5cm；适用温度：- 30~+70℃。 (二) 看台篷结构 1. 看台采用框架钢结构材质，钢结构材质：Q235B，型材规格：大梁 114mm*4mm 圆管 、立柱 219mm*6mm 圆管；钢部件喷砂除锈工艺，底漆采用环氧富锌底漆，面漆采用	陕西军睿恒泰新材料科技有限公司 	564.9 平米	826.00	466607.40	/

		白色氟碳漆，整体框架寿命为 20 年以上。 2. 篷顶膜材采用先进白色遮光双表 PVDF 建筑膜材，完全隔离紫外线，防雨防晒防腐蚀，自洁性强。布料厚度 0.82 mm±0.05，克重：1250 克/m²；拉伸强度（经/纬）：5000/5500 N/5cm；撕裂强度（经/纬）：550/500 N；剥离强度（经/纬）：118/116 N/5cm；适用温度：- 30~+70℃。					
--	--	--	--	--	--	--	--

投标人（盖公章）： 陕西全民健身体育产业发展有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 杨如

日 期： 2026 年 10 月 26 日