电缆井规格

室外电缆井形式	长度L（m）	宽度W（m）	深度D（m）	图集
直通型人孔井	2800	1600	1900	12D101-5，P143
三通型人孔井	2600	2100	1900	12D101-5，P144
四通型人孔井	2600	2600	1900	12D101-5，P145
135°转角型人孔井	\	\	1900	12D101-5，P146
120°转角型人孔井	\	\	1900	12D101-5，P147
90°转角型人孔井	\	\	1900	12D101-5，P148
手孔井	1700	1400	1100	12D101-5，P142

电力电缆一览表

序号	电缆编号	电缆型号、规格	穿管管径	电缆用途	电缆始点	电缆终点
1	1	YJV22-4X120+1*70	SC150	照明电源	变配电室	学生食堂一层照明总箱（1ZAL）
2	2	YJV22-5X16	SC50	照明电源	变配电室	学生食堂一层公共照明箱（1ALG）
3	3	NG-A(BTLY)-5x16	SC65	消防电源	变配电室	学生食堂一层消防设备配电箱（1ALE）
4	4	NG-A(BTLY)-5x16	SC65	消防备用电源	变配电室	学生食堂一层消防设备配电箱（1ALE）
5	5	YJV22-4X120+1*70	SC150	照明电源	变配电室	学生食堂一层厨房箱（1CFX）
6	6	YJV22-4X120+1*70	SC150	备用电源	变配电室	学生食堂一层厨房箱（1CFX）
7	7	消防报警总线、电源干线、消防广播线、报警探测线 消防电话接孔总线、区域显示器总线、应急照明通讯总线 消防电源监控导线、电气火灾监控总导线、防火门监控总导线总线	消防线路	校区消防控制室	学生食堂消防设备	

注：消防线路规格详见各单体分册。

