

# 竞争性磋商文件

(服务类)

采购项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保采购项目

采购项目编号：JXRC-260413

西北妇女儿童医院  
陕西嘉信瑞诚招标有限公司共同编制  
2026年05月13日

## 目 录

|  |    |
|--|----|
| 第一章 竞争性磋商公告 .....                      | 4  |
| 一、项目名称基本情况: .....                      | 4  |
| 二、申请人的资格要求: .....                      | 4  |
| 三、获取采购文件.....                          | 6  |
| 四、响应文件提交.....                          | 6  |
| 五、开启.....                              | 6  |
| 六、公告期限.....                            | 6  |
| 七、其他补充事宜.....                          | 7  |
| 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。 .....            | 7  |
| 第二章 供应商须知 .....                        | 8  |
| 2.1 供应商须知前附表 .....                     | 8  |
| 2.2 总则 .....                           | 12 |
| 2.3 磋商文件 .....                         | 12 |
| 2.4 响应文件 .....                         | 13 |
| 2.5 开启、资格审查、磋商和确定成交供应商 .....           | 14 |
| 2.6 签订及履行合同和验收 .....                   | 15 |
| 2.7 纪律要求 .....                         | 17 |
| 第三章 采购内容及要求 .....                      | 23 |
| 一、项目概况.....                            | 23 |
| 二、技术参数.....                            | 23 |
| 日常设备运行维护耗材清单包含 1500 元内（含 1500 元） ..... | 25 |
| 化粪池及附属管道管网参数.....                      | 26 |
| 水质检测清单.....                            | 27 |
| 药品使用量清单.....                           | 28 |
| 三、商务要求.....                            | 31 |
| 第四章 资格审查 .....                         | 32 |
| 4.1 一般资格审查 .....                       | 32 |
| 4.2 特殊资格审查 .....                       | 32 |

---

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 4.3 落实政府采购政策资格审查 .....            | 34 |
| 第五章 磋商过程中可实质性变动的内容 .....          | 35 |
| 第六章 磋商办法 .....                    | 36 |
| 6.1 总则 .....                      | 36 |
| 6.2 磋商小组 .....                    | 36 |
| 6.3 评审程序 .....                    | 36 |
| 6.4 评审办法及标准 .....                 | 43 |
| 6.5 终止采购活动 .....                  | 47 |
| 6.6 确定成交供应商 .....                 | 47 |
| 6.7 评审专家在政府采购活动中承担以下义务 .....      | 48 |
| 第七章 响应文件格式 .....                  | 50 |
| 第一部分《响应文件》 .....                  | 51 |
| 格式1 投标函 .....                     | 52 |
| 格式2 磋商报价一览表 .....                 | 54 |
| 格式3 供应商基本信息 .....                 | 55 |
| 格式4 商务响应偏离表 .....                 | 56 |
| 格式5 服务响应偏离表 .....                 | 57 |
| 格式6 磋商方案 .....                    | 58 |
| 格式7 供应商承诺书 .....                  | 59 |
| 格式8 供应商企业关系关联承诺书 .....            | 60 |
| 格式9 供应商业绩 .....                   | 61 |
| 格式10 磋商保证金缴纳凭证 .....              | 62 |
| 格式11 其他材料 .....                   | 63 |
| 供应商资格要求 .....                     | 64 |
| 第二部分《供应商资格》 .....                 | 65 |
| 格式1 参加政府采购项目承诺函 .....             | 66 |
| 格式2 法定代表人/负责人授权书 .....            | 67 |
| 格式3 无重大违法记录声明 .....               | 69 |
| 格式4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书 ..... | 70 |
| 格式5 供应商企业性质声明函 .....              | 71 |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

---

|                     |    |
|---------------------|----|
| 格式 6 中小企业声明函 .....  | 72 |
| 格式 7 监狱企业的证明 .....  | 74 |
| 格式 8 非联合体承诺书 .....  | 75 |
| 附：封包正面标识式样.....     | 76 |
| 第八章 拟签订采购合同文本 ..... | 77 |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

## 第一章 竞争性磋商公告

### 西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保采购项目竞争性磋商公告

#### 项目概况

污水处理维保采购项目采购的潜在供应商应在西安市南稍门十字东南角大话南门壹中心18层1806室获取采购文件，并于2026年05月25日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目名称基本情况：

项目编号：JXRC-260413

项目名称：污水处理维保采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：370000.00元

采购需求：

合同包1(污水处理维保服务)：

合同包预算金额：370,000.00元

合同包最高限价：370,000.00元

| 品目号 | 采购标的         | 数量<br>(单位) | 采购需求   | 品目预算<br>(元) | 最高限价<br>(元) |
|-----|--------------|------------|--------|-------------|-------------|
| 1-1 | 污水处理<br>维保服务 | 1(项)       | 详见采购文件 | 370000.00   | 370000.00   |

本合同包不接受联合体投标

服务期限：3年。最多可续签2次（每次1年）。年度服务费预算金额370000.00元。

#### 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(污水处理维保服务)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知—财库〔2020〕46号；《关于进一步加

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

(2)《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号；

(3)《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》--财库〔2019〕9号；

(4)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(5)《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

(6)《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》--陕财办采〔2018〕23号；

相关政策、业务流程、办理平台（[http://www.ccgp-](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shaanxi/)

[shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shaanxi/](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shaanxi/)）；

(7)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》--财库〔2021〕19号；

(8)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；

(9)《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》--财库〔2022〕35号；

(10)《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）

(11)《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）

(12) 其他需要落实的政府采购政策。

### 3、本项目的特定资格要求：

合同包1(污水处理维保服务)特定资格要求如下：

1) 供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人；

2) 财务状况报告:法人提供注册会计师行业统一监管平台(网址<http://acc.mof.gov.cn>)赋码可查询的2024年度或2025年度审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前6个月内其开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

3) 税收缴纳证明:法人提供自2025年10月1日以来至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；其他组织和自然

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

人提供自 2025 年 10 月 1 日以来至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的供应商应提供相关文件证明；

4) 社会保障资金缴纳证明:提供自 2025 年 10 月 1 日以来至少一个月已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；

5) 供应商法定代表人/负责人直接参加的，须递交《法定代表人/负责人身份证明》和身份证；法定代表人/负责人授权代表参加的，须递交《法定代表人/负责人授权书》和授权代表身份证；

6) 供应商须提供参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7) 供应商须具备环保工程专业承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；

8) 供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

9) 本项目为专门面向小微企业项目，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业参加，提供《小微企业声明函》；

10) 本项目不允许联合体参加，提供非联合体承诺书。

### 三、获取采购文件

时间：2026 年 05 月 14 日至 2026 年 05 月 20 日，每天上午 09:00:00 至 11:30:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

地点：西安市南稍门十字东南角大话南门壹中心 18 层 1806 室

方式：现场获取

售价：0 元

### 四、响应文件提交

截止时间：2026 年 05 月 25 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：西安市南稍门十字东南角大话南门壹中心 18 层 1806 室

### 五、开启

时间：2026 年 05 月 25 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：西安市南稍门十字东南角大话南门壹中心 18 层 1806 室

### 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

---

## 七、其他补充事宜

1. 招标文件获取方式：在西安市南稍门十字东南角大话南门壹中心 18 层陕西嘉信瑞诚招标有限公司获取招标文件。经办人请携带介绍信和身份证原件（同时提供加盖公章的身份证复印件 1 份）。

### 2. 供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

3. 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

## 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1、采购人信息：

名称：西北妇女儿童医院

地址：西安市雁翔路 1616 号

联系人：贺老师

联系方式：029-89550065

### 2、采购代理机构信息

名称：陕西嘉信瑞诚招标有限公司

地址：西安市南稍门十字东南角大话南门壹中心 18 层 1806 室

联系方式：029-81541692

### 3、项目联系方式

项目联系人：曲慧

电 话：029-81541692

## 第二章 供应商须知

## 2.1 供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项        | 说明和要求   |
|----|-------------|---|
| 1  | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下：<br>采购包 1：370,000.00 元，供应商的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。   |
| 2  | 资金来源        | 事业收入资金  |
| 3  | 评标方法        | 采购包 1：综合评分法（详见第五章）  |
| 4  | 是否接受联合体     | 采购包 1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本采购文件要求的资格条件和能力。<br><br>(1) 联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。<br><br>(2) 采购文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。<br><br>(3) 同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5  | 落实节能、环保产品政策 | 1. 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。<br><br>2. 本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。            |

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
|   |                      | <p>3. 本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>  |
| 6 | 不正当竞争预防措施<br>(实质性要求) | <p>1. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<math>&lt;</math>全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值<math>\times</math>50%；</p> <p>② 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<math>&lt;</math>通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价<math>\times</math>50%；</p> <p>③ 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<math>&lt;</math>采购项目最高限价<math>\times</math>45%；</p> <p>④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，供应商在评审现场 30 分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业</p> |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

|    |                |   |
|----|----------------|---|
|    |                | <p>人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>2. 投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p> |
| 7  | 投标保证金          | <p>采购包 1 保证金金额：3,700.00 元</p> <p>缴交渠道：电子保函, 转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）</p> <p>开户名称：陕西嘉信瑞诚招标有限公司</p> <p>开户银行：民生银行西安分行营业部（转账时须附言：260413 投标保证金）</p> <p>银行账号：632043869</p>   |
| 8  | 标书费信息          | 免费获取  |
| 9  | 履约保证金（实质性要求）   | 采购包 1：不缴纳   |
| 10 | 投标有效期（实质性要求）   | 提交响应文件的截止之日起不少于 90 天。   |
| 11 | 招标代理服务费（实质性要求） | <p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：参照原中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980 号文计算收取，具体收费额以采购代理机构出具的发票为准。</p>   |
| 12 | 采购结果公告         | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。   |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

|    |               |   |
|----|---------------|---|
| 13 | 政府采购合同公告、备案   | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。  |
| 14 | 进口产品          | 不允许   |
| 15 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：是<br>踏勘时间：2026-05-21 09:00:00<br>踏勘地点：西北妇女儿童医院后宰门院区<br>联系人：李晶晶<br>联系电话号码：18966839632  |
| 16 | 采购文件疑问提交时间    | 2026年05月21日12:00前   |
| 17 | 采购文件答疑时间      | 2026年05月22日12:00前   |
| 18 | 响应文件份数        | 纸质版：提供正本壹份、副本贰份（若正本与副本不符，以正本为准；副本可以是正本的复印件）；电子版：U盘一个。   |
| 19 | 响应文件的密封与提交    | 响应文件总计3个封包，各封包在封口及相关部位加盖供应商公章。<br>封包1：响应文件（提供正本壹份、副本贰份，正、副本分别各自胶装成册）。<br>封包2：磋商报价一览表（纸质的磋商报价一览表和电子版U盘。）注意：单独提交的磋商报价一览表必须同响应文件正本中的磋商报价一览表一致，否则按废标处理。<br>封包3：资格审查文件（提供正本壹份、副本贰份，正、副本分别各自胶装成册）<br>电子版U盘中内容：1. 响应文件以及资格审查文件电子版一份（包括正本文件的WORD版本，以及正本签字盖章后扫描的PDF版本）；2. 磋商报价一览表的电子版（WORD文件，必须同纸质版内容一致）。<br>注：1. 正本与副本不一致的，以正本为准； |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

|    |          |                        |
|----|----------|------------------------|
|    |          | 2. 纸质版与电子版不一致的，以纸质版为准。 |
| 20 | 采购代理机构邮箱 | jxrc_001@163.com       |

## 2.2 总则

### 2.2.1 适用范围

- 一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。
- 二、本磋商文件的最终解释权由西北妇女儿童医院和陕西嘉信瑞诚招标有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西北妇女儿童医院负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由陕西嘉信瑞诚招标有限公司负责解释。

### 2.2.2 有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西北妇女儿童医院。
- 二、“供应商”是指按照采购公告规定获取了磋商文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西嘉信瑞诚招标有限公司。

## 2.3 磋商文件

### 2.3.1 磋商文件的构成

一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。磋商文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本磋商文件包括以下内容：

- （一）竞争性磋商公告；
- （二）供应商须知；
- （三）采购内容及要求；
- （四）资格审查；
- （五）磋商过程中可实质性变动的内容；
- （六）磋商办法；
- （七）响应文件格式；
- （八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面做出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

### 2.3.2 磋商文件的澄清和修改

一、在响应文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，或直接以书面的形式(可传真或电子邮件的方式)通知所有磋商文件收受人，供应商应立即以书面形式(可传真或电子邮件的方式)回复确认已收到修改文件，并对其具有约束力。

## 2.4 响应文件

### 2.4.1 响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或代理机构就有关磋商的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

### 2.4.2 计量单位

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### 2.4.3 响应货币

本次项目均以人民币报价。

### 2.4.4 知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5 响应文件的组成

供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

响应文件具体内容详见第七章。

#### 2.4.6 响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

#### 2.4.7 响应报价（实质性要求）

一、报价函中的磋商报价应与磋商报价一览表中的“磋商总报价”金额相符，不允许在响应文件中出现两个报价，若二者不一致时以磋商报价一览表报价为准。

二、供应商每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、响应文件报价出现前后不一致的，按照采购文件第六章磋商办法规定予以修正，供应商未确认的，其投标无效。

#### 2.4.8 响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

### 2.5 开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

#### 2.5.1 磋商时间和地点及大会程序

采购代理机构在磋商文件规定的响应文件递交截止时间和地点召开磋商大会。供应商未派代表参加会议的，视为认可磋商结果，并且不得对磋商过程提出异议或投诉。

开标会议由采购代理机构主持，按下列程序进行开标：

- （1）宣布参会人员与会议工作人员等有关人员名单；
- （2）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；
- （3）宣布会场纪律；
- （4）按照供应商递交响应文件的先后顺序，由各供应商代表共同查验响应文件密封完整性，并宣布查验结果；

(5) 进入磋商阶段，暂时休会。

(6) 磋商

a、按相关法律法规要求，由采购代理机构对供应商资格进行审核。

b、通过资格审核的响应文件经磋商小组按磋商文件规定的竞争性磋商办法进行评审。

### 2.5.2 查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 2.5.3 资格审查

详见磋商文件第四章。

### 2.5.4 磋商办法

详见磋商文件第六章。

### 2.5.5 成交通知书

磋商小组完成评审后，向采购人/采购代理机构及采购监管机构提交经各磋商小组成员签字的评定结果报告，并按竞争性磋商办法推荐候选供应商。评定结果经公示后，采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出《成交通知书》。

《成交通知书》一经发出即发生法律效力，将作为签订合同的依据，是合同文件的法定组成部分。**成交供应商凭授权委托书原件和身份证原件领取成交通知书。**

采购代理机构发成交通知书的同时仅向其它供应商公布评审结果，采购代理机构无义务向未成交供应商解释落选原因，不退回响应文件。

## 2.6 签订及履行合同和验收

### 2.6.1 签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

## 2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

### 2.6.2.1 合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包 1：不允许合同分包。

### 2.6.2.2 合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将其全部工程转给他人或者将其全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

## 2.6.3 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 2.6.4 合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

## 2.6.5 采购人增加合同标的的权利

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 2.6.6 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

## 2.6.7 履约验收方案

采购包 1：

详见磋商文件第三章。

## 2.6.8 资金支付

采购包 1：

详见磋商文件第三章。

## 2.7 纪律要求

### 2.7.1 磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

### 2.7.2 供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装；
- （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

---

- 四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；
- 五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- 六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；
- 七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；
- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十一条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

### 2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 陕西嘉信瑞诚招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西嘉信瑞诚招标有限

**项目编号：**JXRC-260413

**项目名称：**西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西嘉信瑞诚招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本 1 份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件 1）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书 1 份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件 1 份；

（四）委托代理人身份证复印件 1 份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

接收质疑函方式：书面形式。

答复主体：代理机构

联系人：曲慧

联系电话：029-81541692

地址：西安市南稍门十字东南角大话南门壹中心 1806 室

邮编：710061

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

---

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件 2）

**投诉书制作说明：**

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一包进行投诉，投诉书应列明具体包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件 1

## 质疑函范本

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_ 联系电话： \_\_\_\_\_

授权代表： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： \_\_\_\_\_

质疑项目的编号： \_\_\_\_\_ 包号： \_\_\_\_\_

采购人名称： \_\_\_\_\_

采购文件获取日期： \_\_\_\_\_

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： \_\_\_\_\_

事实依据： \_\_\_\_\_

法律依据： \_\_\_\_\_

质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： \_\_\_\_\_

签字(签章)：

公章：

日期：

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

附件 2

## 投诉书范本

### 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

被投诉人 1：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

被投诉人 2

.....

相关供应商：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

### 二、投诉项目基本情况

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_

采购文件公告：是/否 公告期限：\_\_\_\_\_

采购结果公告：是/否 公告期限：\_\_\_\_\_

### 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日,向\_\_\_\_\_提出质疑,质疑事项为：\_\_\_\_\_

采购人/代理机构于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

投诉事项 2

.....

### 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：\_\_\_\_\_

签字(签章)：

公章：

日期：

### 第三章 采购内容及要求

#### 一、项目概况

本项目为完成后宰门院区污水处理运行维保服务项目。要求所需的人员工资、设备维护保养、药剂购买、环保检测、格栅、水池和污泥的清理及处置、清掏清理化粪池、提升井、食堂隔油池及附属管道清理、税费等所有费用（水、电等能源费用和单次或单个零配件价值1500元以上的设备运行维护费用除外）。

#### 二、技术参数

##### （一）项目运行维护管理范围

后宰门院区已建投用污水处理站，设备设计处理水量 300m<sup>3</sup>/天，平均处理污水量约 120m<sup>3</sup>/天。医院污水由来自住院部、门诊室、浴室、卫生间、办公室等场所排放的污水组成。该污水与一般生活污水类似，其中除含有机和无机污染物，如各种药物、消毒剂等污染物，还含有大量病菌、病毒和寄生虫，成份较为复杂。污水处理站出水水质标准应满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）的预处理标准规定。

定期清掏清理全域权属管辖区域内所有化粪池、提升井、食堂隔油池及疏通全部配套附属管道、连通管网、井室构筑物。

##### （二）设备清单

| 序号 | 设备设施及系统  | 设备名称         | 数量 | 单位 | 设备情况         |
|----|----------|--------------|----|----|--------------|
| 1  | 污水站内公共区域 | 普通轴流通风机及连接风管 | 1  | 套  | 2026年3月改造时更换 |
|    |          | 通风风管         | 1  | 条  | 2026年3月改造时刷新 |
|    |          | 风机房          | 1  | 座  | 2026年3月改造时刷新 |
|    |          | 电缆桥架         | 1  | 套  | 2026年3月改造时刷新 |
|    |          | 围栏栏杆爬梯       | 1  | 批  | 2026年3月改造时刷新 |
|    |          | 井盖           | 2  | 块  | 2026年3月改造时刷新 |
|    |          | 墙面顶面地面       | 1  | 套  | 2026年3月改造时刷新 |
|    |          | 罗茨风机管道       | 1  | 套  | 2026年3月改造时刷新 |
|    |          | 输水管道         | 1  | 批  | 2026年3月改造时刷新 |
|    |          | 井盖支撑         | 2  | 组  | 2026年3月改造时更换 |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

| 序号 | 设备设施及系统 | 设备名称            | 数量 | 单位 | 设备情况                    |
|----|---------|-----------------|----|----|-------------------------|
|    |         | 调节池井盖           | 1  | 套  | 2026年3月改造与地面平齐          |
| 2  | 提升井     | 浮球液位开关和时控系统     | 1  | 套  | 2025年更换液位开关<br>新增时控系统   |
|    |         | 提升泵             | 1  | 台  | 2025年更换新泵               |
|    |         | 池顶开孔+安装井盖       | 1  | 套  | 2026年4月改造               |
|    |         | 池内砌墙安装过墙管       | 1  | 套  | 2026年4月改造               |
| 3  | 化粪池     | 浮球液位开关          | 1  | 套  | 2018年改造时新增设备            |
|    |         | 提升泵             | 1  | 台  | 2018年改造时新增设备            |
| 4  | 调节池     | 搅拌机             | 1  | 台  | 2018年改造时新增设备            |
|    |         | 提升泵             | 2  | 台  | 2021年改造时更换              |
|    |         | 格栅机             | 1  | 台  |                         |
| 5  | 1号生化池   | 浮球液位开关          | 1  | 台  | 2026年3月改造时更换            |
|    |         | 进水电动阀           | 1  | 台  | 2026年3月改造时更换            |
|    |         | 滗水器             | 1  | 套  | 2021年改造时更换              |
|    |         | 曝气系统            | 1  | 组  | 2026年3月改造时更换            |
|    |         | 人工清理            | 1  | 批  | 2026年3月改造               |
| 6  | 2号生化池   | 浮球液位开关          | 1  | 台  | 2026年3月改造时更换            |
|    |         | 进水电动阀           | 1  | 台  | 2026年3月改造时更换            |
|    |         | 滗水器             | 1  | 套  | 2021年改造时更换              |
|    |         | 曝气系统            | 1  | 组  | 2026年3月改造时更换            |
|    |         | 人工清理            | 1  | 批  | 2026年3月改造               |
| 7  | 消毒池     | 次氯酸钠加药泵         | 2  | 台  | 2024年4月更换1台新设备          |
|    |         | 次氯酸钠储存罐<br>500L | 1  | 个  | 2026年4月改造时更换            |
|    |         | 消毒池回流泵          | 1  | 台  | 2023年9月新增新设备            |
| 8  | 脱泥系统    | 板框压滤机           | 1  | 台  | 2026年3月改造新增<br>替换污泥处置设备 |
|    |         | 螺杆泵             | 1  | 台  | 2026年3月新增设备             |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

| 序号 | 设备设施及系统 | 设备名称         | 数量 | 单位 | 设备情况         |
|----|---------|--------------|----|----|--------------|
|    |         | 污泥中间桶        | 2  | 套  | 2026年3月新增设备  |
| 9  | 风机房     | 罗茨风机         | 2  | 台  | 2021年改造时更换   |
|    |         | 换气扇          | 1  | 台  |              |
|    |         | 除锈刷新工作       | 1  | 套  | 2026年3月改造时完成 |
| 10 | 进水系统    | 进水电磁流量计      | 1  | 台  |              |
|    |         | 进水管路         | 1  | 套  | 2025年1月维修时更换 |
|    |         | 进水电磁阀        | 2  | 台  | 2025年1月维修时更换 |
| 11 | 排水系统    | 排水电磁流量计      | 1  | 台  | 2025年5月改造时新增 |
|    |         | 排水泵          | 1  | 台  | 2025年5月改造时新增 |
|    |         | 排水液位开关       | 1  | 套  | 2025年5月改造时新增 |
|    |         | 排水电气柜        | 1  | 台  | 2025年5月改造时新增 |
| 12 | 污水站值班室  | 控制电气柜        | 1  | 台  | 2016年3月      |
|    |         | 动力电气柜        | 1  | 台  | 2016年3月      |
|    |         | 在线气体检测仪      | 1  | 台  | 2024年3月新增    |
|    |         | 便携式余氯检测仪     | 1  | 台  | 2023年7月新增    |
|    |         | 便携式气体报警仪     | 1  | 台  | 2023年8月新增    |
|    |         | 楼梯间换气轴流风机    | 1  | 台  | 2025年8月新增    |
|    |         | PLC控制器及自动化编程 | 1  | 台  | 2026年4月改造时完成 |
|    |         | 电气柜线路改造      | 1  | 批  | 2026年4月改造时完成 |
|    |         | 触控屏及人机交互编程   | 1  | 台  | 2026年4月改造时完成 |

备注：具体设备情况以现场踏勘为准

日常设备运行维护耗材清单包含 1500 元内（含 1500 元）

| 序号 | 项目        | 单位 | 数量 |
|----|-----------|----|----|
| 1  | 耐磨高温黄油润滑油 | 批  | 1  |
| 2  | 风机专用齿轮机油  | 批  | 1  |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

| 序号 | 项目                      | 单位 | 数量 |
|----|-------------------------|----|----|
| 3  | 风机三角皮带                  | 批  | 1  |
| 4  | 风机空气过滤网                 | 批  | 1  |
| 5  | DN15 风机泄压阀              | 批  | 1  |
| 6  | 水泵专用齿轮油                 | 批  | 1  |
| 7  | 配电柜继电器、接触器等元器件          | 批  | 1  |
| 8  | 配电柜按钮开关                 | 批  | 1  |
| 9  | 计量泵密封                   | 批  | 1  |
| 10 | 计量泵隔膜 220v、32L/h        | 批  | 1  |
| 11 | 12W 值班室 LED 灯盘 SPB-2800 | 批  | 1  |
| 12 | 防锈底漆                    | 批  | 1  |
| 13 | 防锈面漆                    | 批  | 1  |
| 14 | 液位浮球开关                  | 批  | 1  |
| 15 | 压力表耐震正压                 | 批  | 1  |
| 16 | 压滤机滤板密封垫片               | 批  | 1  |
| 17 | 管道维修包（生料带、胶水、密封垫等）      | 批  | 1  |

### 化粪池及附属管道管网参数

| 序号 | 区域       | 设备/设施 | 管线分布   |                | 数量               |
|----|----------|-------|--|----------------|------------------|
|    |          |       | 支管管路   | 主线管路           |                  |
| 1  | 后宰门院区    | 化粪池   | 住院部洗手池→排水支管<br>住院部卫生间→排水支管                               | 排水支管→主管→医院化粪池  | 57m <sup>3</sup> |
| 2  |          | 提升井   | 门诊楼洗手池→排水支管<br>门诊楼卫生间→排水支管<br>连接楼洗手池→排水支管<br>连接楼卫生间→排水支管 | 排水支管→主管→提升井    | 12m <sup>3</sup> |
| 3  | 后宰门院区家属院 | 化粪池   | 家属楼→排水支管<br>报告→排水支管                                      | 排水支管→主管→家属院化粪池 | 88m <sup>3</sup> |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

|   |                    |       |                              |                          |                   |
|---|--------------------|-------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
|   |                    |       | 后院卫生间→排水支管<br>供应室卫生间→排水支管    |                          |                   |
| 4 | 后宰门院区食堂<br>(一层东墙外) | 食堂隔油池 | 厨余污水→排水支管                    | 排水支管→隔油池<br>(隔油池→家属院化粪池) | 12m <sup>3</sup>  |
| 5 | 社会路家属院<br>(老楼)     | 化粪池   | 家属楼生活废水→排水支管                 | 排水支管→主管→老楼化粪池            | 20m <sup>3</sup>  |
| 6 | 社会路家属院<br>(新楼)     | 化粪池   | 家属楼生活废水→排水支管<br>锅炉房排水→排水支管   | 排水支管→主管→新楼化粪池            | 150m <sup>3</sup> |
| 7 | 管道疏通               | 污水管道  | 全域权属管辖区域内所有配套附属管道、连通管网、井室构筑物 |                          |                   |

水质检测清单

| 序号           | 项目      | 频次    | 备注            |
|--------------|---------|-------|---------------|
| 1            | 化学需氧量   | 1次/1月 | 委托有资质单位出具检测报告 |
| 2            | 五日生化需氧量 | 1次/1月 |               |
| 3            | 氨氮      | 1次/1月 |               |
| 4            | 悬浮物     | 1次/1月 |               |
| 5            | PH      | 1次/1月 |               |
| 6            | 总余氯     | 1次/1月 |               |
| 7            | 粪大肠菌群   | 1次/1月 |               |
| 项目 1-7 不定期检测 |         | 4次/1年 |               |
| 沙门氏菌检测       |         | 4次/1年 |               |
| 志贺氏菌检测       |         | 2次/1年 |               |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

### 药品使用量清单

| 名称   | 化学品名   | 计划年用量 |
|------|--------|-------|
| 次氯酸钠 | 污水消毒   | 5 吨   |
| 次氯酸钠 | 污泥消毒   | 5 吨   |
| 絮凝剂  | 污泥 PAM | 60kg  |

污泥及格栅栅渣处置量：0.5 吨/年。

#### （三）项目要求

##### 1、运行处理要求

- ① 负责污水处理设备、设施的日常维护保养（含年度例行维护）；
- ② 负责采购人后宰门院区医疗污水、废水的集中处理，确保达标排放；
- ③ 服从环保部门及采购人的监督管理。按照采购人排污许可证副本中对排污单位自行监测要求内容，进行相应监测和检测并出具合格报告；如监测中发现有不达标排放的行为，中标人承担由此而造成的一切经济损失及法律责任。

④ 每天专人进行污水处理，填写污水处理运行情况记录表，按月报送采购人存档；

⑤ 定期清理系统污泥及格栅渣，并与有资质的处置单位签署危险废物处置合同，定期进行处置；

⑥ 全域权属管辖区域内所有化粪池、提升井、食堂隔油池及全部配套附属管道、连通管网、井室构筑物；凡属采购人产权所有、日常运维管辖的排污纳淤设施点位，均统一纳入本次服务作业范畴，全额覆盖、一体实施清掏与应急疏通工作。具体要求为：全域范围内所有化粪池、提升井、隔油池，每年专业清掏、淤积清理、污物清运不少于 2 次；全域配套附属管道及管网，出现堵塞、淤积、排水不畅等情况时，须全天候响应、即时到场疏通清理，保障设施正常运行。

⑦ 水处理药品及药剂的采购、保管、使用等，确保项目运行中各环节的安全。

#### （四）项目技术要求：

按照项目所在地环保部门要求，在保证处理出水水质达标的基础上，须做好工艺机械设备、自控及电器设备的维护保养，做好水处理建筑物相关土建设施的养护和卫生保洁工作，保证系统的正常运行。

#### （五）维护要求：

1、投标人应设置专门的设备及设施维护管理机构，配备专职管理人员，负责维护保养、检修、维修、故障鉴定和更新等管理工作，建立完善的设备及设施管理制度、设备操作规程、

设备及设施维护规程以及点检、巡检标准，制定严格的岗位责任制。

2、投标人应按有关规范、规定的要求对各种设备、设施做好日常维护保养。

3、主要设备完好率要求不小于 98%；无备用的设备完好率要求不小于 99%。

#### （六）技术培训等要求

1、投标人应组织对运行维护管理人员进行技术培训，使其了解处理工艺，熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标，熟悉掌握本岗位工作技能。

2、培训内容包括：污水处理基本理论、水污染控制法规与标准、污水处理机电设备、污水处理厂自动化控制的基本知识、污水处理厂的管理制度和操作规程、各工种的专业培训等。

3、在运行维护管理过程中，投标人应不定期的对运行维护管理人员进行培训，使其掌握新的专业知识和技能。

#### （七）项目运行维护管理要求

##### 1、组织实施要求

(1) 投标人应向采购人或其指定的管理机构提交运行维护管理方案，方案中应包含：项目概况、运行维护管理组织架构、工作职责和纪律规范、运行维护管理制度、操作规程、安全规程等内容，并根据方案审核意见修改完善。

(2) 运行维护管理方案确定后，应制定进场计划，组织有关运行管理人员进场并购置办公、生活用品和生产工具。

(3) 投标人应组织对运行维护管理人员进行技术培训，运行维护管理人员必须持证上岗。

(4) 考核通过的运行维护管理人员按照运行维护管理方案的要求对厂区进行运行维护管理，并接受主管单位的监督。

##### 2、项目运营管理人员及设备要求

(1) 人员要求：现场服务人数配置 3 人，实行 24 小时值班制，每班次在岗人员不少于 2 人，确保污水处理站各项工作有序推进、稳定运行。项目所配人员须具有污水处理资格证书。

(2) 根据运行维护管理要求，以高效、精简的原则设置运营管理人员，运营操作工；而且投标人应根据本项目情况，自行配备必须的办公设备、化验检测设备、维修维护设备。如中标单位拟对投入维保人员进行调整，需向采购人提出申请，且调整人员须具备同等污水处理资格证书。

##### 3、项目管理要求

###### (1) 考核管理要求

① 水量考核：在合同期内，污水处理量以实际污水处理达标水量、水质指标，根据业主

要求，每天记录，每月统计上报。

② 水质考核：在合同期内，根据进出水水质指标表所列指标及进出水水质进行考核管理。

(2) 监督管理要求

投标人应配合上级主管单位对本项目的监督管理。采购人对日常运行情况进行监督管理，投标人每月应抽检进出水水质送有资质的检测单位进行检测。

(3) 管理制度要求

投标人制定管理办法及考核标准，投标人根据采购方管理办法制定具体的管理制度，确定运行岗位，工作职责、操作规程，纪律规范等，组织协调好日常运行管理工作，确保运行管理服务高质量完成。

(4) 运营期内各类紧急情况下的应急预案要求

包括就如何建立应对和处理各种突发事件如战争、自然灾害、疫情、涉及发生危害周边设施财产、生态环境及人员生命的公共安全事故等的应急快速反应机制等方面的考虑，以及防汛抢险措施。

(5) 安全防护、文明运行的要求

① 投标人必须落实安全生产措施，按采购人以及有关部门的要求，维护作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，为上岗工人配置统一的工作服和安全防护用品，自行解决安全作业问题。

② 投标人应按实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续，为员工劳动购买保险手续和办理暂住证等手续，安排好下属人员的住宿和安全教育管理工作。

③ 本项目用电未经采购人以及有关部门的同意，投标人不得擅自改变原供电线路和驳接线路挪作他用。

④ 投标人按要求定期进行安全隐患排查工作，杜绝任何用电设施发生漏电现象，确保安全、正常运行。

⑤ 投标人在检查维护水泵、闸阀门、管道、集水池等设备设施时，必须采取防硫化氢等有毒有害气体的安全措施。

⑥ 投标人做好安全标示、防护等工作，确保人员安全。

⑦ 安全生产：投标人应按照国家及地方有关安全生产的法律、法规制定安全生产规章制度和措施，制定应急预案，建立安全生产教育和检查机构，并定期向采购人汇报，接受检查并按照采购人的意见进行整改。

⑧ 本项目的安全生产责任由投标人承担。

⑨ 代表采购人负责含环保检查、会议及其他相关污水站运行的全部事宜。

#### （八）知识产权和保密要求

1、知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2、保密要求：中标人在服务期间所获悉的技术信息、经营信息、其他信息等，未经许可不得向任何第三方披露、不得将保密信息用于工作职责以外的任何目的、不得擅自复制、下载、拍摄或以其他方式获取保密资料、不得私自留存涉密载体（如文件、U 盘、账号等）。以上所述，如有泄密，采购人有权解除服务合同。保密期限为永久。

### 三、商务要求

1、服务地点：按采购人指定地点组织实施。

2、服务期限：计划服务期 3 年，合同一年一签，合同到期后根据考核情况续签。维保期自合同签订之日起一年。

3、考核要求：考核标准由采购人依据采购文件、成交供应商投标文件及有关规定的的内容制定，考核结果作为支付服务费的依据。采购人对成交供应商履行合同情况、提供服务情况进行月考核和半年度考核。成交供应商应每月向采购人提供人员考勤表、工作记录表，每月人员到岗率须 $\geq 95\%$ 。

4、付款方式：银行转账，分期付款。采购人每六个月结算一次服务费用。考核合格后，中标人在第七个月提供前六个月符合税法规定的等额正式发票，采购人收到发票后 30 个日历日内支付发票金额的相应款项。

## 第四章 资格审查

资格审查由代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1 一般资格审查

采购包 1：

| 序号 | 资格审查要求概况                        | 评审点具体描述  |
|----|---------------------------------|--|
| 1  | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； | 供应商出具《参加政府采购项目承诺函》；<br>（原件加盖供应商鲜章，（承诺函格式见本采购文件第七章 第二部分 格式1）。 |

### 4.2 特殊资格审查

采购包 1：

| 序号 | 资格审查要求概况                   | 评审点具体描述   |
|----|----------------------------|---|
| 1  | 供应商为具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人 | 供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人；（ <u>复印件加盖供应商鲜章</u> ）；   |
| 2  | 供应商应有良好的财务状况               | 法人提供注册会计师行业统一监管平台（网址 <a href="http://acc.mof.gov.cn">http://acc.mof.gov.cn</a> ）赋码可查询的 2024 年度或 2025 年度审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前 6 个月内其开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；（ <u>复印件加盖供应商鲜章</u> ）； |
| 3  | 供应商应有依法缴纳税                 | 法人提供自 2025 年 10 月 1 日以来至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业   |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
|   | 收的良好记录                        | 务专用章；其他组织和自然人提供自 2025 年 10 月 1 日以来至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的供应商应提供相关文件证明（ <u>复印件加盖供应商鲜章</u> ）；  |
| 4 | 供应商应有依法缴纳社会保障资金的良好记录          | 提供自 2025 年 10 月 1 日以来至少一个月已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；（ <u>复印件加盖供应商鲜章</u> ）；                          |
| 5 | 法定代表授权书                       | 供应商法定代表人/负责人直接参加的，须递交《法定代表人/负责人身份证明》和身份证；法定代表人/负责人授权代表参加的，须递交《法定代表人/负责人授权书》和授权代表身份证；（ <u>格式参考本采购文件第七章 第二部分 供应商资格 格式 2 原件加盖供应商鲜章，身份证原件可以不密封提交</u> ）； |
| 6 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商须提供参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（ <u>格式参考本采购文件第七章 第二部分 供应商资格 格式 3 原件加盖供应商鲜章</u> ）；  |
| 7 | 供应商资质要求                       | 供应商须具备环保工程专业承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；（ <u>提供资质证书扫描件或复印件加盖供应商公章</u> ）  |
| 8 | 供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力       | 供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（ <u>格式参考本采购文件第七章 第二部分 供应商资格 格式 4 原件加盖供应商鲜章</u> ）。   |
| 9 | 参与的供应商单位全部为符合政策               | 本项目为专门面向小微企业项目，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业参加，提供《小微企业声明函》；（ <u>格式参考本采购文件第七章 第二部分 供应商资格 格式 6 原件加盖供应商鲜章</u> ）                            |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

|    |             |   |
|----|-------------|---|
|    | 要求的小微企业     |   |
| 10 | 本项目不接受联合体投标 | 本项目不允许联合体参加，提供非联合体承诺书。（格式参考本采购文件第七章 第二部分 供应商资格 格式 8 原件加盖供应商鲜章）。 |

#### 4.3 落实政府采购政策资格审查

采购包 1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----|----------|---------|
| 无  |          |         |

## 第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“采购内容及要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

## 第六章 磋商办法

### 6.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合本采购项目特点制定本竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

四、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草资格审查报告、评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 6.3 评审程序

#### 6.3.1 熟悉和理解磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

- （一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- （六）磋商文件载明的成交原则不合法的；
- （七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

### 6.3.2 符合性审查

一、磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

三、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包 1：

| 序号 | 符合审查要求概况         | 评审点具体描述   |
|----|------------------|---|
| 1  | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 不正当竞争预防措施（实质性要求）<br>1. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： |

|   |            |   |
|---|------------|---|
|   |            | <p>①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价&lt;全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；</p> <p>②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价&lt;通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；</p> <p>③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价&lt;采购项目最高限价×45%；</p> <p>④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。</p> <p>属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>2. 投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p> |
| 2 | 签章符合采购文件要求 | 供应商应当加盖供应商（法定名称）公章  |
| 3 | 投标有效期      | 投标有效期是否满足采购文件要求   |
| 4 | 磋商保证金      | 磋商保证金是否符合采购文件要求   |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

|    |                                   |                                   |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 5  | 不同供应商的响应文件是否由同一单位或者个人编制           | 不同供应商的响应文件是否由同一单位或者个人编制           |
| 6  | 不同供应商是否委托同一单位或者个人办理磋商事宜           | 不同供应商是否委托同一单位或者个人办理磋商事宜           |
| 7  | 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人   | 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人   |
| 8  | 不同供应商的响应文件是否异常一致或者磋商报价呈规律性差异      | 不同供应商的响应文件是否异常一致或者投标报价呈规律性差异      |
| 9  | 不同供应商的响应文件是否相互混装                  | 不同供应商的响应文件是否相互混装                  |
| 10 | 不同供应商的投标保证金是否从同一单位或者个人的账户转出       | 不同供应商的投标保证金是否从同一单位或者个人的账户转出       |
| 11 | 响应文件与采购文件商务要求条款是否一致或增加了采购人难以接受的条款 | 响应文件与采购文件商务要求条款是否一致或增加了采购人难以接受的条款 |
| 12 | 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形               | 是否符合法律法规和采购文件规定的其他实质性要求           |
| 13 | 最高限价                              | 磋商报价不得超过最高限价                      |
| 14 | 响应文件数量                            | 响应文件的正副本数量符合采购文件要求                |

### 6.3.3 磋商

一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。

二、磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“采购内容及要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

- （一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

六、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

七、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

八、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

### 6.3.4 最后报价

#### 一、方案评审

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商结束后，磋商小组可以根据磋商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组将对其响应文件作无效处理，说明理由。

三、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

四、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

五、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

六、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

七、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。

（三）最后报价唯一，且不高于最高限价。

八、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

### 6.3.5 解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

### 6.3.6 比较与评价

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

### 6.3.7 复核

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的响应文件进行重点复核。

评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

### 6.3.8 推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

### 6.3.9 编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

- （一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- （二）响应文件开启日期和地点；
- （三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- （四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- （五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

### 6.3.10 评审争议处理规则

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

## 6.4 评审办法及标准

一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

### 6.4.1 评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

### 6.4.2 评分标准

采购包 1:

| 评分项  | 评分标准   | 满分<br>(100分) |
|------|--|--------------|
| 投标报价 | 价格分统一采用低价高分法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：<br>其他报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 20。 | 20           |
| 总体运维 | 一、评审内容   | 15           |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| 方案          | <p>供应商针对本项目提供污水处理运维总体方案，包括对项目特点的理解、运维整体思路、设备设施日常维护保养计划、化粪池及管网清掏疏通计划、污泥处置计划等。</p> <p>二、评审标准</p> <p>总体思路清晰，方案内容详细、针对性强、完全满足采购需求，得 15 分；</p> <p>思路较清晰，方案较全面、基本满足需求，得 12 分；</p> <p>方案内容一般、针对性不足，得 9 分；</p> <p>方案粗略、有较多欠缺，得 6 分；</p> <p>方案与项目需求相关性小，得 3 分；</p> <p>未提供得 0 分。</p>                     |   |
| 重点难点分析与解决方案 | <p>一、评审内容</p> <p>供应商针对本项目污水处理运维中的重点难点进行分析，并提出解决方案。重点难点可包括：医院污水病菌病毒风险、出水水质稳定达标（尤其粪大肠菌群、余氯等指标）、设备老化或故障应急处理、全天候不间断运行保障、有毒有害气体安全防范等。</p> <p>二、评审标准</p> <p>重点难点把握准确，分析到位，解决措施科学完善、切实可行，得 8 分；</p> <p>把握较准确，措施较合理可行，得 6 分；</p> <p>把握基本准确，措施一般，得 4 分；</p> <p>把握有偏差，措施简单空泛，得 2 分；</p> <p>未提供得 0 分。</p> | 8 |
| 杂物清理及水质检测方案 | <p>一、评审内容</p> <p>供应商提供全域化粪池及配套管网的杂物清理方案，以及水质检测方案。</p> <p>二、评审标准</p> <p>方案完整、切实可行，针对性强、可操作性强，得 6 分；</p> <p>方案较完整、针对性较强，基本满足要求，得 4 分；</p> <p>方案有明显缺陷，针对性较差，可能存在工作不到位、较难满足实</p>   | 6 |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
|                     | 实际需求得 2 分；<br>未提供得 0 分。   |   |
| 拟投入本项目的设备、保养工具及物料配置 | 一、评审内容<br>供应商拟投入本项目的设备、保养工具及日常耗材配置情况，是否满足运行管理需要。<br>二、评审标准<br>配置齐全，满足运行管理需要，且专业性高，得 6 分；<br>配置较齐全，用途较明确，满足项目工作需求，专业性较高，得 4 分；<br>配置整体一般，得 2 分；<br>未提供得 0 分。   | 6 |
| 进度保障方案              | 一、评审内容<br>供应商提供项目进场计划、日常运维工作计划、设备维护保养计划（含年度、季度、月度）、清掏疏通时间安排、水质检测时间安排等，进度安排合理明确。<br>二、评审标准<br>工作计划及进度清晰完善，安排合理明确，操作性强，得 8 分；<br>工作计划及进度相对完善，安排相对合理，操作性较强，得 6 分；<br>工作计划及进度基本完善，安排合理性差，操作性较差，得 4 分；<br>工作计划及进度简单笼统，无针对性，得 2 分；<br>未提供得 0 分。 | 8 |
| 质量保证措施              | 一、评审内容<br>供应商根据污水处理站的运行实际情况，充分考虑运行风险，制定合理可行的质量保障措施以及规范工作措施。<br>二、评审标准<br>质量目标详细，保障措施及规范工作措施具体、可行性强，得 8 分；<br>质量目标较详细，保障措施及规范工作措施较具体、可行性较强，得 6 分；<br>质量目标较详细，有一定的保障措施及规范工作措施，得 4 分；<br>质量目标简单，保障措施及规范工作措施简单笼统，无针对性，得 2                     | 8 |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
|                  | 分；<br>未提供得 0 分。  |   |
| 管理制度             | 一、评审内容<br>供应商提供针对本项目制定的管理制度、交接班制度、药剂使用记录表、检测记录表、日常运行记录、设备设施维护保养记录和执行方案。<br>二、评审标准<br>内容完整，方案详细，每提供一项得 1 分，满分 6 分；内容不完整或有缺项，每项扣 0.5-1 分，扣完为止。                         | 6 |
| 污水处理站运行手册完整性及响应性 | 一、评审内容<br>供应商编制的污水处理站运行手册，包含运营管理规章制度、人员岗位职责、设备操作维护规程、污水处理工艺说明及突发环境事件应急预案等。<br>二、评审标准<br>内容完整性、响应性强，得 5 分；<br>内容完整性一般、响应性一般，得 3 分；<br>内容简单笼统，无针对性，得 1 分；<br>未提供得 0 分。 | 5 |
| 应急处理预案           | 一、评审内容<br>供应商提供应急保障措施，对于各类突发事件具有应急处理预案。<br>二、评审标准<br>应急响应措施及方案全面、针对性强、可实施性强，得 5 分；<br>应急响应措施及方案较简单、针对性一般、基本合理可行，得 3 分；<br>应急响应措施及方案有待优化，没有针对性，得 1 分；<br>未提供得 0 分。    | 5 |
| 服务承诺             | 一、评审内容<br>供应商对本项目的服务承诺，包含但不限于针对本项目的各项服务质量目标、保障措施及服务人员入场计划等内容，各管理项目指标达到国家相关标准。承诺响应时间（如接到报修后到场时间、解决问题时间等）。   | 5 |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <p>二、评审标准</p> <p>服务承诺内容详细、齐全，响应问题时间和故障解决时间及时得 5 分；</p> <p>服务承诺内容较详细、基本齐全，响应问题时间和故障解决时间比较及时得 3 分；</p> <p>服务承诺内容有欠缺，响应问题时间和故障解决时间比较不及时得 1 分；</p> <p>未提供得 0 分。</p>                    |   |
| 业绩 | <p>一、评审内容</p> <p>供应商提供 2023 年 3 月 1 日至今（以合同签订日期为准）完成的同类污水处理维保项目业绩（同类项目指医疗机构或类似废水处理站的运维服务）。</p> <p>二、评审标准</p> <p>每提供一份完整的合同复印件（须体现项目名称、签订日期、服务内容、双方盖章）得 2 分，满分 8 分。未提供或材料不全不得分。</p> | 8 |

## 6.5 终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的（财政部另有规定的除外）；
- （四）法律法规规定的其他情形。

## 6.6 确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起 2 个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到磋商报告后 5 个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

## 6.7 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 6.8 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在代理机构人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理。

**项目编号：**JXRC-260413

**项目名称：**西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

---

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第七章 响应文件格式

### 说明：

1. 响应文件统一采用 A4 格式，**建议双面打印**。其中资格、证明、授权、图纸等资料为 A4 幅面纸张，图纸不受纸张幅面大小限制但必须折叠成 A4 幅面。资格、证明、授权、图纸等资料不受双面打印或复印要求，可以采用插页，可以不编写页码。
2. 响应文件须编制目录和从数字“1”开始的连续页码。
3. 响应文件请参考以下条目与格式制作，具体响应文件内容以磋商文件要求为准。
4. 纸质响应文件装订要求：纸质响应文件统一采用 A4 格式打印，采用**胶装方式左侧装订**，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散。建议采用纸质封面（不建议使用硬壳封面、亮片、精装、封面压膜、塑料胶面）。由于装订原因造成响应文件的散落、丢失等责任自负。
5. 响应文件须在书脊标明项目编号、项目名称、供应商名称（机打或手写均可）。
6. 响应文件的签署或盖章要求：按照磋商文件格式中要求进行签字和（或）盖章。除供应商对错误处须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处由供应商加盖供应商公章并由授权代表签字或盖章。
7. 响应文件密封要求：每个封包的封口处用封条妥善密封，加盖骑缝章（单位公章）。密封必须完整，未密封的响应文件将不予接收。响应文件封包上标记见响应文件格式中封包正面标识式样。
8. 响应文件的副本可以是正本的复印件。
9. 供应商全称处需要填写供应商全名。
10. 《供应商资格》部分特别要求：
  - 1) 不要求双面打印，可以不用编写目录与页码；
  - 2) 书脊处不用标识项目编号、项目名称、供应商名称。

第一部分《响应文件》

以下内容为响应文件格式

正本或副本

项目名称

响应文件

项目编号：\_\_\_\_\_第 包（若分包）

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或

其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

---

## 格式1 投标函

致：{代理机构名称}

我单位作为\_{项目名称}（项目编号：\_{项目编码}）的投标（响应）投标人，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、我单位满足采购文件规定的特定条件；

七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人；

九、我单位不存在与其他投标人委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；

十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；

十一、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；

十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；

十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》

《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

十五、我单位承诺，响应有效期为提交投标文件截止之日起 {投标（响应）有效期天数} 天；

十六、我方提交纸质投标文件正本     份和副本     份，U盘     份（内含投标文件正本的Word版本及PDF版本）。并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

投标人名称： {投标人名称} （盖章）

日期： {当前日期}

说明：

1. 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
2. 需投标人提供的财务状况证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力等证明材料的，按照本项目采购文件的规定提供。

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

格式 2 磋商报价一览表

项目编号： \_\_\_\_\_

项目名称： \_\_\_\_\_

单位：元(保留到小数点后 2 位)

|          |           |
|----------|-----------|
| 磋商总报价（元） | 大写： _____ |
|          | 小写： _____ |

注：

1、此表提交二份原件。一份装订在《响应文件》正本里，另一份单独密封在一个封包内，封包上注明“磋商报价一览表”字样，并加盖供应商公章，投标时单独递交。

2、**磋商总报价**应为供应商完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、各类税费以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用），采购人无需为本项目支付任何其他费用。

供应商全称(盖单位公章)：

法人代表或授权代表(签字或盖章)：

日 期：

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

格式 3 供应商基本信息

|  |  |              |                |
|--|--|--------------|----------------|
| 注册资金   | (万人民币)                                       | 成立时间         | xx 年 xx 月 xx 日 |
| 企业类型 (性质)  |  | 经营范围         |                |
| 企业法人姓名   |  | 注册地址         |                |
| 公司简介<br>企业资质情况                                       |  |              |                |
| 人力资源情况   |  |              |                |
| 办公场所情况   |  |              |                |
| 有关银行的名称和<br>地址 (基本户)                                 |  |              |                |
| 最近供应商的主要<br>财务情况 (到 2025<br>年 12 月 31 日止)<br>(万元人民币) | 注册资金:  | 长期负债:        |                |
|  | 固定资产:  | 短期负债:        |                |
|  | 原值:  | 营业收入/主营业务收入: |                |
|  | 净值:  |              |                |
|  | 流动资产:  | 利润:          |                |
| 最近三年的年度总<br>营业额 (万元人民<br>币)                          | 2023 年度总营业额:<br>2024 年度总营业额:<br>2025 年度总营业额: |              |                |
| 其他补充说明   |  |              |                |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

格式 4 商务响应偏离表

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

说明：供应商必须仔细阅读磋商文件中所有商务要求，并将所有偏离的条目列入下表，未列入下表的视作供应商完全响应。

| 序号 | 磋商文件条款号 | 磋商文件的商务要求 | 偏离情况 | 偏离说明 |
|----|---------|-----------|------|------|
|    |         |           |      |      |
|    |         |           |      |      |
| 备注 |         |           |      |      |

供应商全称(盖单位公章)：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

注：

1、本表即为对本项目第三章“采购内容及要求”的“二、商务要求”中所列要求进行比较和响应。如果所有条款均应答满足，在“偏离情况”栏填写“无”，“偏离说明”栏填写“无”，在“备注”栏中注明“所有条款均完全响应”。

2、对有偏离的条款，在本表“偏离情况”列中填写“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离说明”列中加以说明。列写完所有偏离项目后，在备注栏填写：除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有条款均完全响应磋商文件中的要求。

3、正偏离是指应答的条件高于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求。凡是响应文件的商务响应部分与磋商文件的要求之间存在负偏离的（即不能满足磋商文件要求），必须在本表格中明确说明，否则在成交后采购人一律不予考虑。如果在响应文件的“商务响应偏离表”之外发现负偏离的，磋商小组将作出对供应商不利的评估。

4、商务要求为对供应商提出的最低要求，将作为采购人与成交供应商签定合同的实质性要求。对于其中任意一项条款，供应商如不满足，其响应文件可以被否决。

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

格式 5 服务响应偏离表

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

说明：供应商必须仔细阅读磋商文件所有服务要求条款，并将所提供的服务的所有偏离条目列入下表，未列入下表的视作供应商完全响应。

| 序号 | 竞争性磋商文件服务要求 | 服务响应 | 偏离情况 | 偏离说明 |
|----|-------------|------|------|------|
|    |             |      |      |      |
|    |             |      |      |      |
|    |             |      |      |      |
| 备注 |             |      |      |      |

供应商全称(盖单位公章)：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

1、本表即为对本磋商文件中“采购内容及要求”中“一、服务内容及要求”所列进行比较和响应；如果所有条款均应答满足，在“偏离情况”栏填写“无”，“偏离说明”栏填写“无”，在“备注”栏中注明“所有条款均完全响应”。

2、对有偏离的条款，在本表“偏离情况”列中填写“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离说明”列中加以说明（说明不清楚将导致磋商小组做出对供应商不利判定）。列写完所有偏离项目后，在备注栏填写：除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有条款均完全响应磋商文件中的要求。

3、正偏离是指应答的技术指标高于磋商文件要求，负偏离是指应答的技术指标低于磋商文件要求。凡是响应文件的技术响应部分与磋商文件的要求之间存在负偏离的（即不能满足磋商文件要求），必须在本表格中明确说明，否则在成交后采购人一律不予考虑。如果在响应文件的“技术响应偏离表”之外发现负偏离的，磋商小组将作出对供应商不利的评估。

4、可附相关技术支撑材料（格式自定）。

## 格式6 磋商方案

供应商应按采购文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为供应商履约能力不足或响应不全处理。

方案的内容应包括(但不限于)：

内容参考但不限于以下内容，供应商根据项目实际情况自行制定。

- 1) 总体运维方案
- 2) 重点难点分析与解决方案
- 3) 杂物清理及水质检测方案
- 4) 拟投入本项目的设备、保养工具及物料配置
- 5) 进度保障方案
- 6) 质量保证措施
- 7) 管理制度
- 8) 污水处理站运行手册完整性及响应性
- 9) 应急处理预案
- 10) 服务承诺
- 11) 业绩
- 12) 供应商认为必要的其它内容

### 注：

1. 供应商应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由供应商自行承担。

2. 以上资料需装订在标书中可以是复印件但必须加盖供应商公章。

---

## 格式7 供应商承诺书

参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1. 不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；
2. 不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；
3. 不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；
4. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
5. 不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
6. 不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；
7. 不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；
8. 不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；
9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
10. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商名称(盖章)： \_\_\_\_\_ (单位全称)

日期：

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

---

### 格式 8 供应商企业关系关联承诺书

1、供应商在管理及股权情况说明：

1.1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：\_\_\_\_\_。

我单位的上级管理单位有\_\_\_\_\_。

1.2 股权关系说明：

我单位控股的单位有\_\_\_\_\_。

我单位被\_\_\_\_\_单位控股。

2、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

备注：如果被举报经查实出具虚假承诺函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

供应商全称(盖单位公章)：

法人代表或授权代表(签字或盖章)：

日 期：

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

格式9 供应商业绩

按第六章《评分标准及评分细则》提供业绩，后附项目合同复印件。

| 序号 | 年份 | 项目名称 | 合同总金额<br>(万元) | 服务内容 | 采购人名称、联系人及电话 | 备注 |
|----|----|------|---------------|------|--------------|----|
| 1  |    |      |               |      |              |    |
|    |    | ⋮    |               |      |              |    |
| 2  |    |      |               |      |              |    |
|    |    | ⋮    |               |      |              |    |
| 3  |    |      |               |      |              |    |
|    |    | ⋮    |               |      |              |    |

注：1. 未提供合同复印件视为业绩无效。

2. 完整合同复印件加盖公章。

3. 如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商全称(盖单位公章)：

法人代表或授权代表(签字)：

日 期：

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

格式 10 磋商保证金缴纳凭证

磋商保证金缴纳凭证（复印件或扫描件）

供应商全称（盖单位公章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

---

#### 格式 11 其他材料

供应商认为需要提供的其他材料，格式自拟。

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

---

### 供应商资格要求

供应商必须按照第四章《资格审查》中要求的资格证明材料，逐条应答。

采购文件未提供格式的由供应商自拟格式。

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

---

第二部分《供应商资格》

以下内容为供应商资格格式

正本或副本

项目名称

供应商资格

项目编号：\_\_\_\_\_第 包（若分包）

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或

其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

---

格式1 参加政府采购项目承诺函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

陕西嘉信瑞诚招标有限公司

本公司作为参加本次\_\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标供应商，现郑重承诺具备以下条件（《中华人民共和国政府采购法》第二十二条）：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商全称(盖单位公章)：

法人代表或授权代表(签字或盖章)：

日 期：

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

格式2 法定代表人/负责人授权书

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

陕西嘉信瑞诚招标有限公司

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人/负责人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目编号、项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权书签署之日起，至本项目投标有效期结束，代理人无转委托权。以下粘贴法定代表人/负责人和被授权代理人的身份证复印件。

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 法定代表人/负责人身份证正反面复印件 | 被授权代理人身份证正反面复印件 |
|--------------------|-----------------|

法定代表人

委托代理人：

或负责人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

年 月 日

注意：

1. 本授权书在响应文件正本中提供原件。
2. 委托期限不得少于投标有效期，否则按无效响应处理。

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

### 法定代表人/负责人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：\_\_\_\_\_

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

以下粘贴法定代表人身份证复印件：

|                    |
|--------------------|
| 法定代表人/负责人身份证正反面复印件 |
|--------------------|

注意：

1. 法定代表人/负责人直接参加磋商的须提供“法定代表人/负责人身份证明”，
2. 本证明在响应文件正本中提供原件。

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

格式3 无重大违法记录声明

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

陕西嘉信瑞诚招标有限公司

我方作为〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）的投标人，在此郑重声明：

1. 在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中\_\_\_\_\_（填“没有”或“有”）重大违法记录。
2. 我方\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
3. 我方\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。
4. 我方\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商全称(盖单位公章)：

法人代表或授权代表(签字或盖章)：

日期：

注：成立不足三年的供应商提供自成立之日起至开标之日止的在经营活动中无重大违法活动记录声明。

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

---

格式 4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

陕西嘉信瑞诚招标有限公司

（供应商名称）郑重承诺，我方参加贵公司组织的\_\_\_\_\_（项目名称、项目编号）招标采购活动，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，我方对此承诺负全部法律责任。

供应商全称（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 格式 5 供应商企业性质声明函

说明：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定：

- 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，**但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。**
- 2、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的供应商将不能享受中小企业扶持政策。
- 3、**中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交结果公布。若发现存在虚假声明，将取消中标或成交资格并承担全部相关责任和赔偿。**
- 4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。**在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。**

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

注：1. 本项目所属行业：租赁和商务服务业

2. 查询是否属于小微企业：<https://xwqy.gsxt.gov.cn/>

3. 中小微企业划分标准 [https://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/regu\\_info](https://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/regu_info)，查看《大中小微企业划分办法》

格式6 小微企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加{采购单位名称}的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的小微企业。相关企业(含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业)的具体情况如下：

1. {标的名称}，属于(采购文件中明确的所属行业行业;承建企业为\_\_从业人员二人，营业收入为二万元，资产总额为二万元，属于二(小型企业、微。型企业)；

以上企业，不属于中、大企业的分支机构，不存在控股股东为中、大企业的情形，也不存在与中、大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：

1、供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)规定，结合自身实际，确定对应的小微企业划型。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填0，根据提交投标(响应)文件。时的实际情况填写企业类型。

3、供应商不属于小微企业的，无需提供此声明。

项目编号: JXRC-260413

项目名称: 西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

---

### 格式 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加{采购单位名称}单位的{项目名称}采购活动由本单位承建工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称(盖章): {供应商名称}

日期: {当前日期}

注:

1. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业或者监狱企业的,不重复享受政策。
2. 供应商不属于残疾人福利性单位的,不提供此声明。

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

---

## 格式7 监狱企业的证明

注：1、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

---

格式8 非联合体承诺书

致： \_\_\_\_\_ (采购人名称)

陕西嘉信瑞诚招标有限公司

我方作为 〈项目名称〉 (项目编号： \_\_\_\_\_ ) 的供应商，在此郑重声明：我方非联合体投标。

特此声明。

供应商全称（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日期：

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

---

附：封包正面标识式样

采购人名称：

项目编号：

XXXX（项目名称，XX包）响应文件

（磋商报价一览表/响应文件/供应商资格）

响应文件在 年 月 日 时前不得开启

供应商名称：

通讯地址：

（供应商公章）

## 第八章 拟签订采购合同文本

# 西北妇女儿童医院 后宰门院区污水处理维保采购合同

甲方：西北妇女儿童医院

乙方：

二〇二六年 月 日

## 后宰门院区污水处理维保采购项目合同

西北妇女儿童医院（以下简称甲方）经部门集中采购，选定 XXX 有限公司（以下简称乙方）为后宰门院区污水处理维保采购项目成交单位。依据《中华人民共和国民法典》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

### 一、合同标的及金额

本合同标的为：乙方向甲方提供\_\_\_\_\_，合同金额如下：

| 序号   | 名称 | 合同金额（小写） | 合同金额（大写） |
|--|----|----------|----------|
| 1  |    |          |          |
| 合同金额包含完成本项目全部内容所需的费用，如交通费、住宿费、税费等，甲方无需为此项目再支付任何其他费用。 |    |          |          |

### 二、服务内容及要求

#### （一）服务内容：

项目运行维护管理范围：

后宰门院区已建投用污水处理站，设备设计处理水量 300m<sup>3</sup>/天，平均处理污水量约 120m<sup>3</sup>/天。

医院污水由来自住院部、门诊室、浴室、卫生间、办公室等场所排放的污水组成。该污水与一般生活污水类似，其中除含有机和无机污染物，如各种药物、消毒剂等污染物，还含有大量病菌、病毒和寄生虫，成份较为复杂。污水处理站出水水质标准应满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）的预处理标准规定。

定期清掏清理全域权属管辖区域内所有化粪池、提升井、食堂隔油池及疏通全部配套附属管道、连通管网、井室构筑物。

设备清单

| 序号 | 设备设施及系统  | 设备名称          | 数量 | 单位 | 设备情况            |
|----|----------|---------------|----|----|-----------------|
| 1  | 污水站内公共区域 | 普通轴流通风风机及连接风管 | 1  | 套  | 2026 年 3 月改造时更换 |
|    |          | 通风风管          | 1  | 条  | 2026 年 3 月改造时刷新 |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

| 序号 | 设备设施及系统 | 设备名称        | 数量 | 单位 | 设备情况                  |
|----|---------|-------------|----|----|-----------------------|
|    |         | 风机房         | 1  | 座  | 2026年3月改造时刷新          |
|    |         | 电缆桥架        | 1  | 套  | 2026年3月改造时刷新          |
|    |         | 围栏栏杆爬梯      | 1  | 批  | 2026年3月改造时刷新          |
|    |         | 井盖          | 2  | 块  | 2026年3月改造时刷新          |
|    |         | 墙面顶面地面      | 1  | 套  | 2026年3月改造时刷新          |
|    |         | 罗茨风机管道      | 1  | 套  | 2026年3月改造时刷新          |
|    |         | 输水管道        | 1  | 批  | 2026年3月改造时刷新          |
|    |         | 井盖支撑        | 2  | 组  | 2026年3月改造时更换          |
|    |         | 调节池井盖       | 1  | 套  | 2026年3月改造与地面平齐        |
| 2  | 提升井     | 浮球液位开关和时控系统 | 1  | 套  | 2025年更换液位开关<br>新增时控系统 |
|    |         | 提升泵         | 1  | 台  | 2025年更换新泵             |
|    |         | 池顶开孔+安装井盖   | 1  | 套  | 2026年4月改造             |
|    |         | 池内砌墙安装过墙管   | 1  | 套  | 2026年4月改造             |
| 3  | 化粪池     | 浮球液位开关      | 1  | 套  | 2018年改造时新增设备          |
|    |         | 提升泵         | 1  | 台  | 2018年改造时新增设备          |
| 4  | 调节池     | 搅拌机         | 1  | 台  | 2018年改造时新增设备          |
|    |         | 提升泵         | 2  | 台  | 2021年改造时更换            |
|    |         | 格栅机         | 1  | 台  |                       |
| 5  | 1号生化池   | 浮球液位开关      | 1  | 台  | 2026年3月改造时更换          |
|    |         | 进水电动阀       | 1  | 台  | 2026年3月改造时更换          |
|    |         | 滗水器         | 1  | 套  | 2021年改造时更换            |
|    |         | 曝气系统        | 1  | 组  | 2026年3月改造时更换          |
|    |         | 人工清理        | 1  | 批  | 2026年3月改造             |
| 6  | 2号生化池   | 浮球液位开关      | 1  | 台  | 2026年3月改造时更换          |
|    |         | 进水电动阀       | 1  | 台  | 2026年3月改造时更换          |
|    |         | 滗水器         | 1  | 套  | 2021年改造时更换            |
|    |         | 曝气系统        | 1  | 组  | 2026年3月改造时更换          |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

| 序号      | 设备设施及系统 | 设备名称            | 数量           | 单位 | 设备情况                    |
|---------|---------|-----------------|--------------|----|-------------------------|
|         |         | 人工清理            | 1            | 批  | 2026年3月改造               |
| 7       | 消毒池     | 次氯酸钠加药泵         | 2            | 台  | 2024年4月更换1台新设备          |
|         |         | 次氯酸钠储存罐<br>500L | 1            | 个  | 2026年4月改造时更换            |
|         |         | 消毒池回流泵          | 1            | 台  | 2023年9月新增新设备            |
| 8       | 脱泥系统    | 板框压滤机           | 1            | 台  | 2026年3月改造新增<br>替换污泥处置设备 |
|         |         | 螺杆泵             | 1            | 台  | 2026年3月新增设备             |
|         |         | 污泥中间桶           | 2            | 套  | 2026年3月新增设备             |
| 9       | 风机房     | 罗茨风机            | 2            | 台  | 2021年改造时更换              |
|         |         | 换气扇             | 1            | 台  |                         |
|         |         | 除锈刷新工作          | 1            | 套  | 2026年3月改造时完成            |
| 10      | 进水系统    | 进水电磁流量计         | 1            | 台  |                         |
|         |         | 进水管路            | 1            | 套  | 2025年1月维修时更换            |
|         |         | 进水电磁阀           | 2            | 台  | 2025年1月维修时更换            |
| 11      | 排水系统    | 排水电磁流量计         | 1            | 台  | 2025年5月改造时新增            |
|         |         | 排水泵             | 1            | 台  | 2025年5月改造时新增            |
|         |         | 排水液位开关          | 1            | 套  | 2025年5月改造时新增            |
|         |         | 排水电气柜           | 1            | 台  | 2025年5月改造时新增            |
| 12      | 污水站值班室  | 控制电气柜           | 1            | 台  | 2016年3月                 |
|         |         | 动力电气柜           | 1            | 台  | 2016年3月                 |
|         |         | 在线气体检测仪         | 1            | 台  | 2024年3月新增               |
|         |         | 便携式余氯检测仪        | 1            | 台  | 2023年7月新增               |
|         |         | 便携式气体报警仪        | 1            | 台  | 2023年8月新增               |
|         |         | 楼梯间换气轴流风机       | 1            | 台  | 2025年8月新增               |
|         |         | PLC控制器及自动化编程    | 1            | 台  | 2026年4月改造时完成            |
| 电气柜线路改造 | 1       | 批               | 2026年4月改造时完成 |    |                         |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

| 序号 | 设备设施及系统 | 设备名称       | 数量 | 单位 | 设备情况         |
|----|---------|------------|----|----|--------------|
|    |         | 触控屏及人机交互编程 | 1  | 台  | 2026年4月改造时完成 |

备注：具体设备情况以现场踏勘为准

日常设备运行维护耗材清单包含 1500 元内（含 1500 元）

| 序号 | 项目                      | 单位 | 数量 |
|----|-------------------------|----|----|
| 1  | 耐磨高温黄油润滑油               | 批  | 1  |
| 2  | 风机专用齿轮机油                | 批  | 1  |
| 3  | 风机三角皮带                  | 批  | 1  |
| 4  | 风机空气过滤网                 | 批  | 1  |
| 5  | DN15 风机泄压阀              | 批  | 1  |
| 6  | 水泵专用齿轮油                 | 批  | 1  |
| 7  | 配电柜继电器、接触器等元器件          | 批  | 1  |
| 8  | 配电柜按钮开关                 | 批  | 1  |
| 9  | 计量泵密封                   | 批  | 1  |
| 10 | 计量泵隔膜 220v、32L/h        | 批  | 1  |
| 11 | 12W 值班室 LED 灯盘 SPB-2800 | 批  | 1  |
| 12 | 防锈底漆                    | 批  | 1  |
| 13 | 防锈面漆                    | 批  | 1  |
| 14 | 液位浮球开关                  | 批  | 1  |
| 15 | 压力表耐震正压                 | 批  | 1  |
| 16 | 压滤机滤板密封垫片               | 批  | 1  |
| 17 | 管道维修包（生料带、胶水、密封垫等）      | 批  | 1  |

化粪池及附属管道管网参数

| 序号 | 区域 | 设备/设施 | 管线分布 |      | 数量 |
|----|----|-------|------|------|----|
|    |    |       | 支管管路 | 主线管路 |    |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

|   |                |       |  |                          |                   |
|---|----------------|-------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 |                | 化粪池   | 住院部洗手池→排水支管<br>住院部卫生间→排水支管                               | 排水支管→主管→医院化粪池            | 57m <sup>3</sup>  |
| 2 | 后宰门院区          | 提升井   | 门诊楼洗手池→排水支管<br>门诊楼卫生间→排水支管<br>连接楼洗手池→排水支管<br>连接楼卫生间→排水支管 | 排水支管→主管→提升井              | 12m <sup>3</sup>  |
| 3 | 后宰门院区家属院       | 化粪池   | 家属楼→排水支管<br>报告→排水支管<br>后院卫生间→排水支管<br>供应室卫生间→排水支管         | 排水支管→主管→家属院化粪池           | 88m <sup>3</sup>  |
| 4 | 后宰门院区食堂（一层东墙外） | 食堂隔油池 | 厨余污水→排水支管  | 排水支管→隔油池<br>（隔油池→家属院化粪池） | 12m <sup>3</sup>  |
| 5 | 社会路家属院（老楼）     | 化粪池   | 家属楼生活废水→排水支管   | 排水支管→主管→老楼化粪池            | 20m <sup>3</sup>  |
| 6 | 社会路家属院（新楼）     | 化粪池   | 家属楼生活废水→排水支管<br>锅炉房排水→排水支管                               | 排水支管→主管→新楼化粪池            | 150m <sup>3</sup> |
| 7 | 管道疏通           | 污水管道  | 全域权属管辖区域内所有配套附属管道、连通管网、井室构筑物                             |                          |                   |

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

水质检测清单

| 序号           | 项目      | 频次    | 备注            |
|--------------|---------|-------|---------------|
| 1            | 化学需氧量   | 1次/1月 | 委托有资质单位出具检测报告 |
| 2            | 五日生化需氧量 | 1次/1月 |               |
| 3            | 氨氮      | 1次/1月 |               |
| 4            | 悬浮物     | 1次/1月 |               |
| 5            | PH      | 1次/1月 |               |
| 6            | 总余氯     | 1次/1月 |               |
| 7            | 粪大肠菌群   | 1次/1月 |               |
| 项目 1-7 不定期检测 |         | 4次/1年 |               |
| 沙门氏菌检测       |         | 4次/1年 |               |
| 志贺氏菌检测       |         | 2次/1年 |               |

药品使用量清单

| 名称   | 化学品名   | 计划年用量 |
|------|--------|-------|
| 次氯酸钠 | 污水消毒   | 5吨    |
| 次氯酸钠 | 污泥消毒   | 5吨    |
| 絮凝剂  | 污泥 PAM | 60kg  |

污泥及格栅栅渣处置量：0.5吨/年。

### 商务要求

1、服务地点：按甲方指定地点组织实施。

2、服务期限：计划服务期3年，合同一年一签，合同到期后根据考核情况续签。维保期自合同签订之日起一年，本次为第一年，即2026年 月 日起至2027年 月 日止。

3、考核要求：考核标准由甲方依据采购文件、乙方投标文件及有关规定的內容制定，考核结果作为支付服务费的依据。甲方对乙方履行合同情况、提供服务情况进行月考核和半年度考核。乙方应每月向甲方提供人员考勤表、工作记录表，每月人员到岗率须≥95%。

4、付款方式：银行转账，分期付款。甲方每六个月结算一次服务费用。考核合格后，乙方在第七个月提供前六个月符合税法规定的等额正式发票，甲方收到发票后30个日历日内支付发票金额的相应款项。

### 三、甲方的权利和义务

(一) 甲方应向乙方提供为完成服务工作所需要的场地及其他相关协助。

(二) 甲方有权了解乙方为甲方服务的管理情况，有权提出加强管理，提高质量的意见和建议。

#### 四、乙方的权利和义务

(一) 乙方应按本合同约定为甲方提供优质服务。

(二) 乙方应对服务过程中的所有人的人身安全负全责。

#### 五、违约责任

(一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供优质服务，甲方有权终止合同，并对乙方违约行为进行追究。

#### 六、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。包括但不限于：战争、洪水、台风、地震、疫情等。

#### 七、争议解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商不成，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

#### 八、其他事项

(一) 采购文件、响应文件也是合同的组成部分，具有同等法律效力，合同中未约定的以采购文件、响应文件为准。

(二) 乙方不得将本合同全部或部分权利、义务转让给第三方。

(三) 本合同一式肆份，甲方叁份，乙方一份。经甲乙双方法定代表人签字或盖章，并加盖公章后生效。

项目编号：JXRC-260413

项目名称：西北妇女儿童医院后宰门院区污水处理维保项目

签署页（以下无正文）

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 甲方（盖章）：西北妇女儿童医院           | 乙方（盖章）：           |
| 法定代表人：<br>（签字或盖章）         | 法定代表人：<br>（签字或盖章） |
| 地址：陕西省西安市雁翔路 1616 号       | 地址：               |
| 联系人：                      | 联系人：              |
| 电话：                       | 电话：               |
| 开户银行：中国银行北大街支行            | 开户银行：             |
| 账号：103208712015           | 账号：               |
| 纳税人识别号：126100000881820988 | 纳税人识别号：           |
| 签订日期： 年 月 日               |                   |
| 签订地点：西安市                  |                   |