

采购清单

采购单位		陕西省政协办公区保障中心			备案函号		ZCBN-省本级-2026-11933	
项目名称		省政协办公区气体灭火及灭火器维修更换项目						
政府预算资金		¥ 572,050.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
单位资金		¥ 0.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	消防设备维修和保养服务	消防设备维修和保养服务项目	572,050.00	1	批	572,050.00	技术规格： 1. 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007) 2. 《气体灭火系统灭火剂充装规定》(GA 1203-2014) 3. 《钢质焊接气瓶定期检验与评定》(GB/T 13075-2021) 4. 《消防设施通用规范》(GB 55036-2022) 5. 《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008) 6. 《手提式灭火器》(GB 4351-2023) 7. 《推车式灭火器》(GB 8109-2023) 8. 《灭火器维修》(XF 95-2015) 9. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 10. 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 11. 《七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂》(GB 18614-2012) 12. 《气瓶安全技术规程》(TSG 23-2021) 符合国家行业标准，参数、材质、性能满足使用需求，配套配件、合格证、说明书齐全。 服务要求： 1. 确保七氟丙烷气体灭火系统钢瓶全部通过法定检验，取得有效检测报告，药剂充装达到规定标准； 2. 更新全部手提式干粉灭火器，确保灭火器处于有效期内且性能可靠； 3. 根据防护区火灾风险特点，增配推车式灭火器，补强重点区域灭火能力； 4. 系统调试合格后移交运行，满足国家消防技术规范要求，通过消防设施年度检测。 验收要求： 1. 资料验收，钢瓶检测报告(含水压试验报告、气密试验报告等)、充装合格报告、灭火器合格证、CCC 认	

							证证书等；2. 现场验收，钢瓶外观及安装质量检查、管道连接检查、联动功能测试、模拟喷放试验、灭火器配置数量及位置检查；3. 功能验收，系统自动启动功能、手动启动功能、紧急停止功能、报警及反馈功能全部测试合格。
2							
3							
4							
5							