渭南市尚德中学配电设备增容工程

竞争性磋商文件

（项目编号：ZFXSS〔2026〕1101号）

采购人：渭南市尚德中学

采购代理机构：陕西新盛世工程咨询有限公司

日期：二〇二六年十一月

目录

第一部分竞争性磋商公告 2

第二部分投标供应商须知前附表 4

第三部分磋商单位须知 8

第四部分磋商内容及技术要求 24

第五部分合同条款及格式 26

第六部分响应文件格式 32

第一部 分竞争性磋商公告

渭南市尚德中学配电设备增容工程

竞争性磋商公告

（项目编号：ZFXSS〔2026〕1101 号）

一、招标条件

本招标项目为“渭南市尚德中学配电设备增容工程”，采购人为渭南市尚德中学，采购项目资金预算已落实，本项目已具备招标条件，现对本项目进行竞争性磋商。

二、项目概况和招标范围

规模：对尚德中学现有配电系统进行增容改造，新增 2000kVA 箱变及 10kV 电源接入，替代原有 630kVA 箱变，达到供电部门送电验收标准及国家行业相关规范要求，确保校园教学及生活用电容量充足、供电连续可靠、安全稳定运行。

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

（001）渭南市尚德中学配电设备增容工程

三、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1（渭南市尚德中学配电设备增容工程）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目包**专门**面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1（渭南市尚德中学配电设备增容工程）特定资格要求如下：

（1）有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）资质要求：具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级（含三级）或输变电工程专业承包三级（含三级）及以上资质，同时须具有承装（修、试）电力设施许可证三级及以上，具备有效的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（3）拟派项目负责人要求：具备机电工程专业二级及以上建造师资格证书，具备有效

的安全生产考核合格证书，且无不良信用记录，无在建工程（提供承诺书）。

（4）供应商资质基本信息及项目经理执业信息查询要求：供应商资质基本信息及项目经理（注册建造师）执业基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/）”陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台可查询，且提供无不良记录查询截图。

（5）信用要求：供应商不得在项目所在地各级建设诚信平台被列为投标受限制的行为人。

（6）供应商代表身份证明：法定代表人（负责人）参加磋商的，须提供法定代表人（负责人）身份证明；法定代表人（负责人）授权他人参加磋商的，须提供法定代表人（负责人）授权委托书。

四、磋商文件的获取

凡有意参加磋商者，请于 2026 年 11 月 4 日起至 2026 年 11 月 10 日 9:00-17:00 获取磋商文件，获取方式：现场/邮箱（3686741368@qq.com）；渭南市临渭区新洲时代广场 A 座 801 室（携带有效的单位介绍信、经办人身份证原件、授权委托书复印件并加盖单位公章）。

五、磋商响应文件的递交

1.递交截止时间：2026 年 11 月 17 日 14:30。

2.递交方式：渭南市临渭区新洲时代广场 A 座 801 室，纸质文件递交。

六、磋商时间及地点

1.磋商时间：2026 年 11 月 17 日 14:30。

2.磋商地点：渭南市临渭区新洲时代广场 A 座 801 室。

七、其他公告内容

本次招标公告在《陕西省政府采购网》发布。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为：渭南市尚德中学办公室。

九、联系方式

采购人：渭南市尚德中学

地址：渭南市渭花路 4 号

联系人：李主任

电话：13379346081

采购代理机构：陕西新盛世工程咨询有限公司

地址：渭南市临渭区新洲时代广场 A 座 801 室

联系人：党工
电话：18992376399

第二部分投标供应商须知前附表

序号	内容	说明及要求
1	采购人	采购人：渭南市尚德中学 地址：渭南市渭花路 4 号 联系人：李主任 电话：13379346081
2	采购 代理机构	采购代理机构：陕西新盛世工程咨询有限公司 地址：渭南市临渭区新洲时代广场 A 座 801 室 联系人：党工 电话：18992376399
3	采购项目 名称	渭南市尚德中学配电设备增容工程
4	资金来源	财政资金
5	是否接受联合体磋商	否
6	采购 最高限价	1 包最高限价：【大写：肆拾玖万肆仟捌佰伍拾叁元整】 小写：￥494853.00 元 磋商报价不应大于最高限价，否则按无效响应文件处理
7	采购内容	在校园内新建 2000kVA 预装式变电站（箱变）1 座，同步新建箱变混凝土基础、砖砌防护围墙及接地系统；新敷设 10kV 交联聚乙烯铠装电力电缆直埋引入，配套制作安装户内、户外冷缩式电缆终端头并完成 10kV 交流耐压试验；沿既有电杆敷设钢管保护管及 JKLYJ-10kV 绝缘铝绞线接入电源，新装跌落式熔断器、接地环及标识牌；拆除校内原有 630kVA 箱变及配套设备、电缆和砖砌体，拆除产生的箱变、电缆、金属材料等归采购人所有，供应商不得擅自处置；恢复施工破坏的混凝土路面及场地，并完成变压器、输配电及母线系统调试、接地网测试与整套启动送电。
8	资格条件	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 合同包 1（渭南市尚德中学配电设备增容工程）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

		本项目包**专门**面向中小企业采购 3.本项目的特定资格要求： 合同包 1（渭南市尚德中学配电设备增容工程）特定资格要求如下： （1）有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 （2）资质要求：具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级（含三级）或输变电工程专业承包三级（含三级）及以上资质，同时须具有承装（修、试）电力设施许可证三级及以上，具备有效的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 （3）拟派项目负责人要求：具备机电工程专业二级及以上建造师资格证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且无不良信用记录，无在建工程（提供承诺书）。 （4）供应商资质基本信息及项目经理执业信息查询要求：供应商资质基本信息及项目经理（注册建造师）执业基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台可查询，且提供无不良记录查询截图。 （5）信用要求：供应商不得在项目所在地各级建设诚信平台被列为投标受限制的行为人。 （6）供应商代表身份证明：法定代表人（负责人）参加磋商的，须提供法定代表人（负责人）身份证明；法定代表人（负责人）授权他人参加磋商的，须提供法定代表人（负责人）授权委托书。
9	服务期	材料设备进场、工程施工直至竣工验收，45 个日历天。
10	质量要求	合格
11	磋商有效期	自磋商之日起 90 日历天。

12	磋商响应文件的份数及密封要求	1.磋商响应文件文本档 A4 版，正本 1 份，副本 2 份，电子版响应文件（光盘/U 盘）1 份；响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写；正本、副本分别胶装并单独封装（封袋不得有破损），电子版响应文件（光盘/U 盘）放置在“正本”密封袋内。在封袋上标明“正本”“副本”字样，封线处加盖磋商单位公章，封袋正面要粘贴标识。 2.响应文件正本中的法人授权书须为原件，其他资质证明文件为复印件并加盖磋商单位公章，响应文件正本须逐页加盖磋商单位公章，副本可以是正本的复印件。
13	是否退还磋商响应文件	不退还。
14	磋商响应文件递交地点及截止时间	地点：渭南市临渭区新洲时代广场 A 座 801 室。 截止时间：2026 年 11 月 17 日 14:30
15	开标地点及时间	地点：渭南市临渭区新洲时代广场 A 座 801 室。 截止时间：2026 年 11 月 17 日 14:30
16	供应商要求磋商文件的澄清时间	时间：投标截止时间前 3 天 形式：书面形式
17	澄清答复时间、形式	时间：投标截止时间前 2 天 形式：书面形式
18	开标时需核验证件	在开标时由监标人核验投标授权有效性，审核供应商的： 1.法定代表人参加开标会的：应提供法定代表人身份证明和本人身份证原件； 2.委托代理人参加开标会的：应提供法定代表人授权委托书和被委托人身份证原件； 开标现场未携带以上证件或不符合要求的，按废标处理。
19	磋商报价次数、磋商程序和最终报价的产生原则	本次磋商采用二次报价 磋商程序为： 1.磋商小组对所有提交的磋商响应文件进行评审； 2.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商； 3.磋商供应商按照要求在规定时间内提交二次报价； 4.磋商小组评审、推荐成交候选人。 5.在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购要求以及合同草案条款。二次报价为最终报价。

第三部分 磋商单位须知

一、名词解释

1.采购人：渭南市尚德中学

2.采购代理机构：陕西新盛世工程咨询有限公司

3.磋商单位：满足本次磋商要求、具有相应资格和完成项目能力的磋商单位

4.成交磋商单位：由磋商小组推荐，经采购人确认的磋商单位

二、磋商单位

1.合格磋商单位

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1（渭南市尚德中学配电设备增容工程）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目包**专门**面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1（渭南市尚德中学配电设备增容工程）特定资格要求如下：

（1）有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）资质要求：具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级（含三级）或输变电工程专业承包三级（含三级）及以上资质，同时须具有承装（修、试）电力设施许可证三级及以上，具备有效的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（3）拟派项目负责人要求：具备机电工程专业二级及以上建造师资格证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且无不良信用记录，无在建工程（提供承诺书）。

（4）供应商资质基本信息及项目经理执业信息查询要求：供应商资质基本信息及项目经理（注册建造师）执业基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询，且提供无不良记录查询截图。

（5）信用要求：供应商不得在项目所在地各级建设诚信平台被列为投标受限制的行为人。

（6）供应商代表身份证明：法定代表人（负责人）参加磋商的，须提供法定代表人（负责人）身份证明；法定代表人（负责人）授权他人参加磋商的，须提供法定代表人（负责人）授权委托书。

2.磋商委托

如磋商单位代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

3.磋商费用

无论磋商结果如何，磋商单位自行承担参加磋商相关的全部费用。

4.磋商标的物

采购服务项目。

三、磋商文件

1.磋商文件

（1）磋商文件是根据本项目的特点和需求编制，由磋商文件总目录所列内容组成。

（2）适用范围

本次磋商依据采购人的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

（3）磋商文件的购买：磋商公告发布后，磋商单位应从采购代理机构购买磋商文件，磋商单位自行转让或复制的磋商文件视为无效磋商文件；磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次磋商使用。

2.磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件进行澄清的磋商单位，均应在磋商截止期五日前按磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的书面澄清将以书面形式在磋商截止期前予以答复，并通知其他购买磋商文件的磋商单位。**对磋商文件中有难以理解或参数有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对磋商文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由磋商单位自负。**

3.磋商文件的修改

（1）采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在磋商文件要求提交响应文件截止时间五日前，以书面形式通知所有购买磋商文件的磋商单位，并在媒体上发布公告。该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，与其具有同等法律效力；

（2）为方便磋商单位对磋商文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，采购代理机构可延长磋商截止时间和磋商时间，均应在磋商文件要求提交响应文件的截止时间五日前，将变更时间书面通知所有购买磋商文件的磋商单位。

4.磋商的处理依据

磋商小组有权对在磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5.解释权归属

本磋商文件的解释权归采购代理机构及采购人。

四、磋商要求

1.磋商内容

本次磋商内容为：完成渭南市尚德中学配电设备增容工程施工全部内容。

主要功能或目标：符合国家现行有关工程施工质量验收规范和标准的要求，并达到合格标准。

磋商单位可根据自身的资质情况和经营情况对项目进行磋商，不得将其内容再行分解或只响应其中的一部分内容。磋商单位应详细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，对磋商文件提出的要求和条件做出实质性的响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。如果磋商单位未按磋商文件要求提交全部资料，本次磋商将被拒绝（视为无效磋商）。磋商、澄清、评审、成交、签订合同均以项目为单位进行。

2.磋商单位须提交以下资质证明文件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(渭南市尚德中学配电设备增容工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目包**专门**面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(渭南市尚德中学配电设备增容工程)特定资格要求如下:

（1）有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）资质要求：具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级（含三级）或输变电工程专业承包三级（含三级）及以上资质，同时须具有承装（修、试）电力设施许可证三级及以上，具备有效的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（3）拟派项目负责人要求：具备机电工程专业二级及以上建造师资格证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且无不良信用记录，无在建工程（提供承诺书）。

（4）供应商资质基本信息及项目经理执业信息查询要求：供应商资质基本信息及项目经理（注册建造师）执业基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询，且提

供无不良记录查询截图。

（5）信用要求：供应商不得在项目所在地各级建设诚信平台被列为投标受限制的行为人。

（6）供应商代表身份证明：法定代表人（负责人）参加磋商的，须提供法定代表人（负责人）身份证明；法定代表人（负责人）授权他人参加磋商的，须提供法定代表人（负责人）授权委托书。

以上资质证明文件为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理；开标当天，法定代表人参加开标会的，应提供法定代表人身份证明和本人身份证原件；委托代理人参加开标会的，应提供法定代表人授权委托书和被委托人身份证原件；若供应商资格证明文件不符合要求，将按无效投标处理。供应商须保证所提供的资料真实可靠。

资质文件应真实、合法、有效，因资质产生的一切纠纷由供应商承担法律责任。

3.限制磋商要求

（1）磋商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商单位，不得参加同一项目的采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的磋商单位，不得再参加同一项目的其他采购活动。

4.响应文件的编制

4.1 响应文件的语言及度量衡单位

（1）磋商单位提交的响应文件以及磋商单位与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

（2）除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

（3）附有外文资料的须翻译成中文，并加盖磋商单位公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由磋商单位负责。

4.2 响应文件必须根据磋商文件提供的内容及格式编制，并对磋商文件做出实质性响应；具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的响应函；

（2）响应报价表；

（3）法定代表人证明书与授权委托书；

（4）磋商单位资质证明文件

（5）技术服务大纲

5.磋商报价

（1）磋商供应商应根据市场价和自身情况自主报价，所有根据合同或其他原因由磋商供

应商支付的税金和其他应缴纳的费用，以及利润等都应包括在磋商总报价中，磋商供应商不得要求采购人在报价之外支付其他任何费用。由于报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由磋商供应商自行承担。

（2）磋商报价不因市场因素、政府政策调整、费率调整和税收变化等而作调整，磋商单位应充分考虑到各种风险因素。

（3）报价货币：人民币。

（4）本次磋商采取二次报价，即：磋商响应文件中的磋商总报价为第一次报价；在磋商供应商资格与符合性审查合格后，第一次报价为有效报价。通过资格与符合性审查的各供应商单位在规定时间内，提交第二次报价，第二次报价即为最终报价。

（5）特殊情况处理：根据磋商情况，磋商小组有权决定是否进行第三次报价。

（6）磋商后所确定的成交价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

（7）最低报价不是磋商成交的唯一依据。

（8）任何一次报价超出采购预算的，按响应无效处理。

6.响应文件的签署及规定

（1）磋商单位须依据磋商文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件，对磋商文件作出实质性的响应；

（2）磋商单位在响应文件中指定的页面落款处，必须按磋商文件要求加盖印章或签字；

（3）磋商单位名称应填写全称，同时加盖公章；

（4）响应文件的任何行间插字、涂改和增删，须由法定代表人或被授权人在改动处签字方为有效；

（5）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商单位负责。

7.响应文件的有效期

响应文件有效期为**自磋商之日起90日历日**；有效期短于规定的磋商有效期，视为无效文件。成交磋商单位的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

8.磋商保证金

无

9.本项目不接受联合体磋商

五、响应文件

1.响应文件的密封及标记

（1）响应文件的密封：

A.磋商响应文件文本档A4版，正本1份，副本2份，电子版响应文件（光盘/U盘）1份；响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写；正本、副本分别胶装并单独封装（封袋不得有破损），电子版响应文件（光盘/U盘）放置在“正本”密封袋内。在封袋上标明“正本”“副本”字样，封线处加盖磋商单位公章，封袋正面要

粘贴标识。

B.响应文件正本中的法人授权书须为原件，其他资质证明文件为复印件并加盖磋商单位公章，响应文件正本须逐页加盖磋商单位公章，副本可以是正本的复印件。

注：对未按磋商文件要求的数量和方式封装、签署、盖章的响应文件，本次磋商将被拒绝（视为无效磋商）。

C.封袋正面标识式样（参见格式 A）。

（2）如果磋商单位未按上述要求封装及加写标记，误投或过早启封的响应文件，出现此类情况的响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回磋商单位。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

2.响应文件递交

（1）磋商单位必须在磋商文件规定的时间和地点，将全部响应文件递交至磋商现场；

（2）采购代理机构在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作，并由法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负责任；

（3）采购代理机构在宣布递交响应文件时间截止后，拒绝接收任何人送达、递交的响应文件；

（4）无论磋商单位成交与否或者废标，其响应文件恕不退还。

3.磋商截止时间

（1）磋商单位必须在磋商文件规定的递交截止时间之前递交响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何响应文件。

（2）因采购人推迟磋商截止时间的，采购代理机构应以书面（或传真）的形式，在磋商之日前三天，通知所有磋商单位；在这种情况下，采购代理机构和磋商单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4.响应文件的澄清、修改、补充或撤回

（1）采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在磋商文件要求提交响应文件截止时间五日前，以书面形式通知所有购买磋商文件的磋商单位，并在媒体上发布公告。该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，与其具有同等法律效力；

（2）任何要求对磋商文件进行澄清的磋商单位，均应在磋商截止期五日前按磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的书面澄清将以书面形式在磋商截止期前予以答复，并通知其他购买磋商文件的磋商单位。修改或补充的内容应按磋商文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分；对磋商文件中有难以理解或参数有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对磋商文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由磋商单位自负。

（3）撤回响应文件应以书面（或传真）的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回响应文件，随后必须补充由法定代表人或被授权人签署的要求撤回响应文件的书面材料；

撤回响应文件的时间以送达采购代理机构的时间为准；

（4）在磋商截止时间后到磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，磋商单位不得撤回其响应文件；

（5）磋商单位在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件作任何修改。

六、磋商、澄清、成交

1.磋商

（1）采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商；磋商大会由采购代理机构主持，磋商小组成员、采购人代表、监督机构代表、磋商单位法定代表人或被授权人及有关工作人员参加，参加磋商的人员应签名报到，以证明其出席；

（2）磋商小组共由 3 名有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于磋商小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在省级采购专家库中随机抽取。磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A.要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B.对所有响应文件逐一进行资格性、符合性检查，并作出评价；

C.按磋商文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；对磋商单位的价格分等客观评分项的评分应当一致；

D.要求磋商单位对响应文件有关事项作出解释或澄清；

E.要依法独立评审，按照磋商文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选磋商单位名单，对评审意见承担个人责任；

F.对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G.对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H.配合财政部门的投诉处理工作；

I.配合采购人、采购代理机构答复磋商单位提出的质疑。

（3）磋商时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A.响应文件中响应报价表内容与响应文件中明细内容不一致的，以响应报价表为准；

B.磋商报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

D.单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

E.响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F.多处内容交叉不符时，以磋商小组成员评审结果为准；

G.文字与图表不符时以文字为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，经磋商单位同意后，调整

后的报价对磋商单位起约束作用。

（4）磋商开始后，直到向成交的磋商单位授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及被授标意见等内容，磋商小组成员均不得向磋商单位及与磋商无关的其他人透露。

（5）磋商单位及响应文件出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A.磋商单位不满足资格要求的；

B.磋商单位的响应报价超过最高限价的；

C.磋商单位未经过正常渠道购买磋商文件，或磋商单位名称与购买磋商文件时登记的磋商单位名称不符的；

D.必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

E.磋商单位未按磋商文件要求密封、签字、加盖公章的；

F.无磋商有效期或有效期达不到磋商文件要求的；

G.提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效响应文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

H.响应文件在商务响应方面附加了采购人难以接受的条件或条款的；

I.在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

J.磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

K.技术指标与磋商文件要求出现重大负偏差的；

L.提供虚假技术指标；

M.不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

3.澄清

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商单位对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商单位的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）磋商小组要求磋商单位澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.评审方法及内容

（1）按照磋商文件规定的评审方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不是成交的唯一依据。

（2）采用综合评分法：二次报价为最终报价，在满足磋商文件所有实质性要求前提下，提交最终报价。最终报价后按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以磋商总得分

最高的磋商单位作为成交磋商单位的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的磋商单位为成交候选磋商单位。磋商总得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（3）磋商小组根据以下内容进行综合比较，自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，本项目推荐三名以上成交候选磋商单位；磋商小组根据磋商结果写出磋商意见。如果磋商小组出现对磋商结果有不同意见的，应当书面签署不同意见和理由。磋商小组拒绝在磋商意见中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

（4）磋商小组须对打分畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

（5）评审指标分值构成（总计 100 分），其中，技术总得分为 70 分；报价总得分为 30 分；合计 100 分。

（6）评审内容

（6.1）资格性审查（资格审查由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定磋商单位是否具备磋商资格，并出具资格审查报告。）

评审内容	评审因素	评审标准
资格审查	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。	提供合法有效的营业执照（含最新年度报告）。 评审依据：以申请人加盖公章的营业执照复印件或扫描件为准，若复印件或扫描件不清晰则以现场评标专家查询结果为准。
	法定代表人或负责人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人或负责人授权书、被授权人身份证复印件；	格式符合要求且盖章签字齐全。
	资质要求：具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级（含三级）或输变电工程专业承包三级（含三级）及以上资质，同时须具有承装（修、试）电力设施许可证三级及以上，具备有效的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。	申请人加盖公章的电子证书复印件，合法真实有效。
	拟派项目负责人要求：具备机电工程专业二级及以上建造师资格证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且无不良信用记录，无在建工程（提供承诺书）。	以申请人加盖公章的证书复印件为准，合法真实有效
	供应商资质基本信息及项目经理执业信息查询要求：供应商资质基本信息及项目经理（注册建造师）执业基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台可查询，且提供无不良记录查询截图。	网页基本信息截图并加盖公章为准，若截图不清晰则以现场评标专家查询结果为准

	社会保障资金缴纳证明：提供截止开标前半年内任意3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，不需要缴纳或新成立的供应商应提供相关文件证明	扫描复印件并加盖公章后合法真实有效
	税收缴纳证明：提供截止开标前半年内任意3个月的完税证明或缴纳证明（任意税种），依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明；	扫描复印件并加盖公章后合法真实有效
	财务状况报告：提供2024年度或2025年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内银行出具的资信证明；	扫描复印件并加盖公章后合法真实有效
	参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；	网页基本信息截图并加盖公章为准，若截图不清晰则以现场评标专家查询结果为准
	供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；	网页基本信息截图并加盖公章为准，若截图不清晰则以现场评标专家查询结果为准。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；	提供合法真实有效的承诺书面声明并加盖公章
	本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）自行填写《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》；所属行业：建筑业。	提供合法真实有效的声明函并加盖公章
	本项目不接受联合体投标。	提供合法真实有效的承诺书面声明并加盖公章

注：以上评审内容，有一项或多项不符合要求，按废标处理，不再进行下一项评审。

（6.2）符合性审查

符合性审	投标文件份数	应符合“投标人须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量
	竞争性磋商响应报价	未超过最高限价

查	竞争性磋商响应函有效性	竞争性磋商响应函的签署、加盖印章是否合格、有效
	磋商有效期	自磋商之日起 90 个日历天

注：以上评审内容，有一项或多项不符合要求，按废标处理，不再进行下一项评审。

（6.3）商务评分表（30 分）

商务评审 30 分	投标报价 （30 分）	投标人自主报价。本次采用低价优先法，通过资格与符合性审查各投标人的最后一次最低投标报价为基准价。投标人的投标报价等于基准价的得 30 分。 报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 **注：1、磋商小组认为磋商单位的报价明显低于其他通过符合性审查磋商单位的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商单位不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。** **2、报价不应大于最高限价，否则按照废标处理。**

（6.4）技术评分表（共计 70 分）

评审内容	评审因素		评审标准
技术评审（70 分）	施工组织设计（45 分）	施工方案与技术措施（5 分）	方案科学合理、针对性强，关键工序技术措施可靠、可操作性强，计 5-4.1 分 方案基本合理，关键工序技术措施基本可行，针对性和操作性一般，计 4-2.1 分 方案不合理，关键工序技术措施不可靠，无针对性或无法操作，计 2-0 分
		质量管理体系与措施（5 分）	质量管理体系健全、目标明确，管控措施完善，含质量通病防治措施。计 5-4.1 分 质量管理体系基本健全，目标基本明确，管控措施基本到位，质量通病防治措施不完善，计 4-2.1 分；质量管理体系不健全，目标不明确，管控措施缺失，无质量通病防治措施，计 2-0 分。

		安全管理体系与措施（5 分）	安全管理体系健全、目标明确，危险源识别全面，应急预案合理。计 5-4.1 分 安全管理体系基本健全，目标基本明确，危险源识别不全面，应急预案不够合理。计 4-2.1 分 安全管理体系不健全，目标不明确，未识别危险源，无应急预案或预案不可行。计 2-0 分
		环境保护管理体系与措施（5 分）	环保目标明确，文明施工、扬尘、噪声、废弃物管控措施到位。计 5-4.1 分 环保目标基本明确，文明施工、扬尘、噪声、废弃物管控措施基本到位，有部分缺失。计 4-2.1 分 环保目标不明确，文明施工、扬尘、噪声、废弃物管控措施不到位，存在明显违规。计 2-0 分
		工程进度计划与措施（5 分）	进度计划科学合理，关键线路清晰，进度保障措施得力。计 5-4.1 分 进度计划基本合理，关键线路基本清晰，进度保障措施一般。计 4-2.1 分 进度计划不合理，关键线路不清晰，无进度保障措施或措施无效。计 2-0 分
		劳动力、施工设备及试验、检验仪器设备配备计划（5 分）	人员、设备配置充足合理，试验检验设备满足电力拆改及验收要求，计 5-4.1 分 人员、设备配置基本合理，试验检验设备基本满足电力拆改及验收要求，有少量缺口。计 4-2.1 分 人员、设备配置不足，试验检验设备不满足电力拆改及验收要求。计 2-0 分
		施工总平面、现场临时设施布置（5 分）	布置科学合理，符合电力施工现场安全规范，满足施工流程，计 5-4.1 分 布置基本合理，基本符合电力施工现场安全规范，基本满足施工流程。计 4-2.1 分 布置不合理，不符合电力施工现场安全规范，影响施工流程。计 2-0 分
		成品保护及现场管理措施（5 分）	保护方案完善、措施具体可操作。计 5-4.1 分 保护方案基本完善，措施基本可操作。计 4-2.1 分 无保护方案或方案不完善，措施不可操作。计 2-0 分

		新工艺新技术应用（5 分）	结合本项目特点，提出合理可行的新工艺/新技术方案，能有效提升施工质量、效率或降低影响。计 5-4.1 分 提出了新工艺/新技术方案，但与项目特点结合度一般，提升效果不明显。计 4-2.1 分 未提出新工艺/新技术方案，或方案不可行、与项目无关。计 2-0 分
	项目管理机构（6 分）	项目负责人（2 分）	须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，持有效安全生产考核合格证书；职称加分标准：具备高级工程师职称得 2 分，具备中级工程师职称得 1 分。
		项目其他人员（4 分）	本项目管理机构除项目经理以外，还应当包括施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员等岗位；每提供一个相关资格或培训合格证书得 0.5 分，最高得 4 分。
	售后服务、维保及移交方案（5 分）		售后服务响应机制完善，维保方案明确，移交方案规范。 （1）内容科学全面，措施详细具体，条理清晰，计 5-3.1 分； （2）内容仅有框架无实质性内容或措施内容不合理或缺项的，计 3-0 分；
	业绩（14 分）		提供 2022 年 1 月 1 日以来承担过类似业绩合同或中标通知书，以签订的合同日期或中标通知书的日期为准。每份合格业绩得 1 分，满分 14 分。

备注：

1）若出现缺项或只有标题无内容或内容有严重错误者该项得 0 分。

2）本项目采用综合评分法，各单位技术与商务得分之和为本项目的综合得分。磋商小组依据总得分从高到低，推荐前三名候选人，第一中标候选人为成交单位。本项目若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若投标报价得分仍相同，则由磋商小组无记名投票，得票高者排序在前。

3）磋商小组打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

4）各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

5.其他说明事项：

（1）信用担保

根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）〉的通知》（陕财办采资〔2010〕124 号）文件的有关规定，决定对陕西省政府采购实施信用担保试点。供应商可自愿选择是否采取信用担保形式参与项目采购。

七、签订合同

1.成交后，磋商成交单位在收到成交通知书后 30 日内，应按磋商文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订合同，磋商文件及成交磋商单位的响应文件均作为合同的组成部分；

2.采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交磋商单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

3.成交磋商单位因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交磋商单位之后第一位的成交候选磋商单位签订采购合同，以此类推；也可以重新开展磋商活动。

4.成交后，成交磋商单位应按照合同约定履行义务，完成磋商项目的服务。

5.根据需要，采购代理机构可会同采购人监督、协调和处理履约过程中出现的问题。

八、采购代理服务费

1.成交供应商参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（审计价格〔2002〕1980 号）和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号）的有关规定标准，向采购代理机构一次付清招标代理服务费。

2.成交单位在取得成交通知书前，应向采购代理机构交纳代理服务费。

九、质疑与投诉

1.质疑

1.1 磋商单位对本次招标采购活动有疑问的，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定办理。

1.2 磋商单位因采购文件、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，应当在法定期限内，一次性以书面形式向采购代理机构或采购人提出针对本次采购过程的质疑。

（1）质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、标段、采购公告/中标公告发布时间、具体明确的质疑事项、相关的请求、证据材料、事实法律依据（具体条款）、提出质疑的日期、质疑人有效联系方式等。

（2）质疑书应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替，并附法人身份证明。

（3）质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

1.3 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的磋商单位；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；

（5）质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

1.4 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关磋商单位。联系人：党工 电话：0913-2038538，通讯地址：渭南市临渭区新洲时代广场 A 座 801 室。

2.投诉

2.1 磋商单位和其他利害关系人认为本次招标采购活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

（1）质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

（2）磋商单位投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

十、其他事项

1.成交磋商单位确定后，成交磋商单位无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交磋商单位。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。

2.其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的有关条款执行。

第四部分磋商内容及技术要求

一、项目概况

在校园内新建 2000kVA 预装式变电站（箱变）1 座，同步新建箱变混凝土基础、砖砌防护围墙及接地系统；新敷设 10kV 交联聚乙烯铠装电力电缆直埋引入，配套制作安装户内、户外冷缩式电缆终端头并完成 10kV 交流耐压试验；沿既有电杆敷设钢管保护管及 JKLYJ-10kV 绝缘铝绞线接入电源，新装跌落式熔断器、接地环及标识牌；拆除校内原有 630kVA 箱变及配套设备、电缆和砖砌体，拆除产生的箱变、电缆、金属材料等归采购人所有，供应商不得擅自处置；恢复施工破坏的混凝土路面及场地，并完成变压器、输配电及母线系统调试、接地网测试与整套启动送电。

二、项目要求

（一）采购内容：

1.箱变安装

新增 2000kVA 预装式箱变 1 座，高压 10kV / 低压 0.4kV，防护等级不低于 IP33、能效不低于二级并配五防联锁高低压柜，到场须完成交接试验且资料齐全。

2.10kV 外线电缆

直埋敷设、铺砂盖板和标志带，埋深一般不小于 0.7m、过路不小于 1.0m 并穿管保护。

3.电缆头及试验

配套户内、户外冷缩终端头 4 套，附件与电缆同厂家配套，制作后做 10kV 交流耐压试验 2 回路并出具合格报告。

4.架空接入段

沿电杆设钢管保护管 3 根并可靠接地，敷设绝缘绞线各约 30m，新装跌落式熔断器 1 组、接地环及标识牌 3 组，接线相序经供电部门确认。

5.旧设备拆除

拆除原 630kVA 箱变及断路器、熔断器、电缆、砖墙等，严格执行停电、验电、接地监护，拆除物归校方所有，垃圾外运费用含在报价内。

6.箱变基础及附属

灰土垫层分层夯实、C20/C25 基础地梁按厂家基础图施工，标高和预留孔偏差受控，配砖砌围墙、百叶窗、散水台阶，基础周边不得积水。

7.接地系统

钢管接地极 4 根、镀锌扁钢 40×4 接地母线 40m，焊接防腐规范，接地电阻不大于 4 Ω（以设计为准），箱变外壳及支架全部可靠接地并出具测试记录。

8.调试

完成变压器、10kV 输配电系统及母线调试，保护定值与二次回路传动正确，整套空载

试运行不少于 24 小时无异常后送电。

9.道路破复

混凝土路面切割整齐后开挖、修复，强度不低于原路面、回填分层夯实，接槎高差不大于 5mm，养护到位并设临时防护。

10.安全文明与时限

施工区围挡警示、持证上岗并严格执行工作票制度，工期、质保期和故障到场时限按合同约定，停送电协调及与教学错峰均在报价内统筹。

（二）服务期

材料设备进场、工程施工直至竣工验收，45 个日历天。

（三）功能要求

对尚德中学现有配电系统进行增容改造，新增 2000kVA 箱变及 10kV 电源接入，替代原有 630kVA 箱变，达到供电部门送电验收标准及国家行业相关规范要求，确保校园教学及生活用电容量充足、供电连续可靠、安全稳定运行。

（四）质量：达到国家现行行业施工验收规范“合格”标准。

符合国家相关标准、行业标准、地方标准或其他相关的国家现行有关规范、规程和地方性法规、标准。

（五）付款方式

1.合同签订后 7 个日历天内支付合同总价款的 30%作为预付款。

2.所有服务内容完成及验收合格，经相关部门验收合格后 7 个工作日内支付审定价的剩余全款。

（六）其他要求

1.供应商须自行勘查现场，负责向供电部门办理报装、接入及送电验收的配合工作，所需费用（含停电配合、检测、报备等）一律包含在最后报价内，结算时不另计。

2.有各类突发事件的应急预案和措施，有明确具体的承诺。

3.供应商所拟派的工作人员，若在施工期间发生任何伤害，采购人概不负责，由供应商自行处理。

第五部分合同条款及格式

渭南市尚德中学配电设备增容工程

施工合同

发包人：

承包人：

签订日期：

建设工程施工合同

发包人（以下简称发包方）：

承包人（以下简称承包方）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《电力设施保护条例》《10kV 及以下架空配电线路施工及验收规范》《电力电缆井设计与安装规范》等国家及行业现行法律法规、标准规范，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责统一的原则，就电力设施迁改（拆除电杆、线缆+新建电缆检查井）工程施工事宜，订立本合同，双方共同信守、严格履行。

第一条工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.4 工程质量标准

符合国家现行有关工程施工质量验收规范和标准的要求，并达到合格标准。

第二条合同工期

2.1 总工期：____日历天

开工日期：____年____月____日

竣工（验收合格）日期：____年____月____日

2.2 工期顺延情形：甲方现场交底延迟、设计变更、停电计划调整、政府管控、不可抗力因素导致停工的，乙方提交书面顺延申请及证明材料，甲方 3 个工作日内审核确认，工期据实顺延，不计入乙方违约。

2.3 因乙方人员、设备、施工组织不当、操作失误、安全违规导致工期滞后的，工期不予顺延，由乙方承担工期延误全部违约责任。

2.4 关键节点：拆除工程完工、场地清理完成→检查井主体浇筑完工→附属配套完工→整体竣工验收合格。

第三条合同价款与结算方式

3.1 合同总价

本合同为【固定总价/固定单价】含税包干合同。

合同总价款：人民币_____元（大写：_____元整），增值税税率__%。

3.2 价款包含范围

合同总价为全费用包干价，包含但不限于：人工、主材辅材、机械设备、运输吊装、拆除清运、基坑开挖、混凝土施工、防水施工、井盖采购安装、接地系统、安全文明施工、临时设施、试验检测、税费、管理费、利润、风险费、场地复原、质保、验收、资料编制等本项目全部费用。施工期间材料涨跌价、人工调价、政策微调等所有市场风险均由乙方自行承担，甲方不再额外增补任何费用。

3.3 结算方式

1.无设计变更、现场签证的，按合同固定总价一次性结算；

2.经甲乙双方书面确认的设计变更、增项工程，按合同计价标准及现场签证据实结算；

3.所有签证、变更必须书面签字盖章确认，口头承诺无效。

第四条付款方式

双方约定按以下方式支付（可按需调整）：

4.1 预付款：合同签订、乙方进场施工后，甲方向乙方支付合同总价____%作为工程预付款；

4.2 进度款：工程全部施工完成、初步验收合格后，支付至合同总价____%；

4.3 竣工结算款：工程通过正式竣工验收、资料归档完成、结算审核完毕后，支付至结算总价__%；

4.4 质保金：剩余 3%作为质量保证金，质保期满、无质量问题后无息一次性付清。

第五条双方责任与义务

5.1 甲方责任

1.开工前完成现场交底、界定施工范围，协调现场征地、邻里及相关部门关系；

2.及时提供施工图纸、相关审批文件，保障乙方正常施工条件；

3.按合同约定及时支付工程款项；

4.全程监督工程质量、安全、进度，对施工违规、质量缺陷有权要求乙方整改。

5.2 乙方责任

1.乙方必须具备对应电力施工资质及安全生产条件，施工人员持证上岗，严格遵守电力安全操作规程；

2.严格按照图纸、规范施工，拆除作业做好防倾倒、防触电、防坠落安全防护，杜绝安全事故；

3.新建检查井严格把控基坑支护、混凝土养护、防水、排水质量，杜绝渗漏、沉降、开裂、积水等质量问题；

4.负责施工全过程安全生产、文明施工，承担施工期间一切安全事故、人员伤亡、财产损失的全部责任；

5.按时完成施工、清运、场地复原，整理全套竣工资料，配合甲方及供电部门验收送电；

6.负责成品保护，施工中损坏原有市政、电力、道路设施的，由乙方无条件修复并承担全部费用。

第六条工程变更与签证

6.1 任何工程变更、工程量增减，必须由甲方书面通知或双方现场签证确认，乙方不得擅自变更施工内容；

6.2 未经甲方书面确认的私自增项、变更，甲方不予结算，一切后果由乙方自行承担；

6.3 变更工程工期、价款，由双方书面协商确定，作为合同补充依据。

第七条工程验收

7.1 乙方全部施工完成后，自行自检合格，向甲方提交竣工验收申请及全套竣工资料；

7.2 甲方收到申请后 7 个工作日内，组织甲乙双方及相关单位进行联合验收；

7.3 验收标准：拆除彻底、场地整洁；检查井结构合规、防水达标、排水通畅、尺寸符合图纸、满足电力运维标准；整体工程符合行业验收规范；

7.4 验收不合格的，乙方须在甲方规定时限内无偿整改、返工，直至验收合格，工期延误由乙方承担责任。

第八条质量保修

8.1 本工程质保期为 1 年，自整体工程竣工验收合格之日起计算；

8.2 质保期内，因乙方施工工艺、材料质量问题导致的检查井渗漏、沉降、开裂、井盖损坏、线路遗留隐患等所有质量问题，乙方须在接到甲方通知 24 小时内到场，无偿维修、更换、整改；

8.3 乙方拒不维修或逾期未整改的，甲方可另行委托第三方维修，产生所有

费用从质保金中扣除，不足部分向乙方追偿。

第九条安全施工与文明施工

9.1 乙方为本项目安全生产第一责任人，严格落实电力施工安全管理制度，办理停电、施工许可等相关手续，做好停电、验电、接地、围挡警示等安全措施；

9.2 高空拆除、吊装、基坑作业必须严格规范操作，设置专职安全员，杜绝违章施工；

9.3 施工期间产生的垃圾、废料当日清理清运，保持场地整洁，杜绝扬尘、噪声污染，符合文明施工要求；

9.4 施工期间发生的一切安全事故、民事纠纷、赔偿责任，全部由乙方独立承担，与甲方无关。

第十条违约责任

10.1 甲方逾期付款的，按逾期付款金额的日万分之____向乙方支付违约金；

10.2 乙方工期延误的，每逾期 1 天，向甲方支付合同总价万分之____的违约金，逾期超过____天，甲方有权单方解除合同、追责索赔；

10.3 工程质量不合格、整改后仍不达标的，甲方有权解除合同，乙方须退还已收工程款，并承担合同总价 10%的违约金，赔偿甲方全部损失；

10.4 乙方擅自转包、分包本工程的，甲方有权单方解除合同，乙方承担合同总价 20%的违约金。

第十一条不可抗力

地震、暴雨、台风、政府强制停工等不可抗力因素导致无法施工的，双方互不承担违约责任，工期据实顺延，损失各自承担。

第十二条争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十三条其他约定

13.1 本工程严禁转包、违法分包，一经发现，甲方立即终止合同并追责；

13.2 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

13.3 施工图纸、工程量清单、安全技术交底文件，为本合同有效组成部分。

第十四条合同生效与终止

14.1 本合同自双方法定代表人/授权代表人签字、加盖公章之日起生效；

14.2 本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，具有同等法律效力；

14.3 本合同质保期满、款项结清、所有义务履行完毕后，合同自动终止。

（以下无正文）

发包人（甲方）（盖章）：_____

法定代表人/授权委托人（签字）：_____

日期：____年____月____日

承包人（乙方）（盖章）：_____

法定代表人/授权委托人（签字）：_____

日期：____年____月____日

第六部分响应文件格式

磋商单位应严格按照本格式要求编制响应文件，编制响应文件前，请详细阅读磋商文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并加盖公章后，胶装成册，按规定分别封装。

（正本或副本）

渭南市尚德中学配电设备增容工程

竞争性磋商响应文件

（项目编号：ZFXSS〔2026〕1101 号）

磋商响应单位（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

时间：　　年　　月　　日

目录

一响应函

二响应报价表

三法定代表人证明书与授权委托书

四磋商单位资质证明文件

五技术服务大纲

六封袋正面标识式样

一、响应函

渭南市尚德中学：

我单位收到（项目名称）竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1.按照磋商文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的技术和服务保障。

2.若成交，将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3.按磋商文件的规定，我公司的响应报价为：人民币（大写）_____（小写）￥_____；服务期_____；服务质量达到_____；拟派项目负责人为_____，证书编号：_____。

4.我方提交的响应文件，其中正本___份，副本___份及电子版标书光盘/U盘___张。

5.我方已详细阅读和核实磋商文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权利。

6.同意提供贵方要求的与本次磋商有关的任何证明资料。我公司完全理解最低报价不作为成交的唯一条件，且尊重磋商小组的磋商结论和定标结果。

7.我方的响应文件在磋商大会之日起计算有效期为____日历天。

8.所有关于本次磋商的函电，请按下列地址、方式联系：

地址：_____

电话：_____

传真：_____

邮编：_____

磋商响应单位（公章）：_____

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：_____

年　月　日

_____报价表

项目名称：渭南市尚德中学配电设备增容工程

项目编号：ZFXSS〔2026〕1101 号

磋商内容 报价内容	总报价（元）	服务期	质量	项目负责人
渭南市尚德中学配电设备增容工程				
总报价人民币（大写）：_____ ￥：_____元				
备注： 1.表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位；				

磋商响应单位（公章）：_____

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：_____

_____年 ____月_____日

注：以上格式供应商可根据实际情况自拟

三、法定代表人证明书与授权委托书

法定代表人证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____

年龄：_____职务：_____

系（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件加盖单位公章。

磋商响应单位（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

（法定代表人直接磋商，只需提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权委托书

渭南市尚德中学：

本授权书声明：注册于中华人民共和国的（磋商单位名称）的（法定代表人姓名、职务）授权本公司的（被授权人的姓名、职务）为本项目合法代理人，就采购项目编号为（项目编号）的（项目名称）进行磋商、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关响应文件、文书、协议、合同。本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

附：法定代表人及委托代理人的身份证复印件，加盖单位公章。

磋商单位名称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

法定代表人身份证号：_____

委托代理人（签字或盖章）：_____

委托代理人身份证号：_____

_____年_____月_____日

四、磋商单位资质证明文件

1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2.法定代表人或负责人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人或负责人授权书、被授权人身份证复印件；

3.资质要求：具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级（含三级）或输变电工程专业承包三级（含三级）及以上资质，同时须具有承装（修、试）电力设施许可证三级及以上，具备有效的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力

4.拟派项目负责人要求：具备机电工程专业二级及以上建造师资格证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且无不良信用记录，无在建工程（提供承诺书）

5.供应商资质基本信息及项目经理执业信息查询要求：供应商资质基本信息及项目经理（注册建造师）执业基本信息应在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询，且提供无不良记录查询截图。

6.社会保障资金缴纳证明：提供截止开标前半年内任意 3 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，不需要缴纳或新成立的供应商应提供相关文件证明

7.税收缴纳证明：提供截止开标前半年内任意 3 个月的完税证明或缴纳证明（任意税种），依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明；

8.财务状况报告：提供 2024 年度或 2025 年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内银行出具的资信证明；

9.参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

10.供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应

商，将拒绝其参与政府采购活动；

11.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

12.本项目专门面向中小企业采购；所属行业：建筑业。

13.本项目不接受联合体投标。

（以上资格证明文件包括但不限于以上内容）

附件 1

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为___万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖单位公章）：_____

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 2

磋商单位企业关系关联承诺书

1.磋商单位在本项目磋商中，不存在与其他磋商单位负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：

我单位的上级管理单位有。

1-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有。

我单位被单位控股。

1-3、单位负责人：

2.其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

磋商响应单位（公章）：_____

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：_____

备注：如果被举报经查实出具虚假承诺函的，将被取消磋商资格，并按有关规定予以处理。

五、技术服务大纲

一、技术响应包含但不限于以下内容

1.施工组织设计

（1）施工方案与技术措施

（2）质量管理体系与措施

（3）安全管理体系与措施

（4）环境保护管理体系与措施

（5）工程进度计划与措施

（6）劳动力、施工设备及试验、检验仪器设备配备计划

（7）施工总平面、现场临时设施布置

（8）成品保护及现场管理措施

（9）新工艺新技术应用

2.项目管理机构

（1）项目负责人

（2）项目其他人员

3.售后服务、维保及移交方案

4.业绩

二、认为有必要提供的其它文件和资料

（各磋商单位根据采购内容及要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）

附表 1：

项目负责人简历表

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本项目担任职务	
证书及编号					
毕业学校	年毕业于学校专业				
主要设计工作经历					
时间	参加过的类似设计项目名称		担任职务	发包人及联系电话	

注：1、本表后应附拟投入项目负责人的有效身份证、毕业证、职称证书及业绩证明材料（如有）的复印件并加盖单位公章。

附表 2

项目人员组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明			备注
			证书名称	级别	专业	

说明：1、同时需提供项目负责人及相关专业人员证明资料等复印件或电子扫描件（身份证、毕业证、职称证（如有）、相关证书），并加盖供应商公章。

2、未按上述要求提供、填写的，评标时不予考虑。

附表2：业绩表格

序号	项目名称	项目金额	项目负责人	服务期	备注

说明：1、提供2022年1月1日以来承担过类似业绩合同或中标通知书，以签订的合同日期或中标通知书的日期为准。

附表 3：

拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	用于施工部位	备注

附表 4

拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注

附表 5

劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

六封袋正面标识式样

格式 A：响应文件封袋正面标识式样

致：渭南市尚德中学

项目编号：

项目名称：

竞争性磋商响应文件（正本或副本）

（非磋商大会不得启封）

磋商单位名称：　　（公章）