

分项报价表

序号	名称	品牌	规格型号	生产厂家	技术参数	数量	单位	单价 (元)	小计(元)	备注
1	原取暖钢制锅炉拆除	/	/	/	拆除原有3T 燃气锅炉	1	台	5500	5500	/
2	原热水钢制锅炉拆除	/	/	/	拆除原有0.5T 燃气锅炉	1	台	3500	3500	/
3	▲硅铸铝全预混锅炉	九旭阳光	Alupower-QEF-1050kW	北京九旭阳光节能设备有限公司	1. 燃料种类：天然气 ★2. 额定出 / 回水温度：80/60℃ 3. 烟囱直径：≥250Φmm 4. 燃气管接口直径：DN50 5. 进 / 出水管直径：DN100 6. 能效等级：1级 7. 额定输入最小功率≤25KW ★8. 额定输入最大功率≥1050KW 9. 额定燃气动压：2000-4000Pa 10. 采暖水温范围：30℃-80℃ 11. 额定负荷水温在80℃-60℃时热效率≥97% 12. 额定负荷水温在50℃-30℃时热效率≥102%	2	台	107000	214000	

5	一次循环泵	西北泵业	IRG100-100	西北泵业(西安)有限公司	流量 $\geq 100\text{m}^3/\text{h}$; 扬程 $\geq 12.5\text{m}$; 功率 $\geq 5.5\text{KW}$	2	台	9500	19000	
6	补水泵	西北泵业	CDL8-40	西北泵业(西安)有限公司	流量 $\geq 8\text{m}^3/\text{h}$; 扬程 $\geq 36\text{m}$; 功率 $\geq 1.5\text{KW}$	2	台	4500	9000	
7	控制柜	施昌电气		西安施昌电气科技有限公司	IP55户外型, 带防雨帽。集成控制供暖锅炉一次二次循环水泵及补水, 热水锅炉一次二次循环水泵及补水。共控制8台水泵; 3台锅炉	1	台	9700	9700	
8	▲板式换热器	润拓	BRA10-60-1.6/150	山东润拓热能设备有限公司	1. 规格口径: 100MM 2. 单片传热面积 ≥ 0.40 平方米 3. 换热面积: ≥ 60 平方米 4. 耐压: $\geq 1.6\text{MPa}$ 5. 夹板材质: Q235B 6. 最大水流量: $120\text{m}^3/\text{H}$ 7. 换热板材质: 316不锈钢 8. 胶垫: 三元乙丙	1	台	25400	25400	
9	不锈钢水箱 (2T)	昊达	2000*1000*1000	盐城昊达供水有限公司	2000*1000*1000	1	台	6000	6000	304材质, 板材厚度 (±0.2mm)

10	不锈钢水箱 (0.5T)	昊达	1000*500*1000	盐城昊达供水有限公司	1000*500*1000	1	台	3000	3000	304材质, 板材厚度 (±0.2mm)
11	抗震压力表	润仪	0-1.6MPa	江苏润仪仪表有限公司	0-1.6MPa	3	套	240	720	0-1.6MPa
12	温度计	润仪	0-150℃	江苏润仪仪表有限公司	0-150℃	3	套	240	720	0-150℃
13	法兰蝶阀	沪工阀门	DN100	河北沪工阀门制造有限公司	DN100	23	个	580	13340	铸钢材质
14	消音止回阀	沪工阀门	DN50	河北沪工阀门制造有限公司	DN50	8	个	175	1400	铸钢材质
15	消音止回阀	沪工阀门	DN100	河北沪工阀门制造有限公司	DN100	6	个	210	1260	铸钢材质
16	软连接	沪工阀门	DN50	河北沪工阀门	DN50	8	个	170	1360	/

2 3	焊弯	兴军管 件	DN50	河北兴 军管件 制造有 限公司	DN50		42	个	17	714	/
2 4	焊弯	兴军管 件	DN40	河北兴 军管件 制造有 限公司	DN40		34	个	15	510	/
2 5	PVC 锅炉 烟卤	日丰	DN250	日丰企 业(陕 西)有 限公司	DN250		4	根	800	3200	/
2 6	PVC 弯头	日丰	DN250	日丰企 业(陕 西)有 限公司	DN250		3	个	400	1200	/
2 7	PVC 直接	日丰	DN250	日丰企 业(陕 西)有 限公司	DN250		3	个	400	1200	/
2 8	PVC 三通	日丰	DN250	日丰企 业(陕 西)有 限公司	DN250		3	个	400	1200	/
2 9	保温	通强保 温		河北通 强保温	5cm 橡塑外包PAT 膜,主要包括锅炉房 内储热罐及管		1	项	5000		

					道保温。							
30	Y 型过滤器	沪工阀门	DN100	河北沪工阀门制造有限公司	DN100		2	台	800	1600		铸钢材质，16目过滤网
31	分、集水器	润拓	DN100	山东润拓	DN100		1	台	2000	2000		一进四出；工作压力 0.45-0.5 MPa
32	取暖锅炉安装费	/		/		锅炉本地安装及连接锅炉的管道、阀门、烟囱等	2	台	12000	24000	/	/
33	热水锅炉安装费	/		/		锅炉本地安装及连接锅炉的管道、阀门、烟囱等	1	台	6000	6000	/	/
34	锅炉房电源	津飞线缆	3×25+2×6	陕西津飞线缆有限公司	3×25+2×6		35	米	67	2345		铜芯
35	桥架	津飞线缆	100×50	陕西津飞线缆有限公司	100×50		80	米	25	2000		/
36	水泵电缆	津飞线缆	3×6+1×2.5	陕西津飞线缆有限公司	3×6+1×2.5		180	米	19.5	3510		铜芯

3	屏蔽线	津飞线 缆	司	3×6+1×2.5	150	米	6.5	975	带屏蔽层
7								440360	

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）： 马进 供应商名称（公章）： 榆林市源机电设备有限公司



日期 2026年9月18日

- 注：1、供应商须按照采购文件“采购内容及技术要求”中涉及的内容进行报价。
- 2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
- 3、上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的一切费用，在整个合同期内不做调整。
- 4、“分项报价表”报价最多保留小数点后两位。
- 5、所有货物必须标明品牌型号及生产厂家，否则按无效投标处理。