

关于云机房建设项目（项目编号：SXGL-ZFCG-2026-015）询问事项的回复函

西安新元信息科技有限公司：

贵单位于 2026 年 7 月 14 日提交的《询问函》收悉。感谢贵单位积极参与本项目投标。针对来函所提各项问题，经采购人确认，现逐项答复如下：

第一项（针对磋商文件第 15 页“机房改造及配套设施采购”）

问题 1：请明确机房场地装修、消防系统、电源等环境优化配套；是几个机房？面积分别为多大？

回复：

本项目涉及 **1 个机房**，位置为本次装修场地旁的空地，预计预留面积为 **3m × 3m**（约 **9 平方米**）。

问题 2：请明确机房场地装修、消防系统、电源等环境优化配套三项内容中包含什么？

回复：

消防系统：本项目不涉及消防系统建设。

机房场地装修及电源配套：主要包括为安装设备所需的强弱电配套设施建设，具体包含设备配套的网线、线槽、桥架、**HDMI 高清线**、**电源线**等辅材的敷设与安装，确保设备正常运行。

第二项（针对磋商文件第 16 页“硬件设备采购”）

问题 1：存储、网络交换机、备份设备在采购清单中没有列出，是否包含在此次采购中？若包含请列出明确的数量及参数？且整个清单中的设备没有明确的数量，请列出清单中采购设备的数量？

回复：

存储：包含在本项目内。每台终端电脑预计需要约 **500GB** 的数据盘容量，投标人应根据终端总数（101 套）及自身方案合理配置存储总量，不指定品牌及型号。

网络交换机：包含在本项目内。需满足服务器及所有终端设备的网络接入需求，并通过交换机对接至本单位现有指定服务器，不指定品牌及型号，数量及规格由投标人根据设计方案自行配置。

备份设备：不强制要求，由各投标单位根据自身方案酌情考虑是否配备，不作为必须项。

清单中其他设备数量：本项目采购清单中的主要设备（如服务器、终端等）数量已在磋商文件技术参数部分隐含体现，**终端电脑、显示器、键盘鼠标、桌椅板凳等均为 101 套；**其余配件（如交换机、线材等）由投标人按满足项目整体运行需求自行配置，并在投标文件中明确数量及规格。

第三项（针对磋商文件第 22 页“配套设施建设”）

问题 1：显示器、键盘鼠标、前置摄像头、桌椅板凳的数量及参数？桌椅板凳请明确参数和数量？

回复：

数量：显示器、键盘鼠标、前置摄像头、桌椅板凳均为 **101 套。**

桌椅：翻盖式电脑课桌，每张课桌宽度约 **1 米**，桌面可翻盖，翻开后容纳电脑显示器及键盘鼠标，闭合后可作普通课桌使用。桌字示意图如下，投标人可提供符合教学使用习惯的成熟产品：



显示器、键盘鼠标、前置摄像头：参数无具体要求，可安装至课桌内即可，投标人可提供符合教学使用习惯的成熟产品。

第四项（关于强弱电线材采购）

问题：此次采购内容中没有包含强弱电线材的采购，请明确强弱电线材的种类、规格及数量？

回复：

强弱电线材无指定种类、规格及数量的强制要求，但须满足本项目所有设备及配套内容的安装、互联及供电需求。投标人应**提前预留充足的电源线、网线、HDMI高清线**，并配套提供**电箱、机柜、桥架、线槽**等辅材，同时需额外预留部分网线及电源线，用于对接本单位原有交换机、服务器，实现数据交换。相关线材及辅材费用应包含在总报价中。

以上为对本项目询问事项的全部回复，如有未尽事宜，请按磋商文件规定渠道进一步沟通。我公司会将此回复发送至陕西省政府采购网-更正公告中。感谢贵单位的关注与支持！

此致
敬礼

采购代理机构：陕西公立工程项目管理咨询有限公司
日 期：2026年7月17日

