采购清单

采购单位	西安铁路职业技术学院	备案函号	ZCBN-西安市-2026-05438
项目名称	自强、龙首、临潼校区直饮机设备安装项目		
政府预算资金	￥ 950,000.00	财政专户管理资金	￥ 0.00
单位资金	￥ 0.00	保障性资金	￥ 0.00

序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	饮水器	自强、龙首、临潼校区直饮机设备安装项目	950,000.00	1	项	950,000.00	一、项目概况 项目名称：自强、龙首、临潼校区直饮机设备安装项目 本项目计划在我院自强、临潼、龙首三个校区安装直饮水设备，全面覆盖教学区、生活区和公共活动区。为师生提供更健康便捷的生活饮水条件。 二、采购内容： 品目号 设备名称 基本规格（参考型号） 单位 数量 1-1 直饮机2龙头（立式） 详见技术要求 台 29 1-2 直饮机3龙头（立式） 详见技术要求 台 78 说明：该项目采购安装直饮机107台，包括直饮机设备，及设备供水管路，供电线路，废水回收容器，并完成从设备安装、管路安装、电气安装、废水回收设施安装，直至调试交付正常使用的全部工作。 三、主要设备技术参数与性能要求 品名1-1：直饮机（2龙头） 序号 规格 技术规格及要求 1 2龙头直饮机（立式） （1）采用步进式加热方式：加热内胆容量≥40L：2个龙头，出水方式：一开一直饮。开水50L/H，直饮水≥60L/H。 ★（2）采用RO反渗透过滤系统，额定总净水量≥25000L，流速≥2.0L/min，具有紫外线杀菌功能。（提供所投产品的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件。 （3）设备能减少管路内死水产生。 （4）屏幕能同时显示温度、水位等工作状态指示，电子感温实时显示温度，水不开无水流出。 （5）放水及

							进水电磁阀必须采用12V低压电磁阀，出水开关采用12V低压触摸开关，带背光夜视导引功能，能自动关水，忘记关水后90秒后自动关闭出水。 （6）具备防烫伤恒温出水功能，出水流量稳定。 ★（7）水效等级：1级。 （8）材质：所投饮水设备核心涉水部件：不锈钢面板、门板、侧板、背板、底板、水槽、内胆、防溅板（防溅网）、电极(探针)、水嘴(龙头)、接头、螺丝、热交换器、均采用不锈钢304材质。 品名1-2: 直饮机（3龙头） 序号 规格 技术规格及要求 2 3龙头直饮机（立式） （1）采用步进式加热方式：加热内胆容量≥40L：3个龙头，出水方式：一开两直饮。开水50L/H，直饮水≥60L/H。 ★（2）采用RO反渗透过滤系统，额定总净水量≥25000L，流速≥2.0L/min，具有紫外线杀菌功能。（提供所投产品的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件。 （3）设备能减少管路内死水产生。 （4）屏幕能同时显示温度、水位等工作状态指示，电子感温实时显示温度，水不开无水流出。 （5）放水及进水电磁阀必
2							
3							
4							
5							