

西安市游泳运动管理中心游泳中心水处理设备维保项目中标（成交）明细

陕西明正招标有限公司受西安市游泳运动管理中心委托，采用竞争性磋商进行采购游泳中心水处理设备维保项目（项目编号：MZ2026-CS1020）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（游泳中心水处理设备维保项目）

1.1、中标（成交）供应商：江苏恒泰体育实业股份有限公司

1.2、中标（成交）总价：388,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-1	其他体育服务	游泳中心水处理设备维保项目	<p>1、循环水泵及增压泵：每个季度对水泵进行一次检修，内容包括清洗和检查。清洗主要是刮去叶轮内外表面的水垢，特别是叶轮流道内的水垢要清除干净，因为它对水泵的流量和效率影响很大。此外还要清洗泵壳的内表面以及轴承。在清洗过程中，对水泵的各个部件顺便进行详细认真的检查，以便确定是否需要修理或更换，特别是叶轮、密封环、轴承、填料等部件要重点检查。2、快开式毛发收集器：清理毛发滤网并检查毛发密封情况，看是否需更换密封圈，检查毛发上密封构件是否需要更换。3、立式石英砂过滤器：1) 每月清洁压力表连接管口一次，并检查排气阀的工作情况；2) 每季度应检查压力表及流量计读数的准确性，并对其进行校正；3) 每季度打开人孔一次，观察过滤介质与过滤器接触面的腐蚀情况及滤料的质量，观察滤料密实度，及时更换滤料；4) 每年对过滤器壳体及内部配件进行检修，看是否需更换及防腐处理。5) 每年根据使用情况至少更换一次滤料4、絮凝剂投加装置、pH值调整剂投加装置、长效消毒剂投加装置、全自动水质监测仪：计量泵及水质监控仪每半年进行一次检修和调校。每年更换一次水质探头 (PH/OPR/CL/浊度/温度探头) 5、中压紫外线杀菌器：灯管及线路每季度检查，自动清洗装置每季度检查测试。每年更换一次灯管6、均衡水箱：每季度进行清洗杀菌处理。7、板式换热器：每年对板换进行一次检修。检查垫片密封圈等是否老化需要更换，拆开清洗内部结垢。8、温控系统：元器件每个季度检查，温度控制探头每年进行校准。9、工艺附件：1、每个季度对管道进行检查、是否有裂纹等问题进行检查；2、阀门每个季度进行检修，根据实际情况是否需更换，防止止回阀等有老化损坏造成机房淹没等情况；3、每年进行除锈防腐处理。10、低压控制柜带PLC控制：每个季度对电气元器件进行检查、检查PLC输入输出电压是否正常、模块是否乱码。11、循环管路：1、每个季度对管道进行检查、是否有裂纹等问题进行检查2、阀门每个季度进行检修，根据实际情况是否需更换，防止止回阀等有老化损坏造成机房淹没等情况。3、每年进行除锈防腐处理。12、跳水池特殊设施系统：每月对系统进行整体检查，对里面空气压缩机、冷冻式干燥机等进行单独数据测试，PLC模块对电气元器件进行检查、检查PLC输入输出电压是否正常、模块是否乱码，最后进行整体测试，确保使用安全 本次维保包括但不限于以上内容，供应商还需对游泳场馆的相关配套设施进行维修保养，供应商须保证在维保期内游泳场馆各项设施正常运行。维保期内需要更换的零部件以及维修保养费用均包含在本次报价中，采购人不再承担任何费用。</p>	<p>1、完全满足采购人的要求。2、人员每次维保完后需和甲方、运行方进行联合测试验收，并签署维保测试记录。3、如甲方需对水质进行送检，则维保单位需无条件配合4、每年甲方组织专家组对维保的成果进行验收，维保单位需要全程配合。5、如出现水泵或其他主体设备应急故障，需在2小时之内处理完成并保持设备正常运行6、每月至少对所有设备维保4次及以上，产生的问题需进行及时整理并形成书面记录，留根保存 技术要求1、对原有老化配件进行更换2、对不影响使用，但有发生锈蚀的，进行除锈防腐漆处理3、对一般电子元器件时常出现故障的进行故障排查，对影响使用功能的进行拆除更换4、对产品某些部件属于损耗品的进行换新 上述所有需更换或维护保养后需达到设备出厂状态，所有功能要完全符合原设计的技术标准要求</p>	<p>自合同生效后1个月内对设备运行提供书面意见或规范《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ 122-2017《游泳池水质标准》CJ 244-2007《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)</p>	388,000.00	1.00	项	388,000.00	

