

# 四川国际招标有限责任公司文件

## 询问答复

项目名称：改善办学基本条件项目 - 长安校区体育馆中央空调电力增容改造工程

项目编号：SCIT-ZC-SX2026050005

### 一、询问事项（详见询问函）

1. 参数是否正确？630KVA 的变压器一般短路阻抗是 4%，若要定做成 6%需要增加费用，是否可以按常规的 4%制作？

2. AA3 柜的空调出线回路电缆规格是否错误？报价清单没有 150 电缆规格。

3. 因容量增加，原儿童产业园配电室高压进线柜及计量柜电流互感器需更换，清单没有，请问本次招标是否包含？

4. 低压进线柜图纸是 GGD 清单是 GCS，请问以哪个为准？

5. 变压器与低压进线柜 AA1 连接母线有没有高度需求？

6. 不允许使用进口产品，请问是否能选用：西门子、ABB、施耐德？

7. 图纸内高压电缆头-3\*70 数量为 4，招标图纸内数量为 2，请在招标清单内对应补充工程量？

8. 请明确配电室标准化（含绝缘垫、空调）是否在本次范围内；若在，请明确具体包含内容？

9. 请明确 AA3 低压出线柜 1L1 回路（至室外空调机组）的电缆采购是否在本次范围内？

### 二、询问答复

我单位接收询问函后，就询问事项向采购人等进行了了解，现回复如下：

**（一）针对询问事项 1，回复**

经向采购人核实，询问事项 1 所涉参数要求为 6%，供应商应按本项目要求进行制作。

**（二）针对询问事项 2，回复**

经核实，出现回路电缆规格型号仅为标识，是为中央空调的机组预留的出线位置，和本次采购无关。

**（三）针对询问事项 3，回复**

原儿童产业园配电室容量满足需求，本次增容项目，高压进线柜及计量柜内的电流互感器无需更换。

**（四）针对询问事项 4，回复**

以图纸 GGD 为准。

**（五）针对询问事项 5，回复**

根据现场实际情况，以满足相关验收规范为准。

**（六）针对询问事项 6，回复**

本项目不允许进口，投标人可以选择在中国境内生产的西门子、ABB、施耐德等同等次品牌。

**（七）针对询问事项 7，回复**

本次招标仅考虑原儿童产业园配电室和体育馆配电室两处的高压电缆头 2 个。

**（八）针对询问事项 8，回复**

经核实，空调不在本次采购范围内，绝缘垫在本次采购范围内。

**（九）针对询问事项 9，回复**

AA3 低压出线柜 1L1 回路（至室外空调机组）的电缆不在本次采购范围内。



感谢询问人对本次采购活动的积极关注。

四川国际招标有限责任公司

2026年5月26日

