关于安康学院细胞房建设项目
答疑回复

问题一:细胞间要设置不锈钢洁净清洗池，但提供的草图中细胞间未见清洗池，细胞操作间内是否需要清洗池？如果需要清洗池，所接自来水水源在实验室里已经接通，纯水水源大概离清洗池间多少距离？是否需要接纯水？

答：设计参考图中标注水槽位置即清洗池，不需要接纯水。

问题二:电路提升：细胞室新增配电箱进线电缆（YJV-4*16+1*10)距离上级配电箱（配电箱空开大小需≥60A）大概多少距离？

答：电路提升所需线路会接至现场，其余由中标公司负责。

问题三:原草图布局未见空调机房，是否夹层吊装？

答：空调机房部分详见多联式空调机组第 13 项内容，配套建设专用机房，进行环境提升的实验室在 2 楼，空调机房需建设在一楼空地中。

问题四:草图中操作台指的是不是不锈钢台？

答：草图中操作台指超净工作台放置位置。

开瑞项目管理有限公司

2026 年 8 月 10 日