

省武术中心散打馆维修改造项目询问函回复

各供应商：

我公司收到关于“省武术中心散打馆维修改造项目（项目编号：ZKGSF(ZB)-20261519）”的疑问文件，现回复如下：

1. 磋商文件第 31 页中样品栏：“供应商须提交 1 块 30cm×30cm 1.4mm PU 地垫样品”，与清单（第 17 页第 4 项清单）的材料描述“4mm PU 地垫”不一致；与建施图 10 详图中的材料描述“4mm PU 地垫”不一致。请明确主材的厚度。（后附清单页、图纸页截图）

回复：PU 地垫样品厚度为 4mm。

2. 该主材地垫请问选用发泡型的还是不发泡型的？

回复：选用微闭孔发泡复合结构，底层为 PU 微发泡弹性层，表层为致密耐磨 PU 层。

3. 该主材地垫优先选用块材还是卷材？

回复：卷材。

4. 因为类似场馆的施工中用 PVC 材质，其产品质量与施工工艺比 PU 材质更加成熟、耐用。所以请确认一下该主材地垫的材质是用 PU 还是 PVC？

回复：以竞争性磋商文件、工程量清单及图纸为准。

中科高盛咨询集团有限公司

2026 年 8 月 13 日

