采购清单

采购单位	吴堡县农业农村局	备案函号	ZCSP-吴堡县-2026-00614
项目名称	吴堡县农业农村局吴堡县省级示范村寺沟村建设项目制冷设备采购		
政府预算资金	￥ 0.00	财政专户管理资金	￥ 0.00
单位资金	￥ 266,565.26	保障性资金	￥ 0.00

序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	冷库制冷设备	吴堡县农业农村局吴堡县省级示范村寺沟村建设项目制冷设备采购	266,565.26	1	批	266,565.26	″类型：全封闭/半封闭活塞式制冷压缩机（冷库专用） 功率：15 马力（15HP） 适用工质：R404A/R507（环保冷媒） 适用温度：-18℃~0℃（青梨冷藏/保鲜专用） 电压/频率：380V/50Hz，三相五线制 防护等级：IP54及以上 性能要求：低噪音、高能效、稳定可靠，适配冷库连续运行 配套要求：含底座、减震垫、接线盒等″ ″型号：DD110（冷库吊顶式冷风机） 适用温度：-18℃~0℃ 换热面积：满足DD120标准换热要求 风机配置：低噪音外转子电机，防水防潮 化霜方式：电热化霜 / 水冲霜（二选一，明确标注） 结构材质：镀锌板外壳，铜管铝翅片，防腐防锈 配套要求：含接水盘、导流罩、固定吊架、化霜管、接线盒″ ″1.臭氧机：NLYOZ-20 供电要求：220V±5%/50Hz/0.3KW 臭氧量(gh):20 2.加湿器：NLYUS7.5 供电要求：220V±5%/50Hz/0.4KW 加湿量7.5(kg/h) 3.软水器：NLY-SW300 容水量1吨 4.电控箱：NLY-EC-20 电压：220V″ 3*50+1*25
2							
3							
4							
5							