

雁塔校区土木楼消防改造项目-询问函回复

各供应商：

我方收到关于“雁塔校区土木楼消防改造项目（项目编号:HCKPZY-ZB-2026070）”的疑问文件，现回复如下：

供应商在开展雁塔校区土木楼消防改造工程消防部分工程量清单编制及设备询价工作时，发现工程量清单中所列部分消防应急灯具的技术参数与现行强制性国家标准存在冲突，导致市场上无法采购到符合要求的合规产品。

一、问题的具体情况

根据新实施的强制性国家标准 GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》（2025年5月1日起实施），消防应急灯具的产品分类、技术要求和检验规则均发生了重大变化。新标准实施后，原按旧标准 GB 17945-2010 认证生产的消防应急灯具产品已停止销售，市场上销售的消防应急灯具均须取得 GB 17945-2024 的型式检验报告。

我单位对目前市场上已取得 GB 17945-2024 新标准型式检验报告的 B 型消防应急灯具产品进行了全面调研。调研发现，当前市售通过新国标认证的 B 型消防应急灯具中，没有主电功耗为“1×5W”的 B 型消防应急照明灯具，也没有主电功耗为“1×2W”的 B 型消防应急疏散标志灯具。清单中开列的“1×5W”和“1×2W”功率规格系原旧标准（GB 17945-2010）时期的产品参数，新标准实施后该参数产品已不再生产及销售。

二、需贵单位明确的事项

鉴于上述情况，能否在满足新国标的情况下不限制功率。

回复：土木楼消防是按照住建 2024 年“三年攻坚整治”标准执行，可以不执行现行标准；在满足照度的情况下，功率不限。

华春建设工程项目管理有限责任公司

2026 年 8 月 11 日

