

常压热水锅炉采购及安装合同

合同编号: sxsc-2025-11

需方(以下称甲方): 铜川市一中

供方(以下称乙方): 陕西申创环保技术有限公司

确定乙方为甲方供应及安装江苏华大燃气常压热水锅炉。经甲、乙双方友好平等协商, 签订本合同, 达成以下条款。

第一条、项目概况

1. 项目名称: 铜川市一中锅炉采购及安装。
2. 项目地点: 铜川市北关校区锅炉房
3. 工程包括内容: 壹台 1400 千瓦燃气常压热水锅炉及燃烧机新装和旧锅炉的拆除, 及其新锅炉与原配套辅机的连接安装、调试。

第二条、产品名称、规格、数量、价格、合同总金额、

1. 本合同附件及总价款

①本合同的设备、辅机材料表详见附件一

②合同总金额: 人民币大写: 贰拾肆万叁仟玖佰元整 (¥243900.00)。

本合同总价包含内容为: 所供产品价格、材料费、安装费、装卸车费、乙方对甲方的技术指导和培训费, 且该单价在本项目供货中不作调整, 主机设备由工厂到甲方工地现场的运输费由乙方负责。

④送货时间: _____

⑤本合同价格为一次性包死价, 除非甲方要求变更的情况以外, 合同价格不做调整。

2. 产品标准和规范

2.1 采用的标准和规范

JB/T10094-1999 《工业锅炉通用技术条件》

GB10180-88 《工业锅炉热工试验规范》

GB700 《碳素结构钢》

GB8163 《输送流体用无缝钢管》

GB/T16508 《锅壳锅炉受压元件强度计算》

GB1576-1996 《低压锅炉水质标准》

GWPB3-1999 《锅炉大气污染物排放标准》

DB11/109-1998 《锅炉大气污染物排放标准》

JB/T1609-93 《锅炉锅筒技术条件》

JB/T1613-93 《锅炉受压元件焊接技术条件》

JB/T1619-93 《锅壳锅炉本体总装技术条件》



扫描全能王 创建

3. 设备的设计、制造

1) 合同设备设计、制造、包装、运输、安装、调试及验收应遵循的中国规范及标准，乙方应确保其供应和安装的设备通过中国有关监管部门的审核。

4. 铭牌和标志

设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表示设备之型号、规格、制造商。

5. 范围

1 台 1400KW 燃气常压热水锅炉和一台燃烧机供货及其（旧锅炉的拆除）与原锅炉房辅机的碰口连接，安装施工点火调试。

第三条、交货及安装地点：铜川一中北关校区

第四条、付款方式：

1. 合同签订后 3 个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的 35% 即人民币捌万伍仟叁佰陆拾伍元（85365.00），锅炉本体及燃烧机和安装材料等到甲方工地现场，经甲方确认后 3 个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的 35% 即人民币捌万伍仟叁佰陆拾伍元（85365.00）。待乙方安装完毕及点火调试完工经甲方验收合格后 7 个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的 30% 即人民币柒万叁仟壹佰柒拾元（73170.00），乙方向甲方开具全额发票。

第五条、安装工期

乙方应在货到现场 15 日内安装完成，并经甲方及相关单位验收合格。

第六条、技术标准及质量要求

1. 本合同所供产品技术要求按国家相关质量标准执行。
2. 乙方应在供货时附送所供产品的质量合格证。
3. 产品规格型号、功能及质量符合甲方要求和乙方承诺的标准，并和甲乙双方确认的样品一致。

以上条款质量技术要求若优于国标规定，以优于国标的条款约定为准。

第七条、甲方责任与义务

1. 乙方协助提供合同中锅炉需求相关合格证，并经甲方的确认。
2. 甲方按要求及时组织验收，并按合同约定支付款项。
3. 甲方负责将施工水、电供至施工现场，即具备“三通一平”，确保乙方施工期间的需要。



4. 锅炉及设备调试期间所需水、电、天然气、工业盐，材料库房由甲方提供并承担费用。

第八条、乙方责任与义务

1. 乙方按甲方要求供应及安装锅炉，其质量须符合本合同的相关要求。

2. 本合同约定的为锅炉安装到位，即供货、运输、安装、调试均由乙方完成，整个过程中的损耗或损坏均由乙方承担，所有费用均由乙方承担（因燃烧机问题造成无法点火与乙方无关）。

3 因乙方逾期开具发票造成甲方延迟付款的，甲方不承担违约责任。

4. 乙方负责在合同规定的时间内及时交货及安装。

5. 乙方负责施工现场锅炉运输、装卸及安装过程中的人身与锅炉的安全管理，发生安全事故与甲方无关。

6、锅炉实行整机 36 个月质保，在质保期内出现质量问题，乙方负责免费维修服务；人为或甲方原因造成损坏，不在免费维修服务范围内；质保期满后，实行终身维修有偿服务。

7. 乙方免费为甲方具有锅炉从业资质证书的司炉人员培训和提供相关技术支持，使之熟练掌握锅炉运行情况。

8. 乙方施工人员应服从甲方的管理，遵守安全制度，如有违反甲方的管理制度，需接受处罚，甲方概不负责。乙方施工人员进入施工现场应佩戴安全帽，在施工过程中应做到工完场清，文明施工。

9. 乙方在施工期间食宿自理。

第九条、验收：

1. 材料（设备）运至甲方工地，由现场甲方工程管理人员按照本合同有关约定对锅炉外观、质量、数量、规格、技术参数等进行初步验收。如验收发现质量问题或规格与甲方要求不符，甲方通知乙方处理，乙方接到通知后两天内，负责将不合格产品无条件运出工地，并重新供货；如乙方对以上验收有异议，可以向技术监督部门申请认定，认定费用由与认定结果持相反观点的一方承担。

2. 锅炉安装调试完毕后，乙方须向甲方递交安装调试记录和完工通知书，由乙方将竣工资料一并移交甲方。

第十条、安装、测试、调试

1. 乙方应负责按相关规范和标准完成合同设备的安装。一切费用由乙方负责。

2. 测试、调试、乙方有责任独立完成每台合同设备的现场测试和调试，并参与系统的联动和初步验收测试。乙方将派出合格的技术人员至现场，与甲方一起负责单机系统诸设备联合运行的开机、测试和调试以及初步验收。

3、现场测试和调试完成后，双方将在测试报告上签字认可。如在测试过



程中，发现任何不符合技术标书中的要求，乙方应在二周内免费维修或更换合同设备相应不合格部分，以确保合同设备的性能达到要求。

第十三条、质量保修

本合同锅炉整机质保期为 36 个月，质保期以工程竣工交付使用第一日起计算。

第十四条、售后服务

1. 供货前：乙方提供产品说明、技术参数等资料，配合甲方进行关于设备施工准备工作。

2. 施工中：乙方按约定时间供货，安装、调试和验收；乙方应保证合同项下所提供的设备及部件是最新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的。

3. 售后：质保期内，乙方在接到甲方电话报修通知后应在 24 小时内到达现场，属产品质量问题乙方免费解决问题，属人为或不可抗力因素引起，乙方无条件先解决问题，问题解决后可收取材料费；

4. 若在正常保修期内出现的缺陷或工程上的损坏或在潜在缺陷的保修期之内出现的潜在缺陷，甲方应以书面形式向乙方提出，说明其缺陷或损坏的程度，乙方应根据用户的要求，尽快修复、更换、重新设计或更新设备及部件中有缺陷的部分。

第十五条、违约责任

1. 如甲方不能按照合同要求及时支付款项，并超期一个月仍未付款，应按银行同期贷款利率支付给乙方利息。

2. 如乙方不能按照合同规定时间供货或安装，超过一个月每逾期 1 天，乙方应向甲方支付合同总金额 2‰ 的违约金。违约金总价不超过合同总价的 5%。

3. 若乙方所供产品质量达不到检验报告中的要求或者和甲乙双方确定的样品不符，乙方除了无偿更换产品外，还应承担由此给甲方造成的损失。

第十五条、合同纠纷的解决

本合同在履行过程中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时向乙方所在地人民法院起诉。

第十六条、其他约定：

本合同如有未尽事宜，由双方订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。

第十七条、本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，甲乙双方各执两份。





甲方(盖章):

电话:

经办人:

李军军



乙方(盖章):

经办人: 鲁沛

地址: 西安市大兴西路 238 号 9-1101

开户银行: 工商银行 西安市土门支行

帐号: 3700021809200144294

电话: 13572416909

签订时间: 2015 年 12 月 16 日

陕西分公司



扫描全能王 创建

2 吨低氮常压热水锅炉报价清单

序号	设备名称	设备型号	单位	数量	单价	合计	制造商	备注
1	燃气锅炉	CWNS1.4-85/65-YQ	台	1	118000	118000	华大	
2	控制柜	SY-2003-I	台	1	5600	5600	华大	
3	一次仪表阀门	/		1	3200	3200	华大	
4	蝶阀闸阀		台	8	500	4000	国标	
5	桥架+电缆		台	1	2600	2600	津成	
6	FGR 管连接		项	1	1500	1500		
7	旧锅炉拆除	2T	项	1	2000	2000		
8	新锅炉就位及管道连接	2T	项	1	7000	7000		
9	拆墙、恢复、粉墙		项	1	2500	2500		
10	燃烧机	DS-200-FGR	台	1	97500	97500	道森	
15	合计				243900.00元			



感谢贵方的垂询！根据贵方提出的技术要求以及我方的技术规格，我们荣幸地向贵方所需的锅炉做出如上报价，以供参考，不足之处，请多多指正！

